

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя

органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»

в Усть-Лабинском филиале

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 678/34 «24» апреля 2025 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием детей на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования Динской район «Средняя общеобразовательная школа № 20 имени Героя Советского Союза Жукова Василия Алексеевича», по адресу: Российская Федерация, Краснодарский кр., Динской район, п. Агроном, ул. Почтовая, дом №13, Литер Б, помещения №№ 1, 2, 5, 9, 10, 11, 12, Литер А, А1, А2, а, а1 помещение 13, 15, 28, 52, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 49, 50, 3, 4, 5.

Производство экспертизы начато: 16.04.2025г. 11.50ч.

Производство экспертизы окончено: 24.04.2025г. 13.30ч.

1. **Основание:** заявление директора МАОУ МО Динской район СОШ № 20 имени Жукова В.А. Соломка Е.А. вх. № 1442/435/ОИ от 15.04.2025г.

2. **Заявитель:** МАОУ МО Динской район СОШ № 20 имени Жукова В.А.

Юридический адрес: 353207, Краснодарский край, р-н Динской, п. Агроном, ул. Почтовая, д. 13.

ИНН: 2330019540

ОГРН: 1022303620646

Фактический адрес: Российская Федерация, Краснодарский кр., Динской район, п. Агроном, ул. Почтовая, дом № 13.

3. **Разработчик:** нет.

Юридический адрес: нет.

фактический адрес: нет.

4. **Цель экспертизы:** на соответствие главам I, II, III (раздел 3.12.) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главам I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», главе IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», главе II (п. 3, 4, 6, 216) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

Усть-Лабинский

Продолжение:

Страницы №

2-9

207696

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», 115.
тел./факс (86135) 5-02-36 ulabfguz@mail.ru

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», главам III (таблицы 3.1, 3.5), V (таблицы 5.34, 5.54), VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. Перечень рассмотренных материалов:

- выписка из Единого реестра юридических лиц от 25.03.2025г. № ЮЭ9965-25-41811412;
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.23.080.М.000022.03.17 от 09.03.2017г. на образовательную деятельность;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по состоянию на 14.04.2025г.;
- Выписка из реестра лицензий министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края по состоянию на 15.02.2022г. № 10398 на образовательную деятельность;
- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 26.06.1994г.;
- приказ № 62/1-О от 24.03.2025г. «Об организации работы профильного лагеря с дневным пребыванием «Катерок», за подписью директора МАОУ СОШ № 20 МО Динской район;
- технический паспорт здания БОУ СОШ № 20 МО Динской район, инв. № 34953, по состоянию на 01.03.2008г., выданный филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация» по Динскому району;
- лицензия на медицинскую деятельность ЛО-23-01-014722 от 03.09.2020г. министерства здравоохранения Краснодарского края;
- письмо МАОУ СОШ № 20 от 28.03.2025г. № 25 об отсутствии на территории школы деревьев и кустарников, плодоносящих ядовитыми плодами и трубопроводов;
- договор № 1-л-25 от 24.03.2025г. об оказании услуг по медицинскому обслуживанию детей, посещающих лагеря дневного пребывания (лагеря труда и отдыха при образовательных учреждениях Динского района, заключен с ГБУЗ «Динская ЦРБ» МЗ КК;
- договор № 32/25 от 01.01.2025г. холодного водоснабжения и водоотведения, заключен с МООО «Мичуринское ЖКХ»;
- договор № 7/25 от 01.01.2025г. на предоставление услуг отопления, заключен с МООО «Мичуринское ЖКХ»;
- информационное письмо ООО «Кубанская степь» об отсутствии работ с с тестом на пищевых блоках школ Динского района;
- договор № 12522/Т-СП от 29.12.2024г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенный с АО «Мусороуборочная компания»;
- договор № 2500112/001 от 09.01.2025г. на оказание услуг по проведению дератизации и дезинсекции, акарицидных обработок, заключенный с Усть-Лабинским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- договор № 20/ЛДП от 09.04.2025г. об оказании услуг по предоставлению питания учащимся в лагере с дневным пребыванием заключенный с ООО «Кубанская степь» в лице директора Попова С. Н.;
- акт № 129 от 09.04.2024г. периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования, выданный ВДПО Динского района с приложением;

Усть-Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

- протокол испытаний воды питьевой № 23-01-34/14872-25 от 04.04.2025г, выполненный ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- протокол измерений освещенности № 23-01-34/16880-01-25 от 12.04.2025г, выполненный ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- протокол измерений метеорологических факторов № 23-01-34/16880-02-25 от 12.04.2025г, выполненный ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования здания, строения, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием детей на базе бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования Динской район «Средняя общеобразовательная школа № 20 имени Героя Российской Федерации Жукова Василия Алексеевича», по адресу: Российская Федерация, Краснодарский кр., Динской район, п. Агроном, ул. Почтовая, дом № 13, Литер Б, помещения №№ 1, 2, 5, 10, 11, 12, Литер А, А1, А2, а, а1 помещение 13, 15, 52, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 49, 50, 3, 4, 5, составленный Усть-Лабинским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка материалов:

Лагерь с дневным пребыванием детей будет размещаться в здании начальной школы МАОУ МО Динской район СОШ № 20 имени Жукова В.А. по адресу: Российская Федерация, Краснодарский кр., Динской район, п. Агроном, ул. Почтовая, дом № 13.

МАОУ МО Динской район СОШ № 20 имени Жукова В.А. имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.23.080.М.000022.03.17 от 09.03.2017г. и лицензию № 10398 от 15.02.2022г. на осуществление образовательной деятельности.

Согласно приказа школы период работы смены с 02.06.2025г. по 22.06.2025г. Вместимость в смену - 100 учащихся. Режим пребывания детей в лагере с 8.30ч. До 14.30 ч., с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед), без организации дневного сна. \

Согласно представленному письму директора МАОУ МО Динской район СОШ № 20 имени Жукова В.А.:

- ЛДП не будут посещать дети-инвалиды, дети с ОВЗ, которым необходимо создание специальных условий для пребывания и сопровождения;

- занятия с использованием электронных средств обучения в ЛДП не предусмотрены;

- на собственной территории школы отсутствуют: плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники, не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов школы;

- собственная территория, свободная от застройки и физкультурно-спортивных площадок, в том числе и по периметру этой территории, озеленена на 50%;

- расстояние от контейнерной площадки для сбора ТКО до здания и площадок (игровых, спортивных) составляет более 20-ти метров, покрытие площадки обеспечивает уклон для отведения талых и дождевых сточных вод. Площадка имеет ограждение с трех сторон, размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

Здание школы, введено в эксплуатацию до вступления в силу СП 2.4.3648-20 и эксплуатируется в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой оно было построено, в соответствии с требованиями п. 1.3 СП 2.4.3648-20

Усть-Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Территория школы имеет ограждение, благоустроена, зонирована, по периметру огорожена забором, имеет наружное электрическое освещение, которое функционирует в темное время суток. Все дорожки и въезды на территорию имеют твердое покрытие, асфальтированы. Для озеленения территории по периметру засажены деревья и кустарники.

На территории ЛДП выделены зоны для отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная. Игровая и спортивная площадки с естественным (травяным) и искусственным (асфальтовым) покрытием, спланированы с учетом отвода поверхностных вод за пределы их границ. Покрытие проездов, подходов и дорожек не имеет дефектов.

В соответствии с актом санитарно-эпидемиологического обследования, составленным 16.04.2025 г., на указанной территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью МАОУ МО Динской район СОШ № 20 имени Жукова В.А. и ЛДП.

В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора ТКО, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, на расстоянии более 20 метров от здания и спортивных и игровых площадок, с водонепроницаемым твердым покрытием (бетон). Площадка огорожена с трех сторон, размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке установлено 2 металлических контейнера, закрывающийся крышкой на замок. Вывоз отходов осуществляется по договору с АО «Мусороуборочная компания» № 12522/Т-СП от 28.12.2024г.

Оборудовано 6 помещений для пребывания детей с игровой зоной в каждом (помещение № 1, площадь – 42,8 м²; помещение № 2, площадь – 44,6 м²; № 5 – площадь 33,9 м²; помещение № 9, площадь – 34,5 м²; помещение № 11, площадь – 50,2 м²; помещение № 12, площадь – 42,3 м²; помещение № 5, площадь – 33,9 м²), оборудована спортивная площадка, спортивный зал с раздевалками, актовый зал, медицинский кабинет, внутренние санузлы раздельно для девочек и мальчиков, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств. Столовая и спортивный зал размещаются в левом крыле 1-го этажа здания основного учебного корпуса.

Цокольного этажа в здании школы нет. В подвале размещение помещений для детей не предусмотрено. Состав и площади помещений, указанных в таблице, с учетом списочного состава детей, соответствуют гигиеническим нормативам. Площадь на одного ребенка в кружковых и игровой, исходя из количества отрядов и детей в них, составляет не менее 2,5 кв.м.

Помещения постоянного пребывания детей (кружковые и игровая комнаты), помещения пищеблока (зона приготовления холодных блюд и зона порционирования блюд в горячем цехе, мясорыбный и овощной цеха) и процедурный кабинет медицинского пункта оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (бактерицидные облучатели-рециркуляторы воздуха закрытого типа «ТЕСЛА»).

Помещения для занятий кружков оборудованы учебной мебелью (столами и стульями, шкафами), орг. техникой, в оснащении различного рода настольные игры и пр. В каждом помещении имеются шкафы, вешалки для верхней одежды. Санитарное состояние помещений удовлетворительное. В помещениях, где будут располагаться отряды, установлены раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей проточной воды. В отрядных и кружковых помещениях стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом и ламинатом, которые поддаются влажной уборке и дезинфекции.

Стены, полы и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств: стены в кружковых и игровой комнате окрашены влагостойкой водно-дисперсионной краской, полы дощатые, окрашены масляной краской; в туалетах, душевых, раздевалках стены на высоту 1,5 м

Усть-Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

выложены кафельной плиткой, далее до потолка окрашены масляной краской; потолки во всех помещениях окрашены водно-дисперсионной краской.

Гардеробная для верхней одежды оборудована вешалками открытого типа. Помещение для просушивания одежды и обуви предусмотрено в гардеробной.

В помещениях пребывания детей установлены регулируемые по высоте ученические столы и стулья, шкафы для хранения игрового и кружкового инвентаря, в наличии имеются настольные игры, наборы для рисования, канцелярские принадлежности, книги и другое игровое и кружковое оборудование. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Из спортивного инвентаря имеются мячи, скакалки, ракетки, обручи и др.

Для спортивных мероприятий будут использоваться: спортивный зал, оснащенный спортивным инвентарем, который хранится в специально выделенном помещении и спортивные площадки на территории ЛДП.

Здание школы оборудовано центральной системой отопления.

Основные помещения ЛДП имеют боковое естественное освещение. Система общего искусственного освещения имеется во всех помещениях ЛДП и обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами со спектром светового излучения тепло-белый. В каждом помещении используется один тип ламп. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную (решетки), в помещениях пищеблока, душевых - пылевлагонепроницаемую (пластиковые плафоны). Для равномерного освещения помещений используются отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых оттенков. Все источники искусственного освещения в исправном состоянии, не имеют следов загрязнений. Неисправные и перегоревшие люминесцентные и бактерицидные лампы хранятся в отдельном месте подсобного помещения школы в специальной ёмкости с крышкой.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений (фрамуги). Остекление окон выполнено из цельного стекла. Трещин и иного нарушения целостности стекол нет. Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (раздвижные тканевые шторы) с длиной до подоконника и москитными сетками. Контроль температуры воздуха в кружковых и игровой комнате, спортивном зале осуществляется с помощью термометров.

Холодное водоснабжение здания ЛДП централизованное, горячее водоснабжение представлено водонагревателями проточного и накопительного типа. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, туалеты, душевые, умывальные, умывальные перед обеденным залом, помещения для мытья и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов. Горячая и холодная вода подается через смесители.

Здание ЛДП оборудовано нецентрализованной (автономной) системой водоотведения со спуском сточных вод в водонепроницаемый выгреб. Сливные трапы оборудованы в производственных помещениях пищеблока, в душевых и туалетах. Полы в указанных помещениях имеют уклон к отверстиям трапов. Канализационная и водопроводная системы в рабочем состоянии, аварийных ситуаций не выявлено.

В канализованных санузлах (Литер Б, помещение 10) для мальчиков установлено 2 унитаза и 2 писсуара, для девочек - 3 унитаза в умывальной зоне 4 умывальные раковины. В санузлах установлены держатели для туалетной бумаги, педальные ведра; возле раковин бумажные полотенца, жидкое мыло.

Количество санитарно-технических приборов, исходя из списочного состава детей в

Усть-Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

лагере (100 человек), соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями с туалетной бумагой, унитазы оборудованы ободками для сиденья.

Для приготовления дезинфекционных растворов, мытья, ополаскивания, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено отдельное помещение, в котором будут храниться отработанные люминисцентные лампы. Помещение оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

Уборочный инвентарь маркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку (красного цвета) и хранится отдельно от другого инвентаря - в шкафах специально выделенных помещениях при туалетных комнатах, там же для технических целей установлены отдельные водопроводные краны. Условия для просушивания уборочного инвентаря созданы.

Для спортивных мероприятий будут использоваться: спортивный зал, оснащенный спортивным инвентарем и спортивная площадка на территории школы.

Помещения медицинского назначения размещены в основном здании школы (помещения 13, 15), включают следующий набор: кабинет фельдшера и процедурный кабинет. Оба кабинета оборудованы раковинами с подводом холодной и горячей воды. Горячая вода от электрического водонагревателя. Кабинет оснащен 2 бытовыми холодильниками для хранения вакцин и лекарственных средств, шкафом для медикаментов, процедурным столиком, кушеткой, ширмой, необходимым набором медикаментов и перевязочного материала, бактерицидной лампой, имеется журнал учета работы. Также имеются в наличии пинцеты, ножницы, резиновый жгут, емкости с дезинфицирующими средствами, емкости с крышками для дезинфекции предметов и др. Кабинет фельдшера оснащен рабочим столом, ростоммером, тонометром, кушеткой, шкафом для медицинской документации, шкафом для раздельного хранения личной и медицинской одежды, что обеспечивает санитарно-бытовые условия для соблюдения личной гигиены персонала. Кабинет оборудован раковиной с подводом холодной и горячей воды. Имеется аптечка для оказания первой медицинской помощи. Медицинское обслуживание, согласно договору № 1-л-25 от 24.03.2025г. осуществляется ГБУЗ «Динская ЦРБ» МЗ КК, имеющей действующую медицинскую лицензию № ЛО-23-01-014772 от 03.09.2020г. Помещения оснащены необходимым оборудованием. В кабинетах предусмотрены раковины для мытья рук с подводом холодной проточной воды и горячей воды через электрический водонагреватель накопительного типа. Дополнительно раковины оснащены резервными электрическими водонагревателями проточного типа. Покрытия пола, стен и потолков помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок и устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств: масляная краска (полы и стены), водно-дисперсионная влагостойкая краска (потолки).

В соответствии с договором № 20/ЛДП от 09.04.2025г., организацию питания в ЛДП будет осуществлять ООО «Кубанская степь», расположенное по юридическому адресу: 353200, Краснодарский край, Динской р-н, ст-ца Динская, Центральная ул., д. 23а, офис 1.

Согласно акту санитарно-эпидемиологического обследования, составленному 16.04.2025г., на 1 ребенка имеется по два комплекта (по 200 штук) столовой и чайной посуды, столовых приборов, исходя из численности детей в ЛДП - 100 человек.

Столовая размещается в левом крыле 1-го этажа основного здания школы, состоит из пищеблока (площадь - 32,7 м²) и обеденного зала на 60 посадочных мест (площадь - 36,2 м²). При обеденном зале имеется помещение, в котором установлены 4 умывальные раковины, при каждой бумажные полотенца и жидкое мыло. Столы обеденные установлены в ряды и оборудованы стульями. Пищеблок работает на сырье и имеет следующий набор помещений:

Усть-Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

варочный цех, где оборудована моечная кухонной посуды, столовой и чайной посуды; мясорыбный цех, овощной цех, бытовка, санузел для персонала. Во всех помещениях имеется гигиеническая отделка поверхностей. В производственных помещениях пищеблока панели стен окрашены масляной краской и выполнены кафельной плиткой, полы - керамической плиткой.

Из технологического оборудования в наличии: две производственные электрические плиты, жарочный шкаф, электрическая сковорода, мясорубка, мармит, весы, хлеборезка. Холодильное оборудование - 4 единицы, морозильное - 1 единица, в исправном состоянии. Все помещения оборудованы, оснащены в соответствии с предъявляемыми требованиями. Расстановка оборудования исключает встречные потоки сырья и готовой продукции, используемой и чистой посуды, а так же встречные движения учащихся и персонала. Оборудование в рабочем состоянии, маркировка производственных столов, разделочного и уборочного инвентаря имеется. Пищеблок обеспечен столовой посудой и приборами, необходимым количеством кухонной посуды. Мытье кухонной и столовой посуды осуществляется в посудомоечной машине и в моечной кухонной посуды, оборудованной двумя моечными ваннами. Моечные ванны имеют маркировку объемной вместимости, обеспечены резиновыми пробками. Хранится посуда на стеллажах и решетках. Вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств. Выделены отдельные емкости для хранения чистой и обработки грязной ветоши.

Питание будет осуществляться в два потока, двухразовое, перерыв между приемами пищи 3 часа. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса, а объем единовременно приготавливаемых блюд соответствует количеству непосредственно принимающих пищу лиц. Суточные пробы хранятся в специально отведенном месте в холодильном шкафу в горячем цехе.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудуют приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Работы с тестом на пищеблоке не предусмотрены.

Разделочный инвентарь на пищеблоке укомплектован, промаркирован, производственные столы цельнометаллические, имеют соответствующую маркировку. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. На пищеблоке не выявлено использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями.

Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выполнена из материалов, не имеющих повреждений и позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами: полы выложены керамической плиткой, стены облицованы кафельной плиткой (панели) и окрашены влагостойкой водно-дисперсионной и масляной (панели) краской, потолки окрашены водно-дисперсионной и масляной (в моечном и горячем цехе) краской.

Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла (электрическая плита в горячем цехе) и влаги (моечные ванны в моечной) дополнительно обеспечены местными системами вытяжной вентиляции. В соответствии с актом периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования № 129 от 09.04.2024 г.: системы вентиляции технически исправны, эффективность вентиляции, включая объем вытяжки, соответствует НТД; каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудованы отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции: в горячем цехе и моечной вытяжная вентиляция

Усть-Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

с механическим побуждением, в остальных помещениях с естественным побуждением; приточные системы вентиляции во всех помещениях с естественным побуждением без устройства организованного притока.

Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений.

Следы жизнедеятельности грызунов, насекомых, а так же следы их жизнедеятельности не обнаружены. Дератизационные, дезинсекционные, акарицидные мероприятия будут проводиться специализированной организацией Усть-Лабинским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Рабочая и личная одежда и обувь персонала хранятся в разных местах (шкафах, вешалках) в специально выделенном помещении.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в специально отведенном месте на лестничной площадке в шкафу, имеется емкость для промывания уборочного инвентаря и обработки дезинфекционными средствами.

На момент обследования все инженерные системы здания ЛДП, оборудование помещений, в том числе технологическое и холодильное, исправны, без дефектов.

Для проведения текущих и генеральных уборок помещений ЛДП имеется запас моющих и дезинфекционных средств. Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.

Согласно представленным протоколам измерений № 23-01-34/16880-01-25 от 12.04.2025г., № 23-01-34/16880-02-25 от 12.04.2025г., уровни искусственного освещения в кружковой и игровой комнате не ниже допустимого норматива, параметры микроклимата в кружковой и игровой комнате (температура, относительная влажность и скорость движения воздуха) в пределах допустимых нормативов, указанных в главе V СанПиН 1.2.3685-21.

Согласно представленным протоколам испытаний № 23-01-34/08921-24 от 17.04.2024 г., № 23-01-34/14872-25 от 04.04.2025 г., микробиологические и органолептические показатели в питьевой воде из питьевого фонтанчика не превышают установленных нормативов указанных в главе III СанПиН 1.2.3685-21.

7. Вывод: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием детей на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования Динской район «Средняя общеобразовательная школа № 20 имени Героя Советского Союза Жукова Василия Алексеевича», по адресу: Российская Федерация, Краснодарский кр., Динской район, п. Агроном, ул. Почтовая, дом № 13, Литер Б, помещения №№ 1, 2, 5, 9, 10, 11, 12, Литер А, А1, А2, а, а1 помещения 13, 15, 28, 52, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 49, 50, 3, 4, 5 соответствуют главам I, II, III (раздел 3.12.) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главам I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», главе IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», главе II (п. 3, 4, 6, 216) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», главам III (таблицы 3.1, 3.5), V (таблицы 5.34, 5.54), VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и

Усть-Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

Думан С.И.

Усть-Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»