

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  
комбинированного вида №3  
«Колокольчик» поселка Мостовского  
муниципального образования  
Мостовский район**

Калинина ул., д. 18, пгт Мостовской,  
Мостовский район, Краснодарский край, 352570  
тел. (86192) 5-42-98, факс (86192) 5-42-98  
e-mail: [kolokolchikmost3@gmail.com](mailto:kolokolchikmost3@gmail.com)  
ОКПО 39751120, ОГРН 1022304341630  
ИНН 2342009546, КПП 234201001

*14.06.2022* № *01-16/68*  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Краснодарскому краю  
в Лабинском, Курганинском  
и Мостовском районах  
П.М. Надеину

Пирогова ул., д. 5, гор. Лабинск,  
Краснодарский край, 352500

**О выполнении предписания**

Уважаемый Павел Михайлович!

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №3 Колокольчик» поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район доводит до Вашего сведения информацию об устранении нарушений санитарного законодательства (предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей от 31 января 2022 года №3п-22-2022)

№ п/п	Нарушения санитарного законодательства	Информация об устранении нарушений санитарного законодательства
1.	в 1-ой младшей и во 2-ой младшей группах детская мебель, кушетки в приемной имеют рваную поверхность, что не допускает проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. В здании Литер Г в 4 группах поверхность столешниц в буфетных имеет дефекты, требует замены (п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением	В 1-ую и 2-ую младшие группы приобретены детские банкетки в количестве 4 шт.  В 4 группах заменена поверхность столешниц в буфетных.

	<p>Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28)</p>	
2.	<p>В МАДОУ детский сад №3 допускается использование детских кроватей 4-х уровневых (п.2.4.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28)</p>	<p>В августе 2022 года в МАДОУ кровати 4-х уровневые будут заменены на кровати 3-х уровневые (реконструкция).</p>
3.	<p>На момент проверки в четырех группах МАДОУ №3 водопроводные краны над раковинами имеют дефекты (ржавые), требуют замены (п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28)</p>	<p>Водопроводные краны над раковинами заменены (частично) в четырех группах.</p>
4.	<p>Туалетные кабины в группах не оснащены мусорными ведрами (п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28)</p>	<p>Приобретены мусорные ведра в туалетные кабины групп в количестве 19 штук.</p>
5.	<p>В группе ОНР 1 и ОНР 2 требуется замена душевых поддонов: имеют дефекты, ржавые (п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28)</p>	<p>Замена душевых поддонов в группе ОНР 1 и ОНР 2 будет произведена в сентябре 2022 года.</p>

6.	<p>В помещениях, допускающих эксплуатацию без естественного освещения допускается не своевременная замена перегоревших ламп накаливания и люминесцентных ламп (п. 2.8.9. СП 243648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28)</p>	<p>Произведена замена перегоревших ламп накаливания и люминесцентных ламп.</p>
7.	<p>В помещении 2-ой младшей группы в раздевальной на полу линолеум имеет повреждения и дефекты. Требуется замены (п. 2.5.2. СП 2513648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28)</p>	<p>Замена линолеума в помещении 2-ой младшей группы (раздевалка) будет произведена в декабре 2022 года.</p>
8.	<p>Журнал утреннего приема детей 1-ой младшей группы «Крепыши» ведется с нарушением требований санитарных правил. На момент проверки зафиксировано формальное ведение журнала: по состоянию на 11-30 19.01.2022г. журнал уже заполнен на вечер 19.01 и на 20.01.2022 (п. 3.1.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28)</p>	<p>Журнал утреннего приема детей 1-ой младшей группы «Крепыши» приведен в соответствие требованиям санитарных правил.</p>
9.	<p>Требования к ведению «Журнала бракеража готовой продукции». В бракеражной комиссии стоит один человек, медицинская сестра (приложение 4 СанПиН 23/243590-20 санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения",</p>	<p>В журнале бракеража готовой пищевой продукции расписываются все члены комиссии согласно приказа №22 от 10.01.2022г. «Об организации питания в дошкольном образовательном учреждении».</p>

	утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 №32)	
10.	Нарушаются требования к ведению «Журнала бракеража скоропортящейся пищевой продукции». Графа «дата и час фактической реализации» заполняется с нарушением требований. Не выводятся остатки от количества поступившей продукции, что не позволяет проконтролировать срок реализации продукта (приложение, 5 СанПинН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного «питания населения», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 №32)	Журнал бракеража скоропортящейся продукции приведен в соответствие с требованиями ч.1 ст.28 Федерального закона №52 от 30.03.1999 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» указана дата и час фактической реализации.

Заведующий



Н.Ю. Ковтун