

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
«УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ  
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МОСТОВСКИЙ РАЙОН  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
322570 Краснодарский край, Мостовский район  
п. Мостовской, Ленина ул., 12  
тел.(86192) 5-12-00  
ИНН 2342010421, ОКПО 26407271  
29.01.2016 № 024  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заведующему МБДОУ  
детским садом  
комбинированного вида №3  
«Колокольчик» поселка  
Мостовского  
Н.Ю. Ковтун

### Заключение.

В результате обследования зданий (Литер Г-1, литер Г-3) муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детского сада комбинированного вида №3 «Колокольчик» расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Мостовский район, поселок Мостовской, ул.Калинина №18, на предмет:

**Возможности (невозможности) устройства пандуса для доступа маломобильных групп населения (далее МГН).**

Устройство пандуса к МБДОУ детский сад комбинированного вида №3 «Колокольчик» возможно при проведении реконструкции в соответствии с:

- Требованиями Федерального закона от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
- Федеральным законом от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
- Законом Краснодарского края от 27.04.2007 года №1229-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, информации и связи в Краснодарском крае»,
- СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

В зданиях и сооружениях должны быть обеспечены для МГН условия использования в полном объеме помещений для безопасного осуществления необходимой деятельности самостоятельно либо при помощи сопровождающего, а также эвакуации в случае экстренной ситуации.

Требования настоящего документа необходимо учитывать при проектировании новых, реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых зданий и сооружений. Они распространяются на функционально-планировочные элементы зданий и сооружений, их участки или отдельные помещения, доступные для МГН: входные узлы, коммуникации, пути эвакуации, помещения (зоны) проживания, обслуживания и места приложения труда, а также на их информационное и инженерное обустройство.

До проведения реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений следует осуществлять проектирование в рамках "разумного приспособления" при согласовании задания на проектирование с территориальными органами социальной защиты населения соответствующего уровня и с учетом мнения общественных объединений инвалидов, и установить кнопку вызова персонала МБДОУ детский сад комбинированного вида №3 «Колокольчик».

Начальник МАУ «Управление  
архитектуры и градостроительства»  
МО Мостовский район



Г.В. Перова