

АНКЕТА

обследования общественного здания (сооружения)
по его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
№ 04 от 14.06.2018 г.

муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры и техники «Родина», 601903, Владимирская область, г. Ковров,
ул. Волго-Донская, д. 1 а, тел. (49232)3-62-62, fax (49232)3-65-45, e-mail: DKRodina_kult@mail.ru сайт — kovrov-dk-rodina.ru

(полное юридическое наименование объекта)(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail)

1. Вид деятельности* культура

2. Форма собственности объекта _____ муниципальная
(федеральная, государственная, муниципальная, частная)

3. Размещение объекта отдельно стоящее здание, 3 этаж, 1979 года постройки, материал несущих конструкций — кирпич и железобетонные плиты, материал лестниц — бетон.

отдельно стоящее здание ... этажей; встроеное; пристроенное;этаж в здании; год постройки(капитального ремонта)
базовый материал несущих конструкций вертикалей и горизонталей, материал лестниц (кирпич, бетон, дерево и др.)

4. Объем предоставляемых услуг Посещаемость (вместимость персонала) — 88 человек; детей, подростков и взрослых участников творческих коллективов, спортивных секций и посетителей — 1 000 человек в день (максимальная расчетная посещаемость).

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

*здравоохранение, культура, транспорт, информация и связь, образование, социальная защита, спорт и физическая культура, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство, потребительский рынок и услуги, труд и занятость и др.

1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлены норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо / входная площадка	см	-	Нет			справочно
	Высота площадки	см	>220x220	-	к		
	Габариты площадки: ширина X глубина,		наличие	-	к, о, с		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45см		наличие	-	к, о, с		
	Нескользящее покрытие		наличие	-	к, о		
	Навес		наличие	Есть			
	Лестница наружная		наличие	Есть	о, с, г		
	Нескользящее покрытие		наличие	Есть	с		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	80	Нет			
	Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	Есть	с		
	Поручни с двух сторон		наличие	С одной	о		
	- на высоте	см	90	80	о, с		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с нетравмирующим окончанием	см	>30	30	о, с		
	Пандус наружный		наличие	Есть			
	Ширина марша	см	100	120	к		
	Уклон	h/l	<1/12		к	реконструкция	
	Высота одного подъема	см	<=80	80	к		
	Разворотные площадки:				к		
	-вниз	см	>150 x150	Нет			
	-промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	см	>150 x150	Нет			
	Поручни с двух сторон:		наличие	С одной	к, о		
	- на высоте		70	70	к		
	- на высоте	см	90	-	о		
	-горизонтальные завершения вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	см	>30	45	к, о		
	Нескользящее покрытие		наличие	Есть	к, о		
	Наружный подъемник вертикальный(В), наклонный (Н)		наличие	Нет	к, о		
	Тамбур						
	Габариты: глубина X ширина	см	>220x180		к		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Р			
	- ширина проема в свету	см	>90	180	к		
	-высота порога наружного, внутреннего	см	<2,5 см	2,5	к		

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения при открытых дверях	см	>120	120	К		
	Разворотные площадки	см	>150x150	150*150	К		
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):		наличие	Есть	К, О, С, Г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	ед.	>1 на этаж	5	О		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	ед.	>1 на этаж	5	К		
	Выступы в зоне движения	см	<10	8	С		
	Лестница №1 (в зону оказания услуги)		наличие				
	Высота подъема	м					справочно
	Уклон марша	Н/Л	<1/2	1/2	О		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	60	-	С	Необходима установка	
	Желтая контрастная окраска крайних ступеней		наличие	есть	С		
	Поручни с двух сторон:		наличие	С одной	О, С		
	- на высоте	см	90	90	О, С		
	- горизонтальные завершения вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	см	30	-	О, С		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц в зону оказания услуги)						
	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги		наличие	Нет		Не предусмотрен проектом здания	
	Кабина:						
	- габариты (глубина X ширина)	см	>140 x110	-	К		
	- ширина дверного проема	см	>80	-	К		
	- поручни		наличие	-	О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта		наличие	-	С		
	Знак доступности		наличие	-	К, С		
	Пандус внутренний к лестнице №		наличие	Нет			
	Ширина марша	см	100	-	К		
	Уклон	Н/Л	<1/12	-	К		
	Разворотные площадки вниз, вверх.	см	>150 x150	-	К		
	Поручни с двух сторон:		наличие	Нет	К, О		
	- на высоте	см	70	-	К		
	- на высоте	см	90	-	О		
	- горизонтальные завершения вниз и вверх	см	30	-	К, С		
	Пандус переносной		наличие	Нет	К		
	Подъемник для инвалидов		наличие	Нет			

	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М), гравелатор (Г)	наличие	-	к, о		
--	--	---------	---	------	--	--

3. ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалитов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Обслуживание через окно/прилавок №	ед.					
	Высота рабочей поверхности	см	80-110	90	К		
	Габариты зоны обслуживания	см	90 x 150	90*150	К		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</i>						
	Обслуживание в кабине №	ед.		нет			
	Ширина проема двери в свету:	см	>90	-	к, о		
	Габариты зоны сидения - глубина	см	>120	-	о		
	Зона для кресла-коляски	см	>150 x 150	-	к		
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	60-90	-	к, о		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</i>						
	Обслуживание с перемещением по маршруту №	ед.		1			
	Ширина полосы движения	см	>120	120	к, о		
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	см	80-110	90	к		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</i>						
	Кабина индивидуального обслуживания №	ед.		Нет			
	Ширина X глубина	см	>160 x 180	-	к		
	Место для сидения		наличие	-	о		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие	-	о		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</i>						
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	ед.		1	к, о		
	Доля мест для колясочников	%	>2	3	к		
	Ширина прохода к месту для колясочника	см	>120	120	к		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	шт.	>1	нет	г		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</i>						

4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузел		наличие	Нет		реконструкция	
	Знак доступности помещения		наличие	Нет	К, О		
	Ширина дверного проема		>90	Нет			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	см	30	Нет	с		
	Количество кабин	ед.	>1	Нет	К, О		
	- ширина дверного проема	см		Нет	к		
	- габариты (минимальные глубина X ширина)	см	>180 x 165	Нет	к		
	- опорные поручни		наличие	Нет	К, О		
	- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина X глубина)	см	>80 x 120	Нет	к		
	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие	Нет	О		
	Знак доступности кабины		наличие	Нет	К, О		
	Раковина с опорным поручнем		наличие	Нет	К, О		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина X ширина)	см	>130 x 85	Нет	к		
	- высота раковины с опорным поручнем	см	75-85	Нет	К, О		
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	см	30	Нет	с		
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские- 2%, женские- 5% от общего числа кабин)						

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте**

№ помещен ий по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Еди- ницы изме- рения	Норматив	Фактиче- ская величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена,	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги		наличие	Есть	С		
	Надписи:		наличие	Есть	С, Г		
	Размещение на высоте	см	<160	160	к, с, г		
	Высота прописных букв	см	>7,5	20	с		
	Освещенность		наличие	Есть	с		
	Указатели, пиктограммы:				с		
	Размещение на высоте	см	<200	160	к, с		
	Высота прописных букв	см	>7,5	40	с		
	Освещенность		наличие	Есть	с		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	шт.	наличие	Нет	с	Установка	
	-высота размещения	см	60-110	Нет	с		
	-маркировка кабинетов приема со стороны ручки		наличие	Нет	с		
	-на кнопках управления лифта		наличие	Нет	с		
	-на поручнях лестниц		наличие	Нет	с		
	-на кабинах санитарно-бытовых помещений			Нет			
	Текстофоны (текстовые телефоны)	шт.	не менее одного	Нет	г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	шт.	не менее одного	Нет	с, г	установка	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	шт.	наличие	Нет	к		
	Речевые информаторы и маяки	шт.	наличие	Нет	с		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м *			Нет			
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	шт.	наличие	Нет	г, с		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	шт.	наличие	Нет	К, О, С, Г		

**только для объектов государственного (муниципального) управления.

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№ пом еще ний по пла	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1		3	4	5	6	7	8
2	Вход на территорию						
	- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	см	>90	нет	К		
	Знак доступности учреждения		наличие	Есть	К, О, С		
	Автостоянка посетителей						
	Расстояние до входа в здание	м	<50	50	К, О		
	Доля машино-мест для инвалидов	%	>10	15	К, О		
	Размер места со специальным знаком	см	350x500	350*500	К		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание						
	- ширина полосы движения:	см	>180	200	К, О		
	- указатели направления движения		наличие	Нет	К, О, Г	установка	
	- декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию		наличие	Нет	С		
	- места отдыха: через 200 м		наличие	Есть	О		
	Открытая лестница:						
	- высота подъема	м		-			
	- поручни на высоте	см	90	90	О		
	- рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	80	Нет	С	установка	
	Пандус	%	<10	1	К, О		
	- высота подъема			80		реконструкция	
	- уклон	Н/Л	<1/10	40	К, О		
	Поручни с двух сторон			С одной			
	- на высоте	см	70		К		
	- на высоте	см	90	90	О		

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на входной группе наружных входов	-	Приведение в соответствии с ГОСТ имеющегося пандуса на входной группе, установка информационной таблички со шрифтом Брайля
на путях передвижения внутри объекта	-	Установка рельефных тактильных направляющих полос, размещение оповещающих знаков и т.д. в соответствии с установленными нормативами
в зоне обслуживания	-	для категории С – устройство тактильных рельефных полос
в санитарно-гигиенических помещениях	-	Строительство туалета для инвалидов на 1 этаже здания
в средствах информации и телекоммуникации	-	Размещение освещающих знаков, установка звукового маяка, звуковое текстовое табло для вывода информации
на территории объекта	-	Приобретение технических информационных средств адаптации для различных категорий инвалидов

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов:

- К - колясочники
- О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата
- С – инвалиды с поражениями зрения
- Г – инвалиды с поражениями слуха

2. К анкете прикладываются планы (схемы) этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ.



Руководитель объекта

Директор МУБК ДКиТ "Родина"

(должность)

(В.Б. Кузнецов)

(фамилия)

(полный)