



**УПРАВЛЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
НАСЕЛЕНИЯ  
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И  
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ  
(УСЗН В КРАСНОАРМЕЙСКОМ  
РАЙОНЕ)**

Ленина ул., д. 154, станция Полтавская,  
Красноармейский район,  
Краснодарский край, 353800  
Тел./факс: (86165) 3-27-68

E-mail: uszn\_krasarm@mtsr.krasnodar.ru

09.10.2020 № 04.6-14-6685/20

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О направлении паспорта  
доступности здания

УСЗН в Красноармейском районе направляет паспорт доступности МДБОУ «Детский сад № 35» для планирования мероприятий по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к месту предоставления услуг.

В основу сводной оценки доступности объекта положены параметры доступности его основных функциональных зон и элементов в соответствии с требованиями нормативных документов в строительстве, в первую очередь, требования, указанные в СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» (с учетом основных критериев для различных категорий инвалидов: инвалиды – колясочники, инвалиды с поражением опорно – двигательного аппарата, инвалиды по зрению и слуху).

Результаты мониторинга фиксируются в паспорте доступности объекта с указанием соответствия элементов объекта нормативным требованиям для инвалидов, с формированием рекомендаций по обеспечению доступности объекта (основных мероприятий по адаптации).

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Руководитель управления

И.С. Каира

Шепель Анна Анатольевна  
8 (86165) 3-42-50

МДБОУ «Детский сад № 35»

Ленина ул., д. 29,  
ст-ца Ивановская,  
Красноармейский район,  
Краснодарский край,  
353821

**ПАСПОРТ**  
**Общественное здание**  
**1. Информация об объекте**

Наименование МДБОУ "Детский сад № 35"  
 Тип объекта И другие объекты образования и науки  
 Место нахождения (адрес) Красноармейский р-н ст-ца. Ивановская Ленина, 29

Форма собственности объекта Муниципальная  
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 35"  
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Собственность  
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2336018750  
 Телефон: +7 86165 9-41-430  
 Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта  
 Комментарий:

Плановая дата обследования: 09.2020  
 Фактическая дата обследования: 25.09.2020  
 Организация: УСЗН в Красноармейском районе  
 Должность лица: специалист I разряда  
 ФИО: Шепель А.А.

**2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>**

| Функциональные зоны / элементы объекта                | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| <b>Участки и территории</b>                           |                                  |                        |                                  |   |
| <b>Вход на территорию</b>                             |                                  |                        |                                  |   |
| Ширина пути движения                                  | К                                | не менее 1,2 м         | Соответствует                    | п. 5.1.7 СП 59.13330.2016                             |
| Высота порога или перепад у калитки                   | К, О, С                          | не более 1,5 см.       | Соответствует                    | п. 5.1.5 СП 59.13330.2016                             |
| <b>Вход</b>   |                                  |                        |                                  |   |
| <b>Лестница на входе наружная</b>                     |                                  |                        |                                  |   |
| Поручни на высоте 90 см                               | О, С                             | 90 см.                 | Наличие                          | п. 6.2.11 СП 59.13330.2016                            |
| Высота подъема ступеней                               | О, С                             | 12 - 15 см.            | Соответствует                    | п. 5.1.12 СП 59.13330.2016                            |
| Ширина ступеней                                       | О, С                             | 35 - 40 см.            | Соответствует                    | п. 5.1.12 СП 59.13330.2016                            |
| Единообразная геометрия ступеней                      | О, С                             | наличие                | Наличие                          | п. 5.1.12 СП 59.13330.2016                            |
| <b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b> |                                  |                        |                                  |   |
| Длина марша пандуса                                   | К                                | не более 9,0 м.        | Соответствует                    | п. 5.1.14 СП 59.13330.2016                            |
| Уклон пандуса (высота / длина)                        | К                                | не более 1/20          | Соответствует                    | п. 5.1.14 СП  |

1 Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

2 К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху

|   |         |                       |               |                            |
|---|---------|-----------------------|---------------|----------------------------|
|   |         | (5%)                  |               | 59.13330.2016              |
| Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса                         | К       | не менее 1,5 X 1,5 м. | Соответствует | п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 |
| Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)  | К, О    | наличие               | Наличие       | п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 |
| Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)   | К       | 0,7 м.                | Соответствует | п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 |
| Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)   | О       | 0,9 м.                | Соответствует | п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 |
| Поручни пандуса (расстояние между поручнями)                                | К       | 0,9 - 1,0 м.          | Соответствует | п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 |
| <b>Входная площадка</b>   |         |                       |               |                            |
| Размер входной площадки (при наличии пандуса)                               | К       | не менее 2,2 x 2,2 м. | Соответствует | п. 6.1.4 СП 59.13330.2016  |
| Поверхность покрытия входной площадки твердая, не-скользящая                | К, О, С | наличие               | Наличие       | п. 6.1.4 СП 59.13330.2016  |
| <b>Дверь входная наружная</b>   |         |                       |               |                            |
| Ширина проема одной створки двери в свету                                   | К       | не менее 0,9 см.      | Соответствует | п. 6.1.5 СП 59.13330.2016  |
| Высота порога двери   | К       | не более 1,4 см.      | Соответствует | п. 6.1.5 СП 59.13330.2016  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей                            | С       | наличие               | Наличие       | п. 6.1.5 СП 59.13330.2016  |
| <b>Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)</b>                   |         |                       |               |                            |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.                           | К       | не менее 1,5 м.       | Соответствует | п. 6.2.1 СП 59.13330.2016  |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью                        | К       | не менее 1,2 м.       | Соответствует | п. 6.2.2 СП 59.13330.2016  |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений | К       | не менее 0,9 м.       | Соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2016  |

3

|   |   |                                       |               |                           |
|---|---|---------------------------------------|---------------|---------------------------|
| <b>на лестничную клетку</b>   |   |                                       |               |                           |
| Высота порогов или перепад высот  | К | не более 1,4 см.                      | Соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2016 |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)                                 | С | не более 10 см.                       | Соответствует | п. 6.2.6 СП 59.13330.2016 |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)                 | С | не более 30 см.                       | Соответствует | п. 6.2.6 СП 59.13330.2016 |
| <b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)</b>  |   |                                       |               |                           |
| Ширина проема одной створки двери в свету   | К | не менее 0,9 см.                      | Соответствует | п. 6.1.5 СП 59.13330.2016 |
| Высота порога двери   | К | не более 1,4 см.                      | Соответствует | п. 6.1.5 СП 59.13330.2016 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей  | С | наличие                               | Наличие       | п. 6.1.6 СП 59.13330.2016 |
| <b>Зона оказания услуги</b>   |   |                                       |               |                           |
| <b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>  |   |                                       |               |                           |
| Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения | К | не менее 5%                           | Соответствует | п. 8.1.3 СП 59.13330.2016 |
| Размещение технологического и иного оборудования:(при расположении сбоку)                                 | К | не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола | Соответствует | п. 8.1.7 СП 59.13330.2016 |
| Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)                                | К | не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола | Соответствует | п. 8.1.7 СП 59.13330.2016 |
| <b>Обслуживание в кабинете</b>  |   |                                       |               |                           |
| Ширина проема двери   | К | не менее 0,9 м.                       | Соответствует | п. 6.2.4 СП               |

4

|  |               |                            |               |   |
|--|---------------|----------------------------|---------------|---|
| Высота порога  | К             | не более 1,4 см.           | Соответствует | 59.13330.2016<br>п. 6.2.4 СП<br>59.13330.2016 |
| Ширина прохода   | К             | не менее 1,2 м.            | Соответствует | п. 6.2.2 СП<br>59.13330.2016                  |
| Стол с высотой рабочей поверхности   | К             | не более 0,85 м.           | Соответствует | п. 8.1.7 СП<br>59.13330.2016                  |
| Ширина и высота проема стола для ног   | К             | не менее 0,75 x<br>0,5 м   | Соответствует | п. 8.1.7 СП<br>59.13330.2016                  |
| Пространство для разворота кресла-коляски  | К             | диаметр не<br>менее 1,4 м. | Соответствует | п. 6.2.2 СП<br>59.13330.2016                  |
| <b>Средства информации</b>   |               |                            |               |   |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения  | К, О, С,<br>Г | наличие                    | Наличие       | п. 6.5.1 СП<br>59.13330.2016                  |
| Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублированием рельефными знаками | К, О, С,<br>Г | наличие                    | Наличие       | п. 6.5.9 СП<br>59.13330.2016                  |
| Речевые информаторы  | С             | наличие                    | Не требуется  | п. 6.5.6 СП<br>59.13330.2016                  |

5

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта            | Степень доступности<br>(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
|  | К  | О | С | Г |
| Участки и территории                               | +  | + | + | # |
| Вход   | +  | + | + | # |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | +  | # | + | # |
| Зона оказания услуги                               | +  | + | + | + |
| Средства информации                                | +  | + | + | + |

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

|                   | Степень доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |   |   |   |
|-------------------|-----------------------------|---|---|---|---|
|                   |                             | К   | О | С | Г |
| Объект доступен   | X                           | X   | X | X | X |
| Объект недоступен |                             |   |   |   |   |

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

25.09.2020

Специалист 1 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения



А.А. Шепель