

Автономное муниципальное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования Динской район
«Детский сад №2»

Согласовано

Председатель МО
АМДОУ МО Динской район
«Детский сад №2»



« 31 » 2022г.

Утверждаю

Заведующий АМДОУ
МО Динской район
«Детский сад №2»



Б.Д.Кастарнова
« 31 » 2022г.

ИНСТРУКЦИЯ № 01-22

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АМДОУ МО ДИНСКОЙ РАЙОН «ДЕТСКИЙ САД №2»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в АМДОУ МО Динской район «Детский сад №2» определяет основные требования к содержанию территории, зданий, сооружений и помещений, нормы поведения сотрудников в целях обеспечения пожарной безопасности.
2. Инструкция о мерах пожарной безопасности в АМДОУ МО Динской район «Детский сад №2» разработана согласно:
 - Федерального закона РФ от 22.07.2008г №123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 31 июля 2018г;
 - Приказа МЧС РФ от 18.11.2021 № 806 « Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»;
 - Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2020г. г №1479 « Правила противопожарного режима в Российской Федерации»
3. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в АМДОУ МО Динской район «Детский сад №2» является обязательной для исполнения всеми работниками, не зависимо от их образования, стажа работы, а так же для временных, прибывших на обучение (практику) в ДОУ работников. Обучение сотрудников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа. Обучение пожарно-техническому минимуму, проводится в течении месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после обучения.
4. Целью данной инструкции является обеспечение сохранности имущества АМДОУ МО Динской район «Детский сад №2» и недопущение причинения неблагоприятных последствий здоровью и жизни людей, находящихся в его здании и на территории.
5. Все работники АМДОУ МО Динской район «Детский сад №2» допускаются к работе только после прохождения ими вводного инструктажа о мерах пожарной безопасности и ознакомления их под роспись с Настоящей инструкцией в журнале регистрации вводного инструктажа о мерах пожарной безопасности.
6. В целях реализации Приказа МЧС РФ от 18.11.2021 № 806 « Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» инструктажи по пожарной безопасности подразделяются на :
 - Вводный;
 - Первичный;
 - Повторный (2 раза в год), весной и перед началом учебного года;
 - Внеплановый;
 - Целевой.

Вводный противопожарный инструктаж в АМДОУ №2 проводит заведующий Кастарнова Г.Д.. Вводный противопожарный инструктаж проводится до начала выполнения трудовой (служебной) деятельности в организации.

Вводный противопожарный инструктаж проводится:

- со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу (службу), в том числе временную, в организации;
- с лицами, командированными, прикомандированными на работу (службу) в организации;
- с иными лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, по решению руководителя организации.

Первичный, повторный, внеплановый и целевой противопожарный инструктаж проводит ответственный за пожарную безопасность Ефименко В.Н., с записью в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится непосредственно на рабочем месте до начала трудовой (служебной) деятельности в организации:

- со всеми лицами, прошедшими вводный противопожарный инструктаж;
- с лицами, переведенными из другого подразделения, либо с лицами, которым поручается выполнение новой для них трудовой (служебной) деятельности в организации.

Повторный противопожарный инструктаж проводится 2 раза в год со всеми лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, с которыми проводился вводный противопожарный инструктаж и первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте, а также с лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, связанную с охраной (защитой) объектов и (или) имущества организации.

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

- при введении в действие новых или внесении изменений в действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные документы по пожарной безопасности, содержащие требования пожарной безопасности, применимые для организации;
- при изменении технологического процесса производства, техническом перевооружении, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объектов защиты организации;
- при нарушении лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность в организации, обязательных требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;
- в случае перерыва в осуществлении трудовой (служебной) деятельности более чем на 60 календарных дней перед началом осуществления трудовой (служебной) деятельности на объектах защиты организации, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, а также у лиц, осуществляющих трудовую (служебную) деятельность в организации, связанную с охраной (защитой) объектов и (или) имущества организации;

- по решению руководителя организации или назначенного им лица.

Целевой противопожарный инструктаж проводится в том числе в следующих случаях:

- перед выполнением огневых работ и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ, на которые оформляется наряд-допуск;
- перед выполнением других огневых, пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ, в том числе не связанных с прямыми обязанностями по специальности, профессии;
- перед ликвидацией последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и катастроф;
- в иных случаях, определяемых руководителем организации.

Проведение противопожарных инструктажей завершается проверкой соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, которую осуществляет лицо, проводившее противопожарный инструктаж, либо иное лицо, назначенное руководителем организации, в соответствии с порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности.

7. Основные понятия:

- Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества от пожаров;
 - Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей;
 - Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством РФ, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;
 - Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в т.ч. по выполнению требований пожарной безопасности;
 - Противопожарный режим – правила поведения людей, порядок организации производства и содержания помещений, обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров.
8. Система ответственности за обеспечение мер пожарной безопасности:
- Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности учреждения несет заведующий АМДОУ МО Динской район «Детский сад №2» Кастарнова Г.Д..
 - Ответственность за пожарную безопасность служебных, вспомогательных, складских и других помещений, технологического оборудования, электросетей и т.п. несет заместитель заведующего по АХР Ефименко В.Н.
 - Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности на своем рабочем месте несет каждый работник (независимо от стажа работы и занимаемой должности). Работники обязаны знать, строго выполнять и поддерживать установленный в здании противопожарный режим, не допускать действий, приводящих к пожару, а также знать свои обязанности в случае его возникновения.

- При проведении строительно-монтажных и других пожароопасных работ на территории, в здании и помещениях АМДОУ МО Динской район «Детский сад №2» работники подрядных организаций должны соблюдать требования пожарной безопасности, изложенные в инструкциях, утвержденных заведующим АМДОУ МО Динской район «Детский сад №2». Лица, виновные в нарушении данной инструкции, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную, гражданскую или уголовную ответственность.

8.1. Заведующий АМДОУ МО Динской район «Детский сад №2» Кастарнова Г.Д.. обязан:

- обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору;
- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
- обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору.
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по их прямому назначению;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;
- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории предприятий;
- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в ДОУ, а также о происшедших на его территории пожарах и их последствиях;
- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах.

8.2. Ответственный за пожарную безопасность в структурных подразделениях АМДОУ МО Динской район «Детский сад №2» Кастарнова Г.Д. обязан:

- обеспечивать наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, административных и общественных помещениях;
- обеспечивать передачу в поднадзорное подразделение пожарной охраны, информации о количестве людей, находящихся на объекте (в том числе в ночное время), разрабатывает и утверждает заведующим АМДОУ №2 инструкцию «По эвакуации детей на случай возникновения пожара», а также 4 раза в год (1 раз в квартал) проводит практические тренировки воспитателей и детей АМДОУ № 2; обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012);

- обеспечивать исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.
 - обеспечивать проведения работ по очистке вытяжных устройств (в пищеблоке) и воздуховодов (в групповых ячейках) от горючих отходов не реже 1 раза в год, с внесением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.
 - в случаях отключения участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления, в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.
 - совместно с представителем ПСЧ -62 , 1 раз в 6 месяцев (апрель ,октябрь) проводится проверка технического состояния источника противопожарного водоснабжения, с внесением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.
 - Обеспечивать исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, оборудование, для вывода сигнала АПС, противопожарных дверей, огнетушителей). Организует ежемесячное проведение проверки работоспособности указанных систем, с внесением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.
- Не реже 1 раза в квартал организует проверку систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

8.3. Сотрудники АМДОУ МО Динской район «Детский сад №2» обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности, установленные в организации;
- знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- выполнять требования пожарной безопасности, применимо к своему рабочему месту, обеспечить ежедневную уборку материалов, оборудования и приспособлений;
- при обнаружении нарушений в работе немедленно уведомлять об этом своего непосредственного руководителя;
- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение по пожарно-техническому минимуму;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования заведующего и ответственного за пожарную безопасность.

(А) ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ЗДАНИЯ, ПОМЕЩЕНИЙ, ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ

1. В здании АМДОУ МО Динской район «Детский сад №2» на видном месте (центральный выход) располагается план эвакуации людей при пожаре.
2. На территории АМДОУ МО Динской район «Детский сад №2» запрещено устраивать свалки, складировать сухую листву и траву.
3. Отверстия и зазоры, образовавшиеся в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами,

кабелями) и технологическими коммуникациями, должны своевременно заделываться негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость,.

4. На территории, в зданиях и помещениях АМДОУ МО Динской район «Детский сад №2» запрещается:

а) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов холлов, фойе, тамбуров, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

б) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией);

в) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами эвакуационные двери;

г) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

В помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек запрещено.

5. При организации мероприятий с массовым пребыванием людей (праздничные мероприятия, утренники, новогодние праздники и т.д.), заведующий АМДОУ МО Динской район «Детский сад №2» Кастарнова Г.Д. обеспечивает:

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

б) дежурство ответственных лиц на месте проведения мероприятий.

На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

6. В случае установки новогодних елок, они должны устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выходы из помещений. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен, потолков и отопительных приборов.

7. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:

а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;

б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

д) полностью гасить свет в помещении во время представлений;

е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

8. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно обеспечиваться соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-

планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

9. Двери на путях эвакуации должны открываться наружу, по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования.

10. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

11. В случае возникновения пожара, ответственными лицами должен быть обеспечен доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.

12. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, двери) различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы.

13. При расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования должно быть обеспечено наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

- У дежурного персонала должны быть в наличии исправные электрические фонари, СИЗ органов дыхания и зрения.

- Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

- Запрещается в рабочее время осуществлять загрузку (выгрузку) товаров и тары по путям, являющимся эвакуационными.

(Б) МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ.

1. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

Запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

ж) размещать (складировать) у электрощитов и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

2. Знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, должны содержаться в исправном состоянии.

4. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

5. В зданиях запрещается пользоваться газовыми приборами.

6. Запрещается эксплуатировать керосиновые фонари и настольные керосиновые лампы для освещения помещений.

7. При эксплуатации воздухопроводов и вентиляционных устройств запрещается:

а) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

б) выжигать скопившиеся в воздухопроводах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

8. Ответственный за пожарную безопасность Кастарнова Г.Д. организует:

- проведение проверок работоспособности наружного противопожарного водопровода, не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов и с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

9. Запрещается использовать для хозяйственных и (или) производственных целей запас песка, предназначенный для нужд пожаротушения.

12. Ответственный за пожарную безопасность Кастарнова Г.Д. обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта и организуют 1 раз в месяц проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты и 1 раз в квартал с оформлением соответствующего акта проверки.

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

Ответственный за пожарную безопасность Кастарнова Г.Д. организует хранение на объекте исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта.

13. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных дверей.

14. Заведующий АМДОУ МО Динской район «Детский сад №2» Кастарнова Г.Д. обеспечивают в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ, проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объекта от пожара.

15. Заведующий АМДОУ МО Динской район «Детский сад №2» Кастарнова Г.Д. обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2 Правил противопожарного режима в РФ. Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификат. Порядок использования средства пожаротушения и порядок их применения (приложение №1 к инструкции 01-21)

16. В зданиях АМДОУ МО Динской район «Детский сад №2» запрещается проводить огневые работы.

(В) ПОРЯДОК И НОРМЫ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ПОЖАРОВЗРЫВОПОЖАРНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПОЖАРООПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ.

1. В зданиях АМДОУ МО Динской район «Детский сад №2» запрещается осуществлять хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов (в том числе баллонов с газом, лакокрасочных изделий, растворителей, товаров в аэрозольной упаковке.;

2. Запрещается временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров в помещениях и на путях эвакуации.

3. Хранение керосина, оружия и патронов к нему, а также пиротехнических изделий в зданиях и на территории запрещается.

(Г) ПОРЯДОК ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

1. Сотрудник, последним покидающий помещение АМДОУ «Детский сад №2» (ответственный за противопожарную безопасность данного помещения), ежедневно, должен осуществить противопожарный осмотр и проверить:

- выключение электронагревательных приборов, электрооборудования, силовой и электроосветительной сети (за исключением источников электропитания и электроустановок, которые по условиям технологического процесса должны работать круглосуточно);
- отсутствие контакта нагретых поверхностей выключенных электроприборов, электрооборудования с горючими веществами и материалами;
- уборку помещений, рабочих мест от мусора;
- наличие свободных проходов по коридорам, помещениям, к запасным выходам, окнам, к средствам пожаротушения и связи.

При осмотре и проверке помещений следует установить, нет ли дыма, запаха гари, повышения температуры и других признаков пожара. При обнаружении подобных признаков — выявить причину и принять меры к ее устранению.

Проверка помещений, где проводились пожароопасные работы, должна производиться с особой тщательностью. За этими помещениями должно быть установлено наблюдение в течении 3-5 часов после окончания пожароопасных работ.

О недочетах, которые не могут быть устранены проверяющим, последний обязан немедленно сообщить в заведующему АМДОУ Кастарной Г.Д. для принятия соответствующих мер.

В помещении необходимо обеспечить свободный доступ к датчикам охранно-пожарной сигнализации и средствам охранно-тревожной сигнализации; не загромождать зону обнаружения датчика какими-либо предметами.

Выходя из помещения, тщательно закрыть окна, двери, исключить их самопроизвольное открывание.

Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов.

(Д) РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕСТ ДЛЯ КУРЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ, ПРОЕЗДА ТРАНСПОРТА И ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ ИЛИ ИНЫХ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВРЕМЕННЫХ.

1. Курение на территории, в здании и помещениях АМДОУ МО Динской район «Детский сад №2» запрещено, в связи с чем не предусмотрены места для курения.

2. Применение открытого огня на территории, в зданиях и помещениях АМДОУ МО Динской район «Детский сад №2» запрещено.

3. Места для проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных, определяются отдельным приказом по предприятию.

4. Максимальная скорость движения транспортных средств по территории АМДОУ №2 не должна превышать 10 км/ч.

5. Направление движения к пожарному водоему, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателем, на котором четко нанесены цифры обозначающие расстояние до их месторасположения.

6. Строго запрещено использовать территорию ДОУ в качестве стоянки автотранспорта.

(Е) ПОРЯДОК СБОРА, ХРАНЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАНИЯ И ХРАНЕНИЯ СПЕЦОДЕЖДЫ.

1. В здании и на территории АМДОУ МО Динской район «Детский сад №2» запрещается:

- а) хранение горючих веществ и материалов;
- б) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- г) в рабочее время осуществлять загрузку (выгрузку) товаров и тары по путям, являющимся эвакуационными.

(Ж) ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЕДИНОВРЕМЕННО НАХОДЯЩИХСЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ СЫРЬЯ, ПОЛУФАБРИКАТОВ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.

1. При хранении материалов следует учитывать их пожароопасные физико-химические свойства (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при

попадании влаги, соприкосновения с воздухом и т.д.)осуществлять хранение с учетом признаков совместимости.

2. В помещениях АМДОУ МО Динской район «Детский сад №2» не проводятся работы, связанные с производством.

(З) ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ УБОРКИ ГОРЮЧИХ ОТХОДОВ И ПЫЛИ,ХРАНЕНИЕ ПРОМАСЛЕННОЙ ОЖЕЖДЫ.

1. Ветошь, после использования (во время ремонтных работ) выбрасывается в мусорный контейнер. Хранение запрещено.

2. Специальная одежда должна храниться отдельно от повседневной одежды в шкафах (гардеробах), вовремя и централизованно сдавать в стирку.

(И) ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ (МАНОМЕТРЫ,ТЕРМОМЕТРЫ И ДР.),ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КОТОРЫХ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ПОЖАР ИЛИ ВЗРЫВ

1. В здании АМДОУ МО Динской район «Детский сад №2» контрольно-измерительные приборы (манометры, термометры и др.),отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв отсутствуют.

(К) ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ.

Порядок действия заведующего АМДОУ МО Динской район «Детский сад №2» (или лица, его замещающего) при пожаре:

1. Сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность дежурные службы района;
2. Организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития;
3. Прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с ликвидацией пожара;
4. В случае угрозы жизни людей немедленно организовать спасение, эвакуацию воспитанников используя для этого все имеющиеся силы и средства;
5. Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения);
6. Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
7. По возможности принять меры к отключению электроэнергии, организовать мероприятия по предотвращению распространения огня и задымлению помещений;
8. Осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;
9. Сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым к тушению пожара и проведению связанных с ним первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строениях и др., необходимые для успешной ликвидации пожара и обеспечения безопасности личного состава;
10. В дальнейшем оказывать содействие сотрудникам пожарной охраны.

Порядок действия работников АМДОУ МО Динской район «Детский сад №2» при пожаре:

При возникновении пожара первоочередной обязанностью каждого работника учреждения является спасение жизни воспитанников ДОУ.

1. Каждый, обнаруживший запах гари, дыма и другие признаки загорания, обязан:

- немедленно сообщить об этом в пожарную часть по телефону **01** или с мобильного – **112, 101** с указанием точного адреса и места пожара, а также сообщить свою фамилию, порядок подъезда к объекту и ответить на возможные вопросы диспетчера пожарной охраны;

- немедленно оповестить об обнаружении пожара всех работников и, в первую очередь, руководство АМДОУ МО Динской район «Детский сад №2», а также сотрудников охраны (можно воспользоваться ручным пожарным извещателем, либо тревожной кнопкой);

2. С учетом сложившейся обстановки необходимо определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации детей в безопасную зону в кратчайший срок;

3. В случае угрозы для жизни воспитанников и сотрудников ДОУ принять немедленные меры к предотвращению паники и быстрой эвакуации, используя для этого двери запасных эвакуационных выходов;

4. Организовать проверку наличия детей и сотрудников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам;

5. Выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей, и оказать помощь в выборе кратчайшей дороги к очагу возгорания;

6. При необходимости вызвать медицинскую и другие службы;

7. Принять, при необходимости, меры по отключению электроснабжения, а также выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымлению помещений здания;

8. Из числа работников или охранников, не задействованных в тушении пожара, организовать и выставить посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность входа посторонних лиц в здание, где возник пожар;

9. До прибытия пожарной охраны принять усиленные меры по тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения (огнетушители, кошма), и других подручных средств (ведра, бутылки с водой, земля из цветочного горшка), **строго придерживаясь следующих правил:**

- должна быть обеспечена защита и эвакуация людей, принимающих участие в тушении пожара, из зон возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов;

- нельзя подносить огнетушитель ближе 1 метра к электроустановке под напряжением;

- нельзя тушить водой легковоспламеняющиеся жидкости, электросети, находящиеся под напряжением;

- при возгорании масла (в кастрюле или на сковороде), необходимо немедленно отключить электроэнергию, накрыть сковороду или кастрюлю крышкой, мокрой тряпкой, чтобы затушить пламя, и так оставить до охлаждения масла - иначе огонь вспыхнет вновь;

- в случае загорания одежды на человеке немедленно повалить его на пол, заливая воспламенившуюся одежду водой (зимой забросать снегом). Если воды нет, необходимо закатать пострадавшего в плотную ткань, пальто, войлок, оставив голову открытой, чтобы он не получил ожога дыхательных путей и не отравился токсичными

продуктами горения. Ни в коем случае не давать ему бежать, т.к. это усилит горение. Если ничего под рукой не оказалось, надо катать горящего по земле, чтобы сбить пламя;

- если обстоятельства вынудят проходить через пламя, то в целях самозащиты надо накрыться с головой какими-либо полотнищами или верхней одеждой и по возможности облить водой;
- через задымленный коридор необходимо двигаться, пригнувшись или ползком (внизу меньше дыма). Заблудившись, надо выходить в сторону тяги дыма;
- в продуктах горения содержится 50-100 видов токсических химических соединений (синильная кислота, фосген, оксид углерода и др.), а содержание кислорода в воздухе уменьшается. Поэтому опасен не только и даже не столько огонь, сколько дым и гарь от него. Для предотвращения попадания дыма в дыхательные пути необходимо намочить любую ткань, рукав одежды и приложить к лицу;
- в случае вспышки разлитого бензина, масла и т.д. пламя надо гасить песком, землей, огнетушителем или иными подручными средствами (стиральный порошок, соль), засыпая огонь.

10. Одновременно с тушением пожара и при наличии возможности, организовать эвакуацию материальных ценностей. Эвакуация ценностей осуществляется после обеспечения полной эвакуации людей. В первую очередь эвакуируются ценности, которым реально угрожает пожар, а также, если они осложняют работу по тушению пожара и являются огнеопасными, создавая дополнительную угрозу распространения пожара;

11. По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны необходимо сообщить руководителю пожарной охраны все необходимые сведения о наличии людей в здании, об очаге пожара, путях его распространения, мерах, предпринятых по его ликвидации;

12. В дальнейшем необходимо строго выполнять указания руководителя подразделения пожарной охраны.

Действия сотрудника охраны в ночное время:

В ночное время в случае возникновения пожара действия администрации до их прибытия на место ЧС, должен выполнять сотрудник охраны АМДОУ МО Динской район «Детский сад №2» :

- Немедленно вызвать пожарную охрану, сообщив наименование предприятия, его точный адрес и обеспечить встречу пожарных подразделений;
- Сообщить о чрезвычайной ситуации заведующей АМДОУ МО Динской район «Детский сад №2» Кастарнова Г.Д.;

При наличии возможности организовать тушение пожара до прибытия пожарных подразделений имеющимися силами и средствами (если нет угрозы жизни и здоровью);

Сотрудникам охраны во время ночного дежурства запрещается:

- Уходить из помещений или с территории предприятия;
- Пользоваться открытым огнем, курить;
- Отвлекаться от своих служебных обязанностей и спать.

Сотрудники обязаны:

- Хорошо знать средства и способы вызова пожарной охраны;
- Знать расположение и уметь пользоваться всеми имеющимися средствами пожаротушения;
- Хорошо знать планировку помещений, расположение основных и запасных выходов;

- Перед заступлением на ночное дежурство проверить наличие и исправность фонарей, аварийного освещения, исправность работы телефона, средств связи.

(Л) ДОПУСТИМОЕ (ПРЕДЕЛЬНОЕ) КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОДНОВРЕМЕННО НАХОДИТЬСЯ В АМДОУ МО ДИНСКОЙ РАЙОН «ДЕТСКИЙ САД №2»

В здании АМДОУ МО Динской район «Детский сад №2» допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться составляет : максимальная 575 человек.

Х. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

№	Описание обязанностей	Ответственное лицо
1.	Сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта.	Кастарнова Г.Д. Первый обнаруживший пожар.
2.	Организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств.	Кастарнова Г.Д.
3.	Проверка включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре).	Кастарнова Г.Д.
4.	Отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), перекрытие водных коммуникаций, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.	Ефименко В.Н.
5.	Прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара	Ефименко В.Н.
6.	Удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.	Кастарнова Г.Д.
7.	Осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны.	Кастарнова Г.Д.
8.	Обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара.	Кастарнова Г.Д.
9.	Организация одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей.	Кастарнова Г.Д.
10.	Встреча подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.	Кастарнова Г.Д.
11.	Сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и	Кастарнова Г.Д.

	проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава.	
12.	Информирование по прибытии пожарного подразделения руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара.	Кастарнова Г.Д.
13.	Организация привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.	Кастарнова Г.Д.

Ответственный по пожарной безопасности _____

Кастарнова Г.Д.

1. СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Первичные средства пожаротушения – устройства, инструменты и материалы, предназначенные для локализации или тушения пожара на начальной стадии его развития (пожарные краны (ПК), огнетушители, вода, песок, войлок, кошма, противопожарное полотно, ведра, лопаты и др.).

Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается.

В здании АМДОУ МО Динской район «Детский сад №2» применяются **порошковые (ОП-4)**.

Огнетушители нужно располагать на видных, легкодоступных местах на высоте 1,5 метра так, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрации, агрессивной среды, повышенной влажности и т.п.). Огнетушители должны Основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, должны быть хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара.

Огнетушители не предназначены для тушения загораний веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха (алюминий, магний, калий, натрий).

Запрещается:

- эксплуатировать огнетушители при появлении вмятин, вздутий или трещин на их корпусе, на запорно-пусковой головке, а также при нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя или неисправности индикатора давления;
- производить любые работы, если корпус огнетушителя находится под давлением вытесняющего газа;
- наносить удары по огнетушителю или по источнику вытесняющего газа;
- производить работы с огнетушащими веществами без соответствующих средств защиты органов дыхания, кожи и зрения.

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ С ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ

- При тушении горящего масла нельзя направлять струю заряда сверху вниз.
- Направлять струю заряда надо на ближайший край очага, углубляясь постепенно, по мере тушения.
- По возможности тушить пожар надо несколькими огнетушителями.
- Направлять струю заряда надо только с наветренной стороны.
- Очаг пожара в нише надо тушить сверху вниз.
- Нельзя подносить огнетушитель ближе 1м к горячей электроустановке.

3. ПОРОШКОВЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

Предназначены для тушения твердых, жидких и газообразных веществ, а также пожаров на электроустановках под напряжением до 1000 В без доступа воздуха.

Рабочий газ закачан непосредственно в корпус огнетушителя. При срабатывании запорно-пускового устройства порошок вытесняется газом по сифонной трубке в шланг

и к стволу - насадке или в сопло. Он попадает на горящее вещество и изолирует его от воздуха. При пожаре необходимо:

- поднести огнетушитель к очагу возгорания;
- сорвать пломбу;
- выдернуть чеку за кольцо;
- направить шланг с распылителем на огонь;

-нажать на пусковой рычаг. Пламя необходимо тушить с расстояния не более, чем 3-5 м. Рабочее положение огнетушителя – вертикальное (не переворачивать!).

При тушении электроустановок порошковым огнетушителем подавать заряд надо порциями через 3-5 секунд.

При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо учитывать возможность образования высокой запыленности и снижение видимости очага пожара (особенно в помещении небольшого объема) в результате образования порошкового облака.

Не следует применять порошковые огнетушители для защиты оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка (ЭВМ, электронное оборудование и т.п.)

