



Министерство Российской Федерации

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

350000, г. Краснодар, ул. Уральская, 121 т.268-64-40 ф.268-64-40 E-mail: www.23.mchs.gov.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Щербиновского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю 353620, Краснодарский край, ст. Старошербиновская, ул. Мира д.5, тел. 8 (86151) 7-81-01, E-mail: ond34@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

«27» октября 2021 г. № 74/1/61

Должностным лицом (должностными лицами): Старшим инспектором ОНД и ПР Щербиновского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю капитаном внутренней службы Абориным Иваном Александровичем

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта:

-/-/-/-/-/-/-/-

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании: Решения о проведении плановой выездной проверки от «01» октября 2021 г. № 74.

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Новошербиновская, ул. Октябрьская, 169.

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено плановое

(плановое/внеплановое)

контрольное (надзорное) мероприятие плановая проверка

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 муниципального образования Щербиновский район станица Новошербиновская (МБДОУ ДС № 3 МО ЩР ст. Новошербиновская), ОГРН: 1022305030329, ИНН: 2358005755 присвоенная категория риска: высокий риск.

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения плановой/выездной проверки в области обеспечения пожарной безопасности (наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Необходима корректировка декларации пожарной безопасности, разработанной на объект защиты (НПА в декларации устарели, недействительны).	В нарушение ст. 4, ч.5 ст. 6, ч.1, 3-5 ст.64 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приказ МЧС России от 16 марта 2020 года N 171 «Об утверждении	01.06.22	

10/10

		Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности».		
2	В период эксплуатации системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре), установленных в здании детского сада не обеспечено правильное и своевременное ведение эксплуатационной документации по техническому обслуживанию и текущему ремонту, а именно: форма технических параметров системы, паспорт системы, журнал регистрации вызовов.	В нарушение п. 54 правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п.5.2.1, п.5.2.3, п.5.2.4, п.5.2.5 прил. Б ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».	01.06.22	
3	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, а также с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (соответствующий приказ и акт отсутствует).	В нарушение п. 43 правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.06.22	
4	Над эвакуационными выходами из помещения № 17, 18 (согл. техн. паспорта) здания детского сада, световые оповещатели "Выход" не исправны (не работают).	В нарушение ст.91 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.06.22	
5	В здании детского сада на путях эвакуации (помещение № 16 - согл.техн.паспорта) допускается загромождения, препятствующие безопасной эвакуации.	В нарушение пп. «б» п. 27 правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16	01.06.22	

		сентября 2020 г. № 1479.		
	В нарушение пп. «б» п. 27 правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.			
6	Исполняющий обязанности заведующего детского сада не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте в соответствии с НПБ 105-03 (помещение котельной литер В; складские помещения литер В - согл. техн. паспорта).	В нарушение глав № 5,7,8, ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 2, п.3, п. 4 табл. 1, п.5, п.6 НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».	01.06.22	
7	Здание и помещения (литер В - согл. техн. паспорта) не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, с учетом расчета категории здания (помещений) и в соответствии с требованиями НПБ.	В нарушение ст. 4, 6, 54, 83, 91 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4, п.14 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».	01.06.22	
8	Здание и помещения (литер В - согл. техн. паспорта) не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, с учетом расчета категории здания (помещений) и в соответствии с требованиями НПБ, СП.	В нарушение ст.4, ст.6, ст.84 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. 2 п.17 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и	01.06.22	

		управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.5.1, табл. 2 п.20 НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях".		
9	На объекте защиты отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности (не представлена в ходе проверки), выполненная в соответствии с требованиями раздела XVIII правил противопожарного режима в РФ.	В нарушение п. 2, раздел XVIII правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.06.22	
10	На путях эвакуации здания детского сада (литер А, помещение № 16 - согл. техн. паспорта) допускается применение горючих материалов (дерево) для отделки стен, потолков и покрытие полов (документация на противопожарную пропитку, краску данных поверхностей не представлена).	В нарушение ст.4, ст.6, ст.134, табл.3, 28 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.06.22	

Должностное(ые) лицо(а) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:

Старший инспектор ОНД и ПР Щербиновского района УНД и ПР Главного управления

МЧС России по Краснодарскому краю капитан внутренней службы

Аборин Иван Александрович


(Подпись)


(фамилия инициалы)

Специалист:

-/-/-/-/-/-/-/-
(Подпись)


-/-/-/-/-/-/-/-
(фамилия инициалы)


Эксперт:

-/-/-/-/-/-/-/-
(Подпись)

-/-/-/-/-/-/-/-
(фамилия инициалы)


Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:


(Подпись)


(фамилия инициалы)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении получения предписания


(Подпись)


(фамилия инициалы)