

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
в Ейском, Щербиновском, Староминском районах

ПРЕДПИСАНИЕ № п- 19-2022
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«14» марта 2022г.

г.Ейск
место составления


Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад №3 муниципального образования Щербиновский район ст. Новощербиновская
Специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах Гончаровой Марией Сергеевной, при проведении плановой выездной проверки на основании решения от «24» февраля 2022 г. № 42р-ВП-19-2022 в отношении МБДОУ ДС №3, Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Новощербиновская, ул. Октябрьская, д.169

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

Пункт, статьи нормативных актов, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений
1) При входе на территорию не размещены знаки о запрете курения (ст.12,ст.21 ФЗ от 23.02.2013 №15-ФЗ). 2) Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории имеют дефекты (п.2.2.4 СП 2.4.3648-20). 3) Воспитанники всех групп обеспечены мебелью не в соответствии с их ростом и возрастом (п.2.4.3. СП 2.4.3648-20). 4) Спальни оборудованы одноярусными кроватями, кровати размещены без соблюдения минимальных разрывов (п.3.1.6.СП 2.4.3648-20). 5) Длина штор старшей группы спальне и групповой не соответствует обязательным требованиям (п.2.4.13.СП 2.4.3648-20). 6) Туалет для детей старшей группы оборудован 2-я умывальными раковинами и 2-я унитазами (Таб.6.4. СанПиН 1.2.3685-21). 7) Для персонала в старшей группе оборудована 1 умывальная раковина, имеющая дефекты (п.2.4.11. СП 2.4.3648-20). 8) Туалетная для детей младшей группы не оснащена индивидуальными горшками (п. 3.1.11. СП 2.4.3648-20). 9) Во всех туалетных помещениях отсутствуют полотенца для ног (п.3.1.7. СП 2.4.3648-20). 10) Стены помещений имеют дефекты и повреждения, на потолке имеются следы протеканий и признаки поражения грибком. (п.2.5.3 СП 2.4.3648-20).	<u>10.03.2023г.</u>



- | | |
|--|--|
| 11) Полы имеют дефекты и повреждения (п.2.5.2. СП 2.4.3648-20).
12) Не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии (п.2.8.9. СП 2.4.3648-20).
13) Посуда для приготовления блюд не вся выполнена из нержавеющей стали, используются также алюминиевые кастрюли (п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20).
14) Покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнена не из дерева твердых лиственных пород (п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20). | |
|--|--|

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в срок до «10» марта 2023г. по адресу: г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 285

3. Ответственным за выполнение предписания является Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад №3 муниципального образования Щербиновский район ст. Новощербиновская

4. Административная ответственность по факту невыполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований предусмотрена ч.1.ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Специалист-эксперт Гончарова М.С.

(должность лица, выдавшего предписание, ФИО)

(подпись)

Предписание получил заведующий Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад №3 муниципального образования Щербиновский район ст. Новощербиновская

Роменская Л.В.

дата 14.03.2022г.