



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. ШАХТЫ

Почтовый адрес: ул. 50 лет ВЛКСМ, 6, г. Шахты, 346510,

тел., факс (86362) 2-76-21 E-mail: 13ondupr@mail.ru

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Ростовской области (863) 239-99-99

г. Шахты

(место составления акта)

«26» марта 2019 г.

(дата составления акта)

11 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 24

По адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Текстильная, 12 А, на основании распоряжения (приказа) № 24 от «25» февраля 2019 г. главного государственного инспектора г. Шахты по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы Иванова Л.А., проведена плановая/выездная проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКИЙ САД №77" (сокращенное наименование: МБДОУ №77 г. Шахты)

(место проведения проверки) (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

26.03.2019 с 09 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 0 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день, 2 час. 0 мин.

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): 25.02.2019 в 16 ч. 00 мин. заведующий МБДОУ №77 г. Шахты Калдина Галина Юрьевна

(заполняется при проведении выездной проверки, фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор города Шахты по пожарному надзору – старший дознаватель отдела НДиПР по г. Шахты УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы Кабаргина Елена Николаевна, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии),

При проведении проверки присутствовали:

заведующий МБДОУ №77 г. Шахты Калдина Галина Юрьевна; заместитель заведующего по хозяйственной работе Сорокина Галина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- 1) На объекте защиты для покрытия пола, применен материал (линолеум) с более высоким классом пожарной опасностью чем КМ1, КМ2 (подтверждающий документ не предоставлен). (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” ст.132 табл. 28);
- 2) На объекте защиты для покрытия стен в коридорах, применен материал с более высоким классом пожарной опасностью чем КМ1, КМ0 (бумажные обои) (подтверждающий документ не предоставлен). (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” ст.132 табл. 28);
- 3) На объекте защиты помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами и соответствующими заполнениями в проемах (помещения пищеблока, гладильной-прачечной бельевой). (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” ст. 88 ч. 1)
- 4) На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности (СП 1.13130.2009 п. 5.2.3) на эвакуационных выходах перед наружными дверями площадки, высотой от уровня тротуара более 0,45 м., не имеют ограждения с перилами. (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 53);
- 5) На объекте защиты в нарушение п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц, не организовано проведение эксплуатационных испытаний с составлением соответствующих протоколов (не реже 1 раза в 5 лет);
- 6) На объекте защиты в нарушение пп. к п. 23 Правил противопожарного режима Российской Федерации под лестничным маршем организовано хранение предметов мебели и прочих горючих материалов;
- 7) На объекте защиты двери помещения электрощитовой выполнены с пределом огнестойкости менее EI 30. Тип заполнения проема в противопожарных преградах не соответствует требуемому (ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3, 4 ст. 4, табл. 23, 24, СПП 4.13130.2013 п. 5.6.4);
- 8) На объекте защиты в нарушение п. 2 Правил противопожарного режима Российской Федерации инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, не утверждена;
- 9) На объекте защиты в нарушение п. 3 Правил противопожарного режима Российской Федерации противопожарный инструктаж не проводится.

■ Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

■ Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

■ Нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание № 24/1/1-9 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара от «26» марта 2019 г., с указанием срока устранения требований пожарной безопасности на 20.04.2020;
2. Протокол об административном правонарушении №500-37/2019/1 от 26.03.2019 по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении юридического лица МБДОУ №77 г. Шахты;
3. Протокол об административном правонарушении №500-36/2019/1 от 26.03.2019 по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении должностного лица заведующего МБДОУ №77 г. Шахты Калдиной Галины Юрьевна

Подписи лиц, проводивших проверку:

26 марта 2019
М.Л.П.*



государственный инспектор города Шахты по
пожарному надзору – старший дознаватель
отдела НДиПР по г. Шахты УНДиПР Главного
управления МЧС России по Ростовской области
капитан внутренней службы Кабаргина Елена
Николаевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта на ____ стр. со всеми приложениями получил(а):
заведующий МБДОУ №77 г. Шахты Калдина Галина Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

26 марта 2019

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

