

РОСТЕХНАДЗОР
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Дальневосточное управление Ростехнадзора)

ПРЕДПИСАНИЕ № П-А71-636/07-07
об устранении нарушений

12 июля 2018 г.

г. Бикин

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Школа искусств»
Вяземского муниципального района
Хабаровского края

ул. Коммунистическая, д.7, г. Вяземский
682950, Хабаровский край

ИНН 2711005923

Директор Глаголева Галина Владимировна

Тел. 8(42153) 3-17-85

Мною, старшим государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора Брылёвой Н.И. в процессе проведенного согласно Распоряжения Дальневосточного управления Ростехнадзора от 18.06.2018 года № Р-А71-636 надзорного мероприятия деятельности МБУ ДО «Школа искусств» в присутствии директора Глаголевой Г.В., выявлены следующие нарушения требований технических регламентов и иных обязательных требований, определенных нормативно-правовыми актами и нормативно-техническими документами.

На основании части 1 статьи Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 12 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № ФЗ-116, пункта 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 и в соответствии с пунктом 7 Положения о Дальневосточном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27.12.2012 № 783, в целях устранения, выявленных при проверке и указанных в акте Управления от 12.07.2018 № А-А71-636/07-07 нарушений обязательных требований законодательных нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов РФ, **предписываю:**

пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования
1	Для обслуживания электроустановок	п.1.2.1; 1.2.2 ПТЭЭП.	01.11.2018

	отсутствует подготовленный электротехнический персонал или договор на обслуживание электроустановок со специализированной организацией.	Пункт 3 Приложение 4 проверочного листа (списка контрольных вопросов), утв. приказом Ростехнадзора от 25.05.2018 № 56.	
2	Отсутствует график ППР электрооборудования	п.1.6.1; п.1.6.3; п.2.12.12; п.2.2.39; п.2.7.9 ПТЭЭП Пункт 4 Приложение 4 проверочного листа (списка контрольных вопросов), утв. приказом Ростехнадзора от 25.05.2018 № 56.	01.11.2018
3	Объект по адресу г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 7 Закончен срок действия акта границ раздела по балансовой и эксплуатационной ответственности , в связи со сменой энергоснабжающей организации.	п.1.8.1 ПТЭЭП	01.11.2018
4	Объект по адресу г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 10 Закончен срок действия акта границ раздела по балансовой и эксплуатационной ответственности , в связи со сменой энергоснабжающей организации.	п.1.8.1 ПТЭЭП	01.11.2018
5	г. Вяземский ул. Коммунистическая, 7. Отсутствует схема электроснабжения	п.1.8.6; 1.5.18; п.1.4.4 ПТЭЭП Пункт 50 Приложение 4. проверочного листа (списка контрольных вопросов), утв. приказом Ростехнадзора от 25.05.2018 № 56.	01.11.2018
6	г. Вяземский ул. Коммунистическая, 7. Отсутствует паспорт заземляющего устройства	п.2.7.15; п.1.4.4 ПТЭЭП Пункт 16.1 Приложение 4 проверочного листа (списка контрольных вопросов), утв. приказом Ростехнадзора от 25.05.2018 № 56.	01.11.2018
7	г. Вяземский ул. Коммунистическая, 10. Отсутствует схема электроснабжения	п.1.8.6; 1.5.18; п.1.4.4 ПТЭЭП Пункт 176 Приложение 4 проверочного листа (списка контрольных	01.11.2018

		вопросов), утв. приказом Ростехнадзора от 25.05.2018 № 56.	
8	г. Вяземский ул. Коммунистическая, 10. Не предоставлены протоколы испытаний электрооборудования	п. 1.2.2; п.3.6.2 ;п.1.4.4 ПТЭЭП Пункт 4.3; 213 Приложение 4 проверочного листа (списка контрольных вопросов), утв. приказом Ростехнадзора от 25.05.2018 № 56.	01.11.2018
9	Не проводятся обходы и осмотры электрооборудования.	п.2.2.39; п.2.2.40; п.2.12.12 ПТЭЭП Пункт 211 Приложение 4 проверочного листа (списка контрольных вопросов), утв. приказом Ростехнадзора от 25.05.2018 № 56.	01.11.2018
10	ЩУР-0.4 кВ. не обозначен. УЗО (устройство защитного отключения) не пронумерованы, не обозначены Обозначения и номера в натуре выполнить в соответствии с обозначениями и номерами на схеме электроснабжения	П.2.2.20; п. 1.8.4; п.1.8.5; п.1.5.18 ПТЭЭП Пункт 76 Приложение 4 проверочного листа (списка контрольных вопросов), утв. приказом Ростехнадзора от 25.05.2018 № 56.	01.11.2018
11	Тестирование УЗО не проводятся	п.1.2.2 ПТЭЭП п.2.7.19 прил.3 ПТЭЭП п.1.8.37 5) ПУЭ Пункт 180 Приложение 4 проверочного листа (списка контрольных вопросов), утв. приказом Ростехнадзора от 25.05.2018 № 56.	01.11.2018
12	Отсутствует инструкция по предотвращению и ликвидации аварий.	П.1.8.9 ПТЭЭП Пункт 53.8 Приложение 4 проверочного листа (списка контрольных вопросов), утв. приказом Ростехнадзора от 25.05.2018 № 56.	01.11.2018
13	Отсутствует перечень лиц имеющих право вести оперативные переговоры с энергоснабжающей организацией.	П.1.8.2 ; 1.5.27 ПТЭЭП Пункт 53.1 Приложение 4 проверочного листа (списка контрольных вопросов), утв.	Устранено в ходе проверки

		приказом Ростехнадзора от 25.05.2018 № 56.	
14	Отсутствует перечень лиц имеющих право единоличного осмотра электроустановок.	п.3.4; 5.12 ПОТЭЭ Пункт 239 Приложение 4 проверочного листа (списка контрольных вопросов), утв. приказом Ростехнадзора от 25.05.2018 № 56.	01.11.2018
15	Отсутствует перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения персонала к группе I по электробезопасности	п.1.4.4 ПТЭЭП Пункт 16.1 Приложение 4 проверочного листа (списка контрольных вопросов), утв. приказом Ростехнадзора от 25.05.2018 № 56.	Устранено в ходе проверки
16	Распоряжением не назначен работник, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности. Инструктажи не проводятся. Проверка знаний с оформлением в журнал не проводится.	п.1.4.4 ПТЭЭП Пункт 16.1 Приложение 4 проверочного листа (списка контрольных вопросов), утв. приказом Ростехнадзора от 25.05.2018 № 56.	Устранено в ходе проверки
17	Кабинет директора Кабель под напряжением (удлинитель) брошен по батарее отопления	п.1.2.2 ПТЭЭП п.2.1.57 ПУЭ Пункт 4 Приложение 4 проверочного листа (списка контрольных вопросов), утв. приказом Ростехнадзора от 25.05.2018 № 56.	Устранено в ходе проверки
18	У мест ввода заземляющих проводников в здание отсутствует опознавательный знак	п.1.7.2. ПТЭЭП п.1.7.118 ПУЭ	Устранено в ходе проверки
19	Отсутствует ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместитель.	п.2.1.2 ; п.2.2.3 ПТЭТЭ Пункт 1 Приложение 5 проверочного листа (списка контрольных вопросов), утв. приказом Ростехнадзора от 25.05.2018 № 56.	01.11.2018
20	Отсутствует подготовленный теплоэнергетический персонал или договор на эксплуатацию тепловых энергоустановок со специализированной организацией.	п.2.1.1; п.2.3.1 ПТЭТЭ	01.11.2018
21	Отсутствует утверждённый перечень	п.2.8.9 ПТЭТЭ	01.11.2018

	оперативной документации на тепловые энергоустановки	Пункт 18 Приложение 5 проверочного листа (списка контрольных вопросов), утв. приказом Ростехнадзора от 25.05.2018 № 56.	
22	Отсутствует график осмотров и обходов тепловых энергоустановок	п.2.8.8; 9.1.55 ПТЭТЭ Пункт 18 Приложение 5 проверочного листа (списка контрольных вопросов), утв. приказом Ростехнадзора от 25.05.2018 № 56.	01.11.2018
23	Тепловой пункт. Не выполнены в натуре обозначения и номера оборудования запорной, регулирующей и предохранительной арматуры, которые должны соответствовать обозначениям и номерам указанных в схемах и чертежах.	п.2.8.3 ПТЭТЭ Пункт 17 Приложение 5 проверочного листа (списка контрольных вопросов), утв. приказом Ростехнадзора от 25.05.2018 № 56.	Устранено в ходе проверки
24	Отсутствуют паспорта на контрольно-измерительные приборы тепловых энергоустановках. Не ведётся журнал записи результатов проверок, калибровок и ремонта контрольно-измерительных приборов	п.2.9.1; п.2.9.11 ПТЭТЭ Пункт 19 Приложение 5 проверочного листа (списка контрольных вопросов), утв. приказом Ростехнадзора от 25.05.2018 № 56.	01.11.2018
25	Не составлен технический паспорт на тепловой пункт, рекомендуемой формы.	п.9.1.5 ПТЭТЭ](Приложение N 6)	Устранено в ходе проверки
26	Отсутствует исполнительная схема тепловых сетей.	п.2.8.1, 2.8.3 ПТЭТЭ Пункт 17 Приложение 5 проверочного листа (списка контрольных вопросов), утв. приказом Ростехнадзора от 25.05.2018 № 56.	01.11.2018
27	Не предусмотрена тепловая изоляция на трубопроводе	п.9.1.39; п.6.1.31-6.1.33 ПТЭТЭ	Устранено в ходе проверки

Нормативно правовые акты, нормативные документы:

Нормативно правовые акты, нормативные документы:

-(ПТЭЭП) Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.2003г. № 4115).

- (ПУЭ) Правила устройства электроустановок, утв. Минэнерго Российской Федерации, приказ от 08.07.2002 № 204.
- (ПОТЭЭ)Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Зарегистрировано в Минюсте России 12 декабря 2013 г. № 30593.
- (ПТЭТЭ) Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Минэнерго России № 115 от 24.03.03, зарегистрировано Минюстом России № 4358 от 02.04.03.


Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Лицо, которому выдано предписание, обязано направить информацию о выполнении свидетельствующих об устранении нарушений по адресу: г. Бикин, ул. Дальневосточная, 44, те./факс: 8(42155) 21-6-21, e-mail: n.bryleva@dvost.gosnadzor.ru

За неисполнение в срок или ненадлежащее исполнение предписания, лицо, которому выдано предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента подписания и подлежит обязательному исполнению в установленные сроки со дня его вручения или получения.

Предписание выдал:




(подпись)

Старший государственный инспектор
отдела государственного энергетического
надзора

12 июля 2018 года

Н.И. Брылёва

Предписание для исполнения получил:




(подпись)
12 июля 2018 года

Директор МБУ ДО «Школа искусств»

Г.В. Глаголева

Об ответственности за невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), предупрежден



(подпись)
12 июля 2018 года

Директор МБУ ДО «Школа искусств»

Г.В. Глаголева

Сведения об отказе в получении законного предписания руководителя (либо другого законного представителя) _____

Сведения о порядке направлении предписания в адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, учреждения, организации, иного юридического