

**ПАСПОРТ**  
**Общественное здание**  
**1. Информация об объекте**

Наименование МБОУ НОШ №34 ст. Черниговская МО БР

Тип объекта Учреждения среднего общего образования (школы)

Место нахождения (адрес) Белореченский р-н ст-ца. Черниговская Красная 44

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

Плановая дата обследования: **03.2025**

Фактическая дата обследования: **21.03.2025**

Организация: МБОУ НОШ №34 ст. Черниговская МО БР

Должность лица: Директор

ФИО: Куличенко Ирина Алексеевна

**2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>**

| Функциональные зоны / элементы объекта                                                                         | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Участки и территории                                                                                           |                                  |                        |                                  |                                                       |
| <b>Вход на территорию</b>                                                                                      |                                  |                        |                                  |                                                       |
| Ширина пути движения                                                                                           | К                                | не менее 1,2 м         | Соответствует                    | п. 5.1.7 СП 59.13330.2020                             |
| Бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки 20 см и более | К                                | наличие                | Не требуется                     | п. 5.1.5 СП 59.13330.2020                             |
| <b>Путь к входу в здание</b>                                                                                   |                                  |                        |                                  |                                                       |
| Указатели направления движения                                                                                 | К                                | наличие                | Не требуется                     | п. 5.1.3 СП 59.13330.2020                             |
| Ширина пути движения                                                                                           | К                                | не менее 1,2 м.        | Соответствует                    | п. 5.1.7 СП 59.13330.2020                             |
| Продольный уклон пути движения                                                                                 | К                                | не более 50 ‰          | Соответствует                    | п. 5.1.7 СП 59.13330.2020                             |
| Вход                                                                                                           |                                  |                        |                                  |                                                       |

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

|                                                                                                                               |         |                       |                  |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|----------------------------|
| <b>Лестница на входе наружная</b>                                                                                             |         |                       |                  |                            |
| Поручни на высоте 90 см                                                                                                       | О, С    | 90 см.                | Не соответствует | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 |
| Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)                               | О, С    | наличие               | Не требуется     | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 |
| Высота подъема ступеней                                                                                                       | О, С    | 12 - 15 см.           | Соответствует    | п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 |
| Ширина ступеней                                                                                                               | О, С    | 35 - 40 см.           | Соответствует    | п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 |
| Единообразная геометрия ступеней                                                                                              | О, С    | наличие               | Наличие          | п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 |
| Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием, выступающим за границы лестничных маршей на 30 см | К, О, С | наличие               | Отсутствие       | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 |
| Непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон                                                                  | О, С    | наличие               | Отсутствие       | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 |
| Тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей                                                                      | С       | наличие               | Отсутствие       | п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 |
| <b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b>                                                                         |         |                       |                  |                            |
| Длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 % (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)                                    | К       | не более 9 м          | Не соответствует | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| Длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)                                    | К       | не более 6 м          | Не соответствует | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| Уклон пандуса                                                                                                                 | К       | не более 80 %         | Не соответствует | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса                                                                           | К       | не менее 1,5 X 1,5 м. | Не соответствует | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см                                                               | О       | наличие               | Отсутствие       | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)                                                                                          | К, О    | наличие               | Отсутствие       | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)                                                                                             | К       | 0,7 м.                | Не соответствует | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)                                                                                             | О       | 0,9 м.                | Не соответствует | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| Поручни пандуса (расстояние между поручнями)                                                                                  | К       | 0,9 - 1,0 м.          | Не соответствует | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| <b>Входная площадка</b>                                                                                                       |         |                       |                  |                            |
| Размер входной площадки (при наличии пандуса)                                                                                 | К       | не менее 2,2 x 2,2 м. | Не соответствует | п. 6.1.4 СП 59.13330.2020  |
| <b>Дверь входная наружная</b>                                                                                                 |         |                       |                  |                            |
| Ширина проема одной створки двери в свету                                                                                     | К       | не менее 0,9 м.       | Соответствует    | п. 6.1.5 СП 59.13330.2020  |
| Высота порога двери                                                                                                           | К       | не более 1,4 см.      | Соответствует    | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)                                                      | С       | наличие               | Не требуется     | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 - 1,4 м)                                                      | С       | наличие               | Не требуется     | п. 6.1.6 СП                |

|                                                                                                                                                                     |            |                         |               |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                     |            |                         |               | 59.13330.2020             |
| <b>Тамбур (глубина х ширина)</b>                                                                                                                                    |            |                         |               |                           |
| Тамбур (глубина х ширина)                                                                                                                                           | К          | не менее 2,45 х 1,6 м   | Соответствует | п. 6.1.8 СП 59.13330.2020 |
| <b>Дверь входная внутренняя</b>                                                                                                                                     |            |                         |               |                           |
| Ширина проема одной створки двери в свету                                                                                                                           | К          | не менее 0,9 м.         | Соответствует | п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 |
| Высота порога двери                                                                                                                                                 | К          | не более 1,4 см.        | Соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м)                                                                                            | С          | наличие                 | Не требуется  | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)                                                                                            | С          | наличие                 | Не требуется  | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 |
| <b>Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)</b>                                                                                                           |            |                         |               |                           |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.                                                                                                                   | К          | не менее 1,8 м.         | Соответствует | п. 6.2.1 СП 59.13330.2020 |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью                                                                                                                | К          | не менее 1,2 м.         | Соответствует | п. 6.2.2 СП 59.13330.2020 |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку                                                                    | К          | не менее 0,9 м.         | Соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Высота порогов или перепад высот                                                                                                                                    | К          | не более 1,4 см.        | Соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)                                                                                           | С          | не более 10 см.         | Соответствует | п. 6.2.6 СП 59.13330.2020 |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)                                                                           | С          | не более 30 см.         | Соответствует | п. 6.2.6 СП 59.13330.2020 |
| <b>Зона оказания услуги</b>                                                                                                                                         |            |                         |               |                           |
| <b>Обслуживание в кабинете</b>                                                                                                                                      |            |                         |               |                           |
| Ширина проема двери                                                                                                                                                 | К          | не менее 0,9 м.         | Соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Высота порога                                                                                                                                                       | К          | не более 1,4 см.        | Соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Ширина прохода                                                                                                                                                      | К          | не менее 1,2 м.         | Соответствует | п. 6.2.2 СП 59.13330.2020 |
| Стол с высотой рабочей поверхности                                                                                                                                  | К          | не более 0,85 м.        | Соответствует | п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 |
| Ширина и высота проема стола для ног                                                                                                                                | К          | не менее 0,75 х 0,5 м   | Соответствует | п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 |
| Пространство для разворота кресла-коляски                                                                                                                           | К          | диаметр не менее 1,4 м. | Соответствует | п. 6.2.2 СП 59.13330.2020 |
| <b>Средства информации</b>                                                                                                                                          |            |                         |               |                           |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения                                                                       | К, О, С, Г | наличие                 | Не требуется  | п. 6.5.1 СП 59.13330.2020 |
| Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками | К, О, С, Г | наличие                 | Наличие       | п. 6.5.9 СП 59.13330.2020 |
| Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию                                                                        | Г, С       | наличие                 | Наличие       | п. 6.5.2 СП 59.13330.2020 |

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта            | Степень доступности<br>(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») |   |   |   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|                                                    | К                                                                                    | О | С | Г |
| Участки и территории                               | +                                                                                    | # | # | # |
| Вход                                               | -                                                                                    | - | - | # |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | +                                                                                    | # | + | # |
| Зона оказания услуги                               | +                                                                                    | # | # | # |
| Санитарно-гигиеническое помещение                  | #                                                                                    | # | # | # |
| Средства информации                                | +                                                                                    | + | + | + |

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов(нужное отметить знаком «X»)

|                   | Степень<br>доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |   |   |   |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|---|---|---|
|                   |                                | К                                                     | О | С | Г |
| Объект доступен   |                                |                                                       |   |   | X |
| Объект недоступен | X                              | X                                                     | X | X |   |

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные зоны объекта                        | Основные мероприятия по адаптации                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Участки и территории                               | Доступен                                                                                                                                                                |
| Вход                                               | На лестнице на входе наружной установить непрерывные по всей длине поручни по обеим сторонам на высоте 90 см (Поручень расположен с одной стороны)                      |
|                                                    | На лестнице на входе наружной обеспечить горизонтальные завершения поручней вверх и вниз с нетравмирующим окончанием, выступающим за границы лестничных маршей на 30 см |
|                                                    | На лестнице на входе наружной предусмотреть непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон                                                                |
|                                                    | Перед лестницей на входе наружной установить тактильно-контрастные наземные указатели                                                                                   |
|                                                    | Длину марша пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, предусмотреть не более 9 м при продольном уклоне от 50 до 60 % (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)         |
|                                                    | Длину марша пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, предусмотреть не более 6 м при продольном уклоне от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)         |
|                                                    | Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, оборудовать с уклоном не более 80‰ (8%)                                                                                 |
|                                                    | Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, оборудовать с уклоном не более 80‰ (8%)                                                                                 |
|                                                    | Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, оборудовать бортиками по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см                                           |
|                                                    | Установить непрерывные по всей длине поручни вдоль обеих сторон марша пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе                                                  |
|                                                    | Поручни пандуса, дублирующий наружную лестницу на входе, установить вдоль обеих сторон на высоте 0,7 м                                                                  |
|                                                    | Поручни пандуса, дублирующий наружную лестницу на входе, установить вдоль обеих сторон на высоте 0,9 м                                                                  |
|                                                    | Расстояние между поручнями пандуса, дублирующий наружную лестницу на входе, установить на расстоянии 0,9-1,0 м                                                          |
|                                                    | При наличии пандуса предусмотреть входную площадку на входе в здание не менее 2,2х2,2 м                                                                                 |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | Доступен                                                                                                                                                                |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Зона оказания услуги              | Доступен                  |
| Санитарно-гигиеническое помещение | Не требует приспособления |
| Средства информации               | Доступен                  |

«21» Марта 2025 г.  
Дата составления Паспорта  
Старший специалист  
Должность лица, составившего Паспорт

  
подпись

Свириденко Д.П.  
Ф.И.О.