

**ПАСПОРТ
Общественное здание
1. Информация об объекте**

Наименование МБОУ СОШ №9

Тип объекта Учреждения среднего общего образования (школы)

Место нахождения (адрес) Белореченский р-н г. Белореченск ул. Ленина 119

Форма собственности объекта Муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН

Телефон

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

Комментарий

Плановая дата обследования 07.2019

Фактическая дата обследования 12.07.2019

Организация МБОУ СОШ №9

Должность лица Директор

ФИО Петулова Ирина Николаевна

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Вход на территорию					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см	п 4.18, 5.14	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п 4.17, 5.14	Соответствует	
Путь к входу в здание					
Указатели направления движения	К	наличие	п 4.13	Отсутствие	

¹ Требования СП 59-13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху

Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	п 4 1 7	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п 4 1 7	Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см	п 4 1 8	Соответствует	
Вход					
Лестница на входе наружная					
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п 5 1 2 (п 5 3 1, 5 3 4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	
Поручни на высоте	О, С	90 см	п 5 1 2 (п 5 3 1, 5 3 4 ГОСТ Р 51261)	Не соответствует	
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см	п 4 1 12	Соответствует	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см	п 4 1 12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п 4 1 12	Наличие	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м	п 4 1 14	Не соответствует	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п 4 1 14	Не соответствует	
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м	п 4 1 15	Не соответствует	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п 4 1 15	Отсутствие	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п 4 1 15 (п 5 2 4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м	п 4 1 15	Не соответствует	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м	п 4 1 15	Не соответствует	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м	п 4 1 15	Не соответствует	
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м)	К	наличие	п 4 1 14, п 5 2 13	Не требуется	
Входная площадка					
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м	п 5 1 3	Не соответствует	
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м	п 5 1 3	Не соответствует	
Несколько покрытие	К, О, С	наличие	п 5 1 3	Наличие	
Дверь входная наружная					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см	п 5 1 4	Соответствует	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см	п 5 1 4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п 5 1 5	Не требуется	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м	п 5 2 1	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м	п 5 2 1	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м	п 5 2 4	Соответствует	
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см	п 5 2 4	Не соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см	п 5 2 7	Соответствует	

Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см	п. 5.2.7	Соответствует	
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)					
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	п. 5.2.9	Наличие	
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	п. 5.2.15	Отсутствие	поручни по обеим сторонам расположены не на всех участках
Поручни на высоте	О, С	90 см	п. 5.2.15	Не соответствует	
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см	п. 5.2.10	Не соответствует	
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	п. 5.2.16	Отсутствие	
Тактильный напольный указатель за 60 см перед лестницей вверх и вниз	С	наличие	п. 5.2.10	Отсутствие	
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	п. 5.2.12	Наличие	
Зона оказания услуги					
Обслуживание в кабине					
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м	п. 6.3.2, 6.1.8	Не соответствует	
Высота порога	К	не более 1,4 см	п. 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м	п. 5.2.2	Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м	п. 7.1.9	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	п. 5.2.2	Соответствует	
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Не соответствует	
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие	
Размер кабины (ширина х глубина)	К	не менее 1,65 х 1,8 м	п. 5.3.3, рис. Д.11	Не соответствует	
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м	п. 5.3.3, рис. Д.11	Не соответствует	
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м	п. 5.3.3, рис. Д.11	Не соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	п. 5.3.3, рис. Д.11	Не соответствует	
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3, рис. Д.11	Отсутствие	
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие	
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Отсутствие	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью) со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м, с дублированием рельефными знаками	С, Г, У, К	наличие	п. 5.5.8	Отсутствие	
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м	п. 5.5.4, 5.5.6	Не соответствует	
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3, 5.5.4	Отсутствие	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3, 5.5.4	Отсутствие	

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	-	+	+	#
Вход	-	-	-	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	-	-	#
Зона оказания услуги	-	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	#	#
Средства информации	-	#	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X*				
Объект недоступен		X	X	X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Установить указатели направления движения для инвалидов
Вход	Лестницу на входе наружную - обустроить с обеих сторон и по всей длине ограждения марша входной лестницы.
	Лестницу на входе наружную - обустроить поручнями на высоте 90 см
	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с длиной одного марша пандуса не более 9,0 м
	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с уклоном марша пандуса 1/20 (5%)
	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, со свободной зоной в верхнем и нижнем окончании пандуса не менее 1,5 х 1,5 м
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить - вдоль обеих сторон марша пандуса.
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить - с непрерывной поверхностью по всей длине марша пандуса.
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить - на высоте 0,9 м.
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить - на высоте 0,7 м.
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить - на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Обустроить входную площадку размером не менее 1,4 х 2,0 или 1,5 х 1,85 м
	Обустроить входную площадку размером не менее 2,2 х 2,2 м
	На пути движения перепады высот более 1,4 см
	Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша лестницы на высоте 0,9 м (поручни по обеим сторонам расположены не на всех участках)
	Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги обустроить поручнями на высоте 90 см
	Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать завершающими поручнями длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м с не травмирующим завершением
	На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршу) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил
На внутренней лестнице в зону оказания услуги на расстоянии за 60 см перед лестницей вверх и вниз разместить напольные тактильные предупреждающие указатели	

Зона оказания услуги	Обеспечить проем двери шириной не менее 0,9 м
Санитарно-гигиеническое помещение	Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных
	Установить знаки доступности кабин для инвалидов
	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 x 1,8 м
	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м
	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м
	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м
	Установить опорные поручни, штанги
Средства информации	Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом
	Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения
	Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания
	Установить знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях высоте от 1,5 м до 4,5 м
	Установить речевой информатор
	Установить световые текстовые табло для вывода оперативной информации

*ДУ (имеются согласованные с обществом инвалидов меры по приему маломобильных граждан на объекте)

«12» Июля 2019г
Дата составления Паспорта
специалист - эксперт
Должность лица, составившего Паспорт


подпись

Свириденко ДП
Ф И О