

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

## 1. Информация об объекте

Наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 17 поселка Комсомольского муниципального образования Белореченский район

Место нахождения (адрес): Краснодарский край, Белореченский район, п. Комсомольский, ул. Школьная, д.16

Форма собственности объекта: Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 17 поселка Комсомольского муниципального образования Белореченский район Директор Малышко Валентина Ивановна

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1.

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>2.1. Участки и территории</b>				
<b>Вход на территорию:</b>				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	Соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4
<b>Лестница на входе на территорию:</b>			Отсутствует/Не требуется	
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	—	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	—	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	—	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте	О, С	наличие	—	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники. О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата. С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>90 см.</b>				
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3–0,5 м.	С	наличие	—	п. 4.1.12
- контрастная окраска <b>краевых</b> ступеней	С	наличие	—	п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:</b>	К	наличие	Отсутствует/Не требуется	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	—	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	—	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	—	п. 4.1.15
<b>Поручни пандуса:</b>				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	—	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	—	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	—	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	—	п. 4.1.15
<b>Автостоянка</b>			Отсутствует/Не требуется	
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	—	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером <b>6,0 x 3,6 м.</b>	К	5%	—	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	—	п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	—	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	—	п. 4.2.1; рис. Д.6
<b>Съезд/заезд с тротуара на парковку:</b>				
- ширина	К	не менее 1,0 м.	—	рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%	—	п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	—	п. 4.1.8
<b>Путь к входу в здание:</b>				
- указатели направления движения	К	наличие	—	п. 4.1.3
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	Соответствует	п. 4.1.8
<b>Открытая лестница:</b>				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	—	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	—	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	—	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте <b>90 см.</b>	О, С	наличие	—	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	—	п. 4.1.12

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- контрастная окраска <b>краевых</b> ступеней	С	наличие	—	п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий открытую лестницу:</b>	К	наличие	Отсутствует/Не требуется	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	—	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	—	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	—	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	—	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	—	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	—	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	—	п. 4.1.15
<b>2.2. Вход</b>				
<b>Лестница на входе наружная:</b>				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	<b>Отсутствует/Требуется</b>	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.	<b>Не соответствует</b>	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	Соответствует	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Имеется	п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:</b>	К	наличие	Имеется	п. 4.1.14

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Соответствует	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	<b>Не соответствует</b>	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	Соответствует	п. 4.1.15
<b>Поручни пандуса:</b>				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	<b>Отсутствует/Требуется</b>	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	<b>Отсутствует/Требуется</b>	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	<b>Не соответствует</b>	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	<b>Не соответствует</b>	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	<b>Не соответствует</b>	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	Отсутствует/Не требуется	п. 4.1.14; п. 5.2.13
<b>Входная площадка</b>				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85 м.	Соответствует	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	<b>Не соответствует</b>	п. 5.1.3
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	Имеется	п. 5.1.3
<b>Дверь входная наружная:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	<b>Не соответствует</b>	п. 5.1.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует/Не требуется	п. 5.1.5 (дверь не имеет прозрачного полотна)
<b>Тамбур</b> (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Отсутствует/Не требуется	п. 5.1.7; рис. Д. 10
<b>Дверь входная внутренняя:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	—	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	—	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	—	п. 5.1.5
<b>2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1</b>				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Отсутствует/Не требуется	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	<b>Не соответствует</b>	п. 5.2.4 (за входной дверью имеется препятствие в виде площадки)
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 5.2.7
<b>Лестница внутренняя</b> (в зону оказания услуги)			Отсутствует/Не требуется	
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	—	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	—	п. 5.2.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Поручни на высоте	О, С	90 см.	---	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	---	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях ле- стниц	С	наличие	---	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	---	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	---	п. 5.2.12
<b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):</b>			Отсутствует/Не требуется	
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	---	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	---	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	---	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	---	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	---	п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.	---	п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.	---	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	---	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	---	п. 5.2.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	—	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	—	п. 5.2.13
<b>Дверь входная внутренняя</b> (в зону оказания услуги):			Отсутствует/Не требуется	
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	—	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	—	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	—	п. 5.1.5
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:</b>			Отсутствует/Не требуется	
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	—	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	—	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	—	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	—	п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	—	п. 5.2.20
<b>2.4. Зона оказания услуги<sup>3</sup> – этаж 1</b>				
<b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>			Отсутствует/Не требуется	

<sup>3</sup> При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).



Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	---	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	---	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	---	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	---	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	---	п. 7.1.9
<b>Предприятия торговли</b>			Отсутствует/Не требуется	
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	---	п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	---	п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	---	п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	---	п. 7.4.2
<b>Предприятия питания</b>				(столовая)
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	Соответствует	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	Имеется	п. 7.4.7

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>			Отсутствует/Не требуется	
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	—	п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	—	п. 6.3.1
<b>Входная дверь в номер:</b>				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	—	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	—	п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	—	п. 6.3.1
<b>Туалет в номере (на этаже):</b>				
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	—	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	—	п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла- коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	—	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла- коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	—	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	—	п. 5.3.3; рис. Д. 11
<b>Обслуживание в кабинете:</b>				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	<b>Не соответству- ет</b>	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	<b>Не соответству- ет</b>	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.9

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	Соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.2.2
<b>2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1</b>				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	<b>Отсутствует/Требуется</b>	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	<b>Отсутствует/Требуется</b>	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	<b>Не соответствует</b>	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	<b>Не соответствует</b>	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	<b>Не соответствует</b>	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	<b>Не соответствует</b>	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	<b>Отсутствует/Требуется</b>	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	<b>Отсутствует/Требуется</b>	п. 5.3.6
<b>2.6. Средства информации – этаж 1</b>				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	<b>Отсутствует/Требуется</b>	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г	наличие	<b>Отсутствует/Требуется</b>	п. 5.5.8

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	<b>Не соответствует</b>	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	С	наличие	<b>Отсутствует/Требуется</b>	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	<b>Отсутствует/Требуется</b>	п. 5.5.3; 5.5.4

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	#	+	#
Вход	-	-	-	#
Пути движения	-	#	+	#
Зона оказания услуги	-	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	#	#
Средства информации	-	#	-	-

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					
Объект недоступен		x	x	x	x

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Соответствует
Вход	Необходимо оборудовать лестницу поручнями по обеим сторонам на высоте 90 см. Необходимо оборудовать пандус под углом 5 % (1/20 высота длина) с поручнями по обеим сторонам на высоте 70 и 90 см. с расстоянием между поручнями от 0,9-1,0 м. Входная площадка при наличии пандуса должна иметь размеры 2,2x2,2 м. Высота порога входной

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
	двери не должна превышать 1,4 см.
Пути движения	За входной дверью имеется препятствие в виде площадки, спуск с которого необходимо оборудовать пандусом.
Зона оказания услуги	Высота порогов дверей не должна превышать 1.4 см. Ширина проема двери должна иметь размеры не менее 90 см.
Санитарно-гигиеническое помещение	Необходимо оборудовать 7 % (не менее 1) от общего количества санитарно-гигиенических помещений для инвалидов. Доступные для инвалидов кабины должны быть обозначены специальным знаком. Размер кабины (ширина хбина) не менее 1,65 x 1,8 м. Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м. Пространство для разворота кресла-коляски. Санитарно гигиеническое помещение необходимо оборудовать откидными опорными поручнями, штангами, а так же установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом.
Средства информации	Необходимо обозначить специальными символами доступные элементы здания, указатели направления движения. Разместить информацию о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками. Предусмотреть речевые информаторы и световые текстовые табло для вывода оперативной информации.

«20» Ноября 2015г.  
Дата составления Паспорта  
Специалист 2 разряда  
отдела по вопросам мер социальной  
поддержки и социального обслуживания  
отдельных категорий и групп населения  
Должность лица, составившего Паспорт



Д.П Свириденко  
Ф.И.О.