

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

## 1. Информация об объекте

Наименование: МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №26 станицы Пшехской имени П.С. Горлова

Место нахождения (адрес): Краснодарский край, Белореченский район, станица Пшехская, ул. Мира, д.6

Форма собственности объекта: Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №26 станицы Пшехской имени П.С. Горлова ИНН 2303007640

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1. **Вариант Б**

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

| Функциональные зоны /<br>элементы объекта              | Категории<br>инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные<br>требования | Соответствует /<br>не соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>2.1. Участки и территории</b>                       |                                     |                           |                                     |                                                          |
| <b>Вход на территорию:</b>                             |                                     |                           |                                     |                                                          |
| - ширина прохода, калитки, проема в ограждении         | К                                   | не менее 0,9 м.           | Соответствует                       | п. 4.1.7; 5.1.4                                          |
| - высота порога или перепад у калитки                  | К                                   | не более<br>1,4 - 1,5 см. | Соответствует                       | п. 4.1.8; 5.1.4                                          |
| <b>Лестница на входе на территорию:</b>                |                                     |                           | Отсутствует/Не<br>требуется         |                                                          |
| - высота подъема ступеней                              | О, С                                | 12 – 15 см.               | —                                   | п. 4.1.12                                                |
| - ширина ступеней                                      | О, С                                | 35 - 40 см.               | —                                   | п. 4.1.12                                                |
| - единообразная геометрия ступеней                     | О, С                                | наличие                   | —                                   | п. 4.1.12                                                |
| - поручни по обеим сторонам на высоте<br><b>90 см.</b> | О, С                                | наличие                   | —                                   | п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)                 |
| - рельефная тактильная полоса за 0,8–                  | С                                   | наличие                   | —                                   | п. 4.1.12                                                |

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

| Функциональные зоны /<br>элементы объекта                                              | Категории<br>инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные<br>требования       | Соответствует /<br>не соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 0,9 м. перед маршем вверх и вниз<br>шириной 0,3-0,5 м.                                 |                                     |                                 |                                     |                                                          |
| - контрастная окраска <b>краевых</b> ступе-<br>ней                                     | С                                   | наличие                         | —                                   | п. 4.1.12                                                |
| <b>Пандус, дублирующий лестницу на<br/>входе на территорию:</b>                        | К                                   | наличие                         | Отсутствует/Не<br>требуется         | п. 4.1.14                                                |
| - длина марша пандуса                                                                  | К                                   | не более 9,0 м.                 | —                                   | п. 4.1.14                                                |
| - уклон пандуса (высота / длина)                                                       | К                                   | не более 1/20<br>(5%)           | —                                   | п. 4.1.14                                                |
| - свободная зона в верхнем и нижнем<br>окончании пандуса                               | К                                   | не менее<br>1,5 x 1,5 м.        | —                                   | п. 4.1.15                                                |
| <b>Поручни пандуса:</b>                                                                |                                     |                                 |                                     |                                                          |
| - вдоль обеих сторон                                                                   | К, О                                | наличие                         | —                                   | п. 4.1.15                                                |
| - на высоте                                                                            | К                                   | 0,7 м.                          | —                                   | п. 4.1.15                                                |
| - на высоте                                                                            | О                                   | 0,9 м.                          | —                                   | п. 4.1.15                                                |
| - расстояние между поручнями                                                           | К                                   | 0,9 - 1,0 м.                    | —                                   | п. 4.1.15                                                |
| <b>Автостоянка</b>                                                                     |                                     |                                 | Отсутствует                         |                                                          |
| Количество мест для транспорта инва-<br>лидов                                          | О, С, Г, К                          | не менее 10%<br>(но не менее 1) | —                                   | п. 4.2.1                                                 |
| В том числе для транспорта инвалидов<br>на кресле-коляске размером <b>6,0 x 3,6 м.</b> | К                                   | 5%                              | —                                   | п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6                             |
| Расстояние от мест для транспорта ин-<br>валидов до входа в здание                     | К, О                                | не более 50 м.                  | —                                   | п. 4.2.2                                                 |
| Обозначение места специальным зна-<br>ком:                                             |                                     |                                 | —                                   |                                                          |
| - на поверхности покрытия стоянки                                                      | О, С, Г, К                          | наличие                         | —                                   | п. 4.2.1; рис. Д.6                                       |
| - на вертикальной поверхности (стене,                                                  | О, С, Г, К                          | наличие                         | —                                   | п. 4.2.1; рис. Д.6                                       |

| Функциональные зоны /<br>элементы объекта                                                         | Категории<br>инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные<br>требования | Соответствует /<br>не соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| столбе, стойке и т.п.) на высоте не ме-<br>нее 1,5 м.                                             |                                     |                           |                                     |                                                          |
| Съезд/заезд с тротуара на парковку:                                                               |                                     |                           |                                     |                                                          |
| - ширина                                                                                          | К                                   | не менее 1,0 м.           | —                                   | рис. Д.5                                                 |
| - уклон                                                                                           | К                                   | не более 10%              | —                                   | п. 4.1.8                                                 |
| - перепад высот в месте съезда                                                                    | К                                   | не более 1,5 см.          | —                                   | п. 4.1.8                                                 |
| <b>Путь к входу в здание:</b>                                                                     |                                     |                           |                                     |                                                          |
| - указатели направления движения                                                                  | К                                   | наличие                   | Отсутствует/Не<br>требуется         | п. 4.1.3                                                 |
| - ширина пути движения                                                                            | К                                   | не менее 1,2 м.           | соответствует                       | п. 4.1.7                                                 |
| - продольный уклон пути движения                                                                  | К                                   | не более 5%               | Соответствует                       | п. 4.1.7                                                 |
| - высота бордюра по краям пешеходно-<br>го пути                                                   | С                                   | не менее 5,0 см.          | Соответствует                       | п. 4.1.8                                                 |
| <b>Открытая лестница:</b>                                                                         |                                     |                           | Отсутствует/Не<br>требуется         |                                                          |
| - высота подъема ступеней                                                                         | О, С                                | 12 – 15 см.               | —                                   | п. 4.1.12                                                |
| - ширина ступеней                                                                                 | О, С                                | 35 - 40 см.               | —                                   | п. 4.1.12                                                |
| - единообразная геометрия ступеней                                                                | О, С                                | наличие                   | —                                   | п. 4.1.12                                                |
| - поручни по обеим сторонам на высоте<br><b>90 см.</b>                                            | О, С                                | наличие                   | —                                   | п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)                 |
| - рельефная тактильная полоса за 0,8–<br>0,9 м. перед маршем вверху и внизу<br>шириной 0,3–0,5 м. | С                                   | наличие                   | —                                   | п. 4.1.12                                                |
| - контрастная окраска <b>краевых</b> ступе-<br>ней                                                | С                                   | наличие                   | —                                   | п. 4.1.12                                                |

| Функциональные зоны /<br>элементы объекта                | Категории<br>инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные<br>требования | Соответствует /<br>не соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Пандус, дублирующий открытую лестницу:</b>            | К                                   | наличие                   | Отсутствует/Не<br>требуется         | п. 4.1.14                                                |
| - длина марша пандуса                                    | К                                   | не более 9,0 м.           | —                                   | п. 4.1.14                                                |
| - уклон пандуса (высота / длина)                         | К                                   | не более 1/20<br>(5%)     | —                                   | п. 4.1.14                                                |
| - свободная зона в верхнем и нижнем<br>окончании пандуса | К                                   | не менее<br>1,5 x 1,5 м.  | —                                   | п. 4.1.15                                                |
| Поручни пандуса:                                         |                                     |                           |                                     |                                                          |
| - вдоль обеих сторон                                     | К, О                                | наличие                   | —                                   | п. 4.1.15                                                |
| - на высоте                                              | К                                   | 0,7 м.                    | —                                   | п. 4.1.15                                                |
| - на высоте                                              | О                                   | 0,9 м.                    | —                                   | п. 4.1.15                                                |
| - расстояние между поручнями                             | К                                   | 0,9 - 1,0 м.              | —                                   | п. 4.1.15                                                |
| <b>2.2. Вход</b>                                         |                                     |                           |                                     |                                                          |
| <b>Лестница на входе наружная:</b>                       |                                     |                           |                                     |                                                          |
| - поручни по обеим сторонам                              | О, С                                | наличие                   | Имеется                             | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)                  |
| - поручни на высоте                                      | О, С                                | 90 см.                    | Соответствует                       | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)                  |
| - высота подъема ступеней                                | О, С                                | 12 – 15 см.               | Соответствует                       | п. 4.1.12                                                |
| - ширина ступеней                                        | О, С                                | 35 - 40 см.               | Соответствует                       | п. 4.1.12                                                |
| - единообразная геометрия ступеней                       | О, С                                | наличие                   | Имеется                             | п. 4.1.12                                                |
| <b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:</b>   | К                                   | наличие                   | Имеется                             | п. 4.1.14                                                |
| - длина марша пандуса                                    | К                                   | не более 9,0 м.           | Соответствует                       | п. 4.1.14                                                |

| Функциональные зоны /<br>элементы объекта                                                 | Категории<br>инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные<br>требования           | Соответствует /<br>не соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| - уклон пандуса (высота / длина)                                                          | К                                   | не более 1/20<br>(5%)               | Соответствует                       | п. 4.1.14                                                |
| - свободная зона в верхнем и нижнем<br>окончании пандуса                                  | К                                   | не менее 1,5 х<br>1,5 м.            | Соответствует                       | п. 4.1.15                                                |
| Поручни пандуса:                                                                          |                                     |                                     |                                     |                                                          |
| - вдоль обеих сторон                                                                      | К, О                                | наличие                             | Имеется                             | п. 4.1.15                                                |
| - непрерывная поверхность по всей<br>длине                                                | К, О                                | наличие                             | Имеется                             | п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)                        |
| - на высоте                                                                               | К                                   | 0,7 м.                              | Соответствует                       | п. 4.1.15                                                |
| - на высоте                                                                               | О                                   | 0,9 м.                              | Соответствует                       | п. 4.1.15                                                |
| - расстояние между поручнями                                                              | К                                   | 0,9 - 1,0 м.                        | Соответствует                       | п. 4.1.15                                                |
| Подъемник, дублирующий наружную<br>лестницу на входе (при высоте подъема<br>более 3,0 м.) | К                                   | наличие                             | Отсутствует/Не<br>требуется         | п. 4.1.14; п. 5.2.13                                     |
| <b>Входная площадка</b>                                                                   |                                     |                                     |                                     |                                                          |
| Размер входной площадки:                                                                  |                                     |                                     |                                     |                                                          |
| - при открывании двери наружу                                                             | К                                   | не менее 1,4х2,0<br>или 1,5х1,85 м. | Соответствует                       | п. 5.1.3                                                 |
| - при наличии пандуса                                                                     | К                                   | не менее<br>2,2 х 2,2 м.            | Соответствует                       | п. 5.1.3                                                 |
| Нескользкое покрытие                                                                      | К, О, С                             | наличие                             | Имеется                             | п. 5.1.3                                                 |
| <b>Дверь входная наружная:</b>                                                            |                                     |                                     |                                     |                                                          |
| - ширина проема одной створки двери в<br>свету                                            | К                                   | не менее 0,9 см.                    | Соответствует                       | п. 5.1.4                                                 |
| - высота порога двери                                                                     | К                                   | не более 1,4 см.                    | Соответствует                       | п. 5.1.4                                                 |
| Контрастная маркировка прозрачных<br>полотен дверей                                       | С                                   | наличие                             | Отсутствует/Не<br>требуется         | п. 5.1.5 (дверь не имеет прозрачных полотен<br>дверей)   |

| Функциональные зоны /<br>элементы объекта                                                                | Категории<br>инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные<br>требования | Соответствует /<br>не соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Тамбур</b> (глубина x ширина)                                                                         | К                                   | не менее<br>1,5 x 1,5 м.  | Отсутствует/Не<br>требуется         | п. 5.1.7; рис. Д. 10                                     |
| <b>Дверь входная внутренняя:</b>                                                                         |                                     |                           |                                     |                                                          |
| - ширина проема одной створки двери в<br>свету                                                           | К                                   | не менее 0,9 м.           | —                                   | п. 5.1.4                                                 |
| - высота порога двери                                                                                    | К                                   | не более 1,4 см.          | —                                   | п. 5.1.4                                                 |
| Контрастная маркировка прозрачных<br>полотен дверей                                                      | С                                   | наличие                   | —                                   | п. 5.1.5                                                 |
| <b>2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1-2</b>                                |                                     |                           |                                     |                                                          |
| Ширина пути движения в коридорах,<br>галереях и т.п.                                                     | К                                   | не менее 1,5 м.           | соответствует                       | п. 5.2.1                                                 |
| Ширина прохода в помещении с обору-<br>дованием и мебелью                                                | К                                   | не менее 1,2 м.           | соответствует                       | п. 5.2.1                                                 |
| Ширина дверных и открытых проемов в<br>стене, выходов из коридоров и помеще-<br>ний на лестничную клетку | К                                   | не менее 0,9 м.           | соответствует                       | п. 5.2.4                                                 |
| Высота порогов или перепад высот                                                                         | К                                   | не более 1,4 см.          | соответствует                       | п. 5.2.4                                                 |
| Конструктивные элементы и устройства<br>на пути движения, выступ:                                        |                                     |                           |                                     |                                                          |
| - на стенах                                                                                              | С                                   | не более 10 см.           | соответствует                       | п. 5.2.7                                                 |
| - на отдельно стоящей опоре                                                                              | С                                   | не более 30 см.           | соответствует                       | п. 5.2.7                                                 |
| <b>Лестница внутренняя</b> (в зону оказания<br>услуги)                                                   |                                     |                           | Отсутствует/Не<br>требуется         |                                                          |
| Ступени ровные с шероховатой по-<br>верхностью                                                           | О, С                                | наличие                   | —                                   | п. 5.2.9                                                 |
| Поручни с двух сторон лестницы                                                                           | О, С                                | наличие                   | —                                   | п. 5.2.15                                                |

| Функциональные зоны /<br>элементы объекта                                            | Категории<br>инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные<br>требования | Соответствует /<br>не соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Поручни на высоте                                                                    | О, С                                | 90 см.                    | —                                   | п. 5.2.15                                                |
| Горизонтальное завершение поручня<br>вверху и внизу с не травмирующим<br>окончанием  | С, О                                | не менее 30 см.           | —                                   | п. 5.2.10                                                |
| Тактильные указатели на поручнях ле-<br>стниц                                        | С                                   | наличие                   | —                                   | п. 5.2.16                                                |
| Тактильный напольный указатель за 60<br>см. перед лестницей вверху и внизу           | С                                   | наличие                   | —                                   | п. 5.2.10                                                |
| Различный цвет ступеней и площадок<br>перед ними                                     | С                                   | наличие                   | —                                   | п. 5.2.12                                                |
| <b>Пандус, дублирующий внутреннюю<br/>лестницу (в зону оказания услуги):</b>         |                                     |                           | Отсутству-<br>ет/Требуется          |                                                          |
| - высота одного подъема                                                              | К, О                                | не более 0,8 м.           | —                                   | п. 5.2.13                                                |
| - уклон (отношение высота / длина)                                                   | К, О                                | не более 1/20<br>(5%)     | —                                   | п. 5.2.13                                                |
| - уклон при перепаде высот 20 см. и<br>менее                                         | К, О                                | не более 1/10<br>(10%)    | —                                   | п. 5.2.13                                                |
| - горизонтальные площадки в верхнем и<br>нижнем окончании пандуса                    | К                                   | не менее 1,5 х<br>1,5 м.  | —                                   | п. 5.2.13                                                |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса:                                                  | К, О                                | наличие                   | —                                   | п. 5.2.15                                                |
| - на высоте                                                                          | К                                   | 0,7 м.                    | —                                   | п. 5.2.15                                                |
| - на высоте                                                                          | О                                   | 0,9 м.                    | —                                   | п. 5.2.15                                                |
| - расстояние между поручнями                                                         | К                                   | 0,9 - 1,0 м.              | —                                   | п. 5.2.15                                                |
| - горизонтальное завершение поручня<br>вверху и внизу с нетравмирующим<br>окончанием | К, С, О                             | не менее 30 см.           | —                                   | п. 5.2.15                                                |
| Различный цвет поверхности пандуса и<br>площадок перед ним (или световые             | С                                   | наличие                   | —                                   | п. 5.2.14                                                |

| Функциональные зоны /<br>элементы объекта                                                                         | Категории<br>инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные<br>требования | Соответствует /<br>не соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ленты)                                                                                                            |                                     |                           |                                     |                                                          |
| Подъемник, дублирующий внутреннюю<br>лестницу, при перепаде высот более 3,0<br>м.                                 | К, О                                | наличие                   | —                                   | п. 5.2.13                                                |
| <b>Дверь входная внутренняя</b> (в зону<br>оказания услуги):                                                      |                                     |                           |                                     |                                                          |
| - ширина проема одной створки двери в<br>свету                                                                    | К                                   | не менее 0,9 см.          | соответствует                       | п. 5.1.4                                                 |
| - высота порога двери                                                                                             | К                                   | не более 1,4 см.          | соответствует                       | п. 5.1.4                                                 |
| Контрастная маркировка прозрачных<br>полотен дверей                                                               | С                                   | наличие                   | Отсутствует/Не<br>требуется         | п. 5.1.5                                                 |
| <b>Лифт пассажирский к зоне оказания<br/>услуги:</b>                                                              |                                     |                           | Отсутствует/Не<br>требуется         |                                                          |
| - габариты кабины (глубина x ширина)                                                                              | К                                   | не менее<br>1,5 x 1,7 м.  | —                                   | п. 5.2.18                                                |
| - ширина дверного проема кабины (в<br>свету)                                                                      | К                                   | не менее 0,95 м.          | —                                   | п. 5.2.18                                                |
| - тактильные средства информации на<br>кнопках управления лифта                                                   | С                                   | наличие                   | —                                   | п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008                  |
| - тактильные указатели уровня этажа у<br>каждой двери лифта                                                       | С                                   | наличие                   | —                                   | п. 5.2.20                                                |
| - напротив выхода из лифта цифровое<br>контрастное обозначение этажа на вы-<br>соте 1,5 м. размер не менее 10 см. |                                     | наличие                   | —                                   | п. 5.2.20                                                |
| <b>2.4. Зона оказания услуги<sup>3</sup> – этаж 1-2</b>                                                           |                                     |                           |                                     |                                                          |
| <b>Зал зрительный, читальный, ожида-<br/>ния и пр.</b>                                                            |                                     |                           | Отсутствует/Не<br>требуется         |                                                          |
| Количество мест для инвалидов-<br>колясочников                                                                    | К                                   | не менее 1%               | —                                   | п. 7.1.7                                                 |

<sup>3</sup> При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

| Функциональные зоны /<br>элементы объекта                                                         | Категории<br>инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные<br>требования | Соответствует /<br>не соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Размер места для инвалида-<br>колясочника:                                                        |                                     |                           | —                                   |                                                          |
| - при доступе сбоку                                                                               | К                                   | 0,55 x 0,85 м.            | —                                   | п. 7.1.7                                                 |
| - при доступе спереди или сзади                                                                   | К                                   | 1,25 x 0,85 м.            | —                                   | п. 7.1.7                                                 |
| Высота поверхности столов, прилавков,<br>окошек касс и т.п.                                       | К                                   | не более 0,85 м.          | —                                   | п. 7.1.9                                                 |
| Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у<br>места получения услуги                                 | К                                   | не менее 1,0 м.           | —                                   | п. 7.1.9                                                 |
| <b>Предприятия торговли</b>                                                                       |                                     |                           | Отсутствует/Не<br>требуется         |                                                          |
| Высота поверхности столов, прилавков,<br>касс и т.п.                                              | К                                   | не более 0,85 м.          | —                                   | п. 7.4.1                                                 |
| Глубина полок                                                                                     | К                                   | не более 0,5 м.           | —                                   | п. 7.4.1                                                 |
| Количество доступных расчетно-<br>кассовых постов                                                 | К                                   | не менее 1                | —                                   | п. 7.4.2                                                 |
| Ширина прохода у расчетно-кассовых<br>постов                                                      | К                                   | не менее 1,1 м.           | —                                   | п. 7.4.2                                                 |
| <b>Предприятия питания</b>                                                                        |                                     |                           |                                     |                                                          |
| Ширина проходов                                                                                   | К                                   | не менее 0,9 м.           | соответствует                       | п. 7.4.7                                                 |
| Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.                                                                 | К                                   | не менее 1                | соответствует                       | п. 7.4.7                                                 |
| Секция стойки бара ширина 1,6 м., вы-<br>сота 0,85 м. и свободное пространство<br>для ног 0,75 м. | К                                   | наличие                   | соответствует                       | п. 7.4.7                                                 |
| <b>Гостиницы, пансионаты, санатории и<br/>т.д.</b>                                                |                                     |                           | Отсутствует/Не<br>требуется         |                                                          |

| Функциональные зоны /<br>элементы объекта                         | Категории<br>инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные<br>требования  | Соответствует /<br>не соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Часть стойки-барьера регистрации (В х<br>Ш)                       | К                                   | не менее<br>0,85 х 1,0     | —                                   | п. 7.1.9                                                 |
| Количество номеров для инвалидов                                  | К, О, С, Г                          | 5%                         |                                     | п. 6.3.1                                                 |
| Входная дверь в номер:                                            |                                     |                            |                                     |                                                          |
| - ширина проема двери                                             | К                                   | не менее 0,9 м.            | —                                   | п. 6.3.2; 6.1.8                                          |
| - высота порога                                                   | К                                   | не более 1,4 см.           | —                                   | п. 5.1.4                                                 |
| Свободное пространство в номере                                   | К                                   | диаметр<br>не менее 1,4 м. | —                                   | п. 6.3.1                                                 |
| Туалет в номере (на этаже):                                       |                                     |                            |                                     |                                                          |
| - ширина дверного проема                                          | К                                   | не менее 0,8 м.            | —                                   | п. 6.3.2; 6.1.8                                          |
| - высота порога                                                   | К                                   | не более 1,4 см.           | —                                   | п. 5.1.4                                                 |
| - пространство для размещения кресла-<br>коляски рядом с унитазом | К                                   | не менее 0,75 м.           | —                                   | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                     |
| - пространство для разворота кресла-<br>коляски                   | К                                   | диаметр<br>не менее 1,4 м. | —                                   | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                     |
| - откидные опорные поручни, штанги                                | К, О                                | наличие                    |                                     | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                     |
| <b>Обслуживание в кабинете:</b>                                   |                                     |                            |                                     |                                                          |
| - ширина проема двери                                             | К                                   | не менее 0,9 м.            | соответствует                       | п. 6.3.2; 6.1.8                                          |
| - высота порога                                                   | К                                   | не более 1,4 см.           | соответствует                       | п. 5.1.4                                                 |
| - ширина прохода                                                  | К                                   | не менее 1,2 м.            | соответствует                       | п. 5.2.2                                                 |
| - стол с высотой рабочей поверхности                              | К                                   | не более 0,85 м.           | соответствует                       | п. 7.1.9                                                 |
| - ширина и высота проема стола для ног                            | К                                   | не менее 0,75 х<br>0,49 м. | соответствует                       | п. 7.1.9                                                 |

| Функциональные зоны /<br>элементы объекта                                                                                                              | Категории<br>инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные<br>требования  | Соответствует /<br>не соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| - пространство для разворота кресла-коляски                                                                                                            | К                                   | диаметр<br>не менее 1,4 м. | соответствует                       | п. 5.2.2                                                                                   |
| <b>2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1-2</b>                                                                                               |                                     |                            |                                     |                                                                                            |
| Доля доступных кабин уборных от общего количества                                                                                                      | К                                   | 7%<br>(но не менее 1)      | Соответствует                       | п. 5.3.2                                                                                   |
| Знак доступности кабины для инвалидов                                                                                                                  | К                                   | наличие                    | Имеется                             | п. 5.3.6                                                                                   |
| Размер кабины (ширина x глубина)                                                                                                                       | К                                   | не менее<br>1,65 x 1,8 м.  | Соответствует                       | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                                                       |
| Ширина двери кабины                                                                                                                                    | К                                   | не менее 0,9 м.            | Соответствует                       | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                                                       |
| Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом                                                                                            | К                                   | не менее 0,75 м.           | Соответствует                       | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                                                       |
| Пространство для разворота кресла-коляски                                                                                                              | К                                   | диаметр<br>не менее 1,4 м. | Соответствует                       | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                                                       |
| Откидные опорные поручни, штанги                                                                                                                       | К, О                                | наличие                    | Имеется                             | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                                                       |
| Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом                                                                                      | К                                   | наличие                    | Имеется                             | п. 5.3.6                                                                                   |
| <b>2.6. Средства информации – этаж 1-2</b>                                                                                                             |                                     |                            |                                     |                                                                                            |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения                                                          | К, С, Г                             | наличие                    | Имеется                             | п. 5.5.1                                                                                   |
| Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками | К, С, Г                             | наличие                    | Имеется                             | п. 5.5.8                                                                                   |
| Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте                                                                                      | К, С, Г                             | от 1,5 до 4,5 м.           | Соответствует                       | п. 5.5.4; 5.5.6                                                                            |
| Речевые информаторы                                                                                                                                    | С                                   | наличие                    | Имеется                             | п. 5.5.3; 5.5.4 (в противопожарной безопасности предусмотрено речевое оповещение, так же в |

| Функциональные зоны /<br>элементы объекта                     | Категории<br>инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные<br>требования | Соответствует /<br>не соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                     |                           |                                     | школе для инвалидов по слуху приобретена ин-<br>дукционная петля) |
| Световые текстовые табло для вывода<br>оперативной информации | Г                                   | наличие                   | Отсутствует                         | п. 5.5.3; 5.5.4                                                   |

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта | Степень доступности<br>(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») |   |   |   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|                                         | К                                                                                    | О | С | Г |
| Участки и территории                    | +                                                                                    | # | + | # |
| Вход                                    | +                                                                                    | + | + | # |
| Пути движения                           | +                                                                                    | # | + | # |
| Зона оказания услуги                    | +                                                                                    | # | # | # |
| Санитарно-гигиеническое помещение       | +                                                                                    | + | # | # |
| Средства информации                     | +                                                                                    | # | + | + |

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

|                   | Степень<br>доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |   |   |   |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|---|---|---|
|                   |                                | К                                                     | О | С | Г |
| Объект доступен   |                                | x                                                     | x | x | x |
| Объект недоступен |                                |                                                       |   |   |   |

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные<br>зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Участки<br>и территории        | Соответствует                     |

| Функциональные<br>зоны объекта           | Основные мероприятия по адаптации |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Вход                                     | Соответствует                     |
| Пути движения                            | Соответствует                     |
| Зона оказания<br>услуги                  | Соответствует                     |
| Санитарно-<br>гигиеническое<br>помещение | Соответствует                     |
| Средства<br>информации                   | Соответствует                     |

«23» декабря 2015г.

Дата составления Паспорта

Специалист 2 разряда

отдела по вопросам мер социальной  
поддержки и социального обслуживания

отдельных категорий и групп населения

Должность лица, составившего Паспорт



Д.П Свириденко  
Ф.И.О.