



МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Чегемскому району управления
(наименование территориального органа МЧС России)

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по КБР
361400, г. Чегем, ул. Кярова, 69.

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
тел: 8-(866-30) 4-14-91, fax: 4-14-91 e-mail: ugpnkbr03@mail.ru, www. Ugpn.ru номер телефона

ГУ МЧС России по КБР – 8(8662) 39-99-99

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 130 / 01 / 41 -№п.п.

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному образовательному учреждению «Средняя

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

общеобразовательная школа» с.п. Звездный

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

« 13 »

декабря 2019 г.

проведено мероприятие по надзору

Государственным инспектором Чегемского района по пожарному надзору старшим

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по

лейтенантом внутренней службы Макоевым А.Ю. в отношении МКОУ «СОШ» с.п.Звездный

надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

Расположенного по адресу: с.п. Звездный, ул. Ленина, д. 16

совместно с

Заместителем директора по АХЧ Тарковой Ф.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные при проведении мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования ПБ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Провести огнезащитную обработку (пропитку) деревянных конструкций кровли	п. 21 (ППР РФ №390);	25.03.2020	
2.	Знаки пожарной безопасности вывесить в достаточном количестве	п. 33 (ППР РФ №390);	25.03.2020	
3.	Восстановить изоляцию электропроводки в подвальном помещении	п. 42 (ППР РФ №390);	25.03.2020	
4.	В подвальном помещении закрыть электрораспределительный щиток защитной крышкой	п. 42 (ППР РФ №390);	25.03.2020	
5.	Закрыть светильники колпаками, предусмотренными конструкцией светильников в столовой	п. 42 (ППР РФ №390)	25.03.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Чегемского района
по пожарному надзору Макоев А.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 13 » декабря 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

Директор МКОУ «СОШ с.п. Звездный»
Зинченко Г.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

« 13 » декабря 2019 г.



(подпись)
М.Л.П.*

КЪАБАРДЕЙ-БАЛКАР РЕСПУБЛИКЭМ
ШЕДЖЭМ МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ ЗВЕЗДНЭ
КЪАЖЭДЭТ МУНИЦИПАЛЬНЭ КАЗЕННЭ
ГУЭХУЩАПНЭ «КУРЫТ ЕДЖАПНЭ»

КЪАБАРТЫ - МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ
ЧЕГЕМ РАЙОНУНУ ТОЛУ БИЛИМ БЕРГЕН МУНИЦИПАЛ
КАЗНА МЕКЯМЫ ЗВЕЗДНЫЙ ЭЛНИ
«ОРТА БИЛИМ БЕРГЕН ШКОЛУ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» с.п.п.ЗВЕЗДНЫЙ
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Адрес: 361430, КБР, Чегемский район, с.п.п.Звездный, ул.Ленина, №16, тел.8(86630) 7-20-04 E-mail: shzvezdnyy@ya.ru

Исх. № 6/1
от 13.01.2020 г.

**Информация об устранении замечаний предписания Отделения надзорной
деятельности и профилактической работы по Чегемскому району
МЧС России по КБР №131/01/41 от 13.12.2019 г.**

Администрация МКОУ СОШ с.п.п. Звездный сообщает об устранении
следующих замечаний:

1. Повешены знаки пожарной безопасности в достаточном количестве;
2. В подвальном помещении закрыт электрораспределительный щиток защитной крышкой, восстановлена изоляция электропроводки;
3. В столовой светильники закрыты колпаками;
4. Уплачен штраф 28.12.2019 г. номер операции 20.

Директор МКОУ СОШ с.п.п. Звездный

Г.Б. Зинченко

