



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Старопольская, д. 4, Телефон: (861) 299-04-51, Факс: (861) 299-04-54
E-mail: sp@fzkn.nadzor.ru, <http://www.fzskvay.nadzor.ru>
ОКТО 26584470, ОГРН 122301623484, ИНН/КПП 2310009818/230901001

**ПРОТОКОЛ № 256-259-19
об административном правонарушении**

« 07 » декабря 2016г.
дата составления протокола

КК, Белорезинский район,

ст. Гурьевская, ул. Петрова, 57

место составления протокола

Государственный инспектор по энергетическому надзору Адыгейского территориального отдела Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Граждан Роман Михайлович

должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, составившего протокол

составил настоящий протокол о том, что при проведении мероприятия по контролю (надзору) на объектах Муниципального общеобразовательного учреждения «основная общеобразовательная школа №25, находящегося в административном подчинении администрации муниципального образования «Гурьевский район» Краснодарского края, в том числе принадлежащего к объектам муниципальной собственности расположенном по адресу: 252663, Краснодарский край, Белорезинский район, ст. Гурьевская, ул. Петрова, 57, (муниципальное общеобразовательное учреждение) Муниципального общеобразовательного учреждения «основная общеобразовательная школа №25, находящегося в административном подчинении администрации муниципального образования «Гурьевский район» Краснодарского края, в том числе принадлежащего к объектам муниципальной собственности

наименование юридического лица

выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные (совершённые) « 07 » декабря 2016г. в «16» часов «06» минут в области электроэнергетики, а именно:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Лично, достигшие нарушения
1.	Отсутствует ответственный за электрохозяйство предприятия и его заместитель.	п.1.2.3., 1.2.7. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом РФ №145 от 22.01.2003г. (далее ПТЭОП)	Лысок А.С. директор МОУ ООШ №25
2.	Отсутствует электротехнический персонал в объеме, обеспечивающем безопасную эксплуатацию электроустановок. Отсутствует договор со специализированной организацией об эксплуатации электроустановок.	1.2.1. ПТЭОП	Лысок А.С. директор МОУ ООШ №25
3.	Неэлектротехническому персоналу не присвоена группа I по электробезопасности, отсутствует перечень профессий и рабочих мест, требующих присвоения I группы. Отсутствует журнал учета присвоения группы I по электробезопасности. Группа I по электробезопасности присваивается не правомочным лицом.	п.1.4.4. ПТЭОП	Лысок А.С. директор МОУ ООШ №25
4.	В учреждении отсутствует нормативно-техническая документация по эксплуатации электроустановок (ПТЭЭП, Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, Правила устройства электроустановок, Инструкция по	п.1.2.6. ПТЭОП	Лысок А.С. директор МОУ ООШ №25

	применению и испытанию средств защиты)		
5.	Не обеспечено укомплектование электроустановок испытанными защитными средствами согласно нормам комплектования. Отсутствует журнал учета и испытаний электрозащитных средств. Отсутствует закрепленное место для хранения средств защиты.	п.1.2.2. ПТЭЭП, п. 1.2.1, 1.2.3, Приложение №8 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, далее ИИЗиСЗ	Лысаев А.С. директор МОУ ООШ №25
6.	Не в полном объеме обеспечено своевременное проведение профилактических испытаний электрооборудования. Профилактические испытания не проведены по объектам: Основное здание школы №25, здание начальной школы №25.	п.1.2.2, Приложение №3 ПТЭЭП	Лысаев А.С. директор МОУ ООШ №25
7.	Отсутствуют инструкции по охране труда для электротехнического и электротехнологического персонала и на отдельные виды работ (работы на высоте, с переносными электроприемниками, на сверхвысокой ставке, на изоляционной ставке, опасные переключения и т.д.).	п.1.7.4. ПТЭЭП	Лысаев А.С. директор МОУ ООШ №25
8.	Отсутствуют производственные инструкции по эксплуатации электроустановок.	п.1.8.1. ПТЭЭП	Лысаев А.С. директор МОУ ООШ №25
9.	Отсутствует комплект схем электроснабжения учреждения.	п.1.8.6. ПТЭЭП	Лысаев А.С. директор МОУ ООШ №25
10.	Отсутствует оперативная документация (однолинейная схема, оперативный журнал, перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок, журнал дефектов электрооборудования, журнал учета электрооборудования, списки работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведомости оперативных переключений, единичного осмотра электроустановок, имеющих право отдавать распоряжения, шкреды, которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего, подменяющих проверку знаний на право производства специальных работ в электроустановках.	п.1.8.9. ПТЭЭП	Лысаев А.С. директор МОУ ООШ №25
11.	Открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет.	п.2.7.7. ПТЭЭП	Лысаев А.С. директор МОУ ООШ №25
12.	Отсутствуют паспорта на каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство.	п.2.7.15. ПТЭЭП	Лысаев А.С. директор МОУ ООШ №25
13.	Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаком или окраской.	п.2.12.3. ПТЭЭП	Лысаев А.С. директор МОУ ООШ №25
14.	Вышедшие из строя люминесцентные лампы, лампы типа ДРЛ и другие источники, содержащие ртуть не хранятся в специальном помещении. Не заключен договор со специализированной организацией о вывозе данных ламп для уничтожения и деактивации.	п.2.12.15. ПТЭЭП	Лысаев А.С. директор МОУ ООШ №25
15.	У места ввода заземляющих проводников в здание отсутствует опознавательный знак (железя).	п.1.7.118. ПУЭ	Лысаев А.С. директор МОУ ООШ №25
16.	В помещениях для пребывания детей розетки установлены на высоте менее 1,8 метра, в кабинетах №4.	п.6.6.30. ПУЭ	Лысаев А.С. директор МОУ ООШ

17	В коридоре установлен автоматический выключатель на бойлер, с токоведущими частями не огражденными от случайных прикосновений.	п.2.2.4. ПТЭЭП	№25 Лысак А.С. директор МОУ ООШ №25
----	--	----------------	---

в чем усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – Кодекс).

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (гражданин, должностное лицо):

Фамилия Лысак Имя Альбина Отчество Сергеевна

Место работы, должность МОУ ООШ №25, директор

Дата рождения 11.03.1964г., место рождения с. Карда, Прогородного р-на, Северо-Осетинской АССР

Документ, удостоверяющий личность паспорт 09 10 №654142 выдан ОУФМС России по Краснодарскому краю в Белоречинском районе. 12.11.2010г.

Адрес места жительства (регистрация) КК, Белоречинский район, ст. Гурийская, ул. Советская, 56.

Семейное положение, кол-во иждивенцев не замужем, иждивенцев нет. Ежемесячный доход 20000 руб.

Ранее к административной ответственности не привлекалась

Указанные сведения подтверждаю Лысак А.С. 07.12.2016г.

Полномочия ст. ст. 25.1, 30.1 Кодекса, в моем праве заключаются во всем материале дела, делать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать постановление по делу, в т.ч. иные процессуальные права, предусмотренные Кодексом, и положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников вне зависимости от согласия

Лысак А.С. 07.12.2016г.

Протокол составлен в присутствии защитника (адвоката), представителя Лысак А.С., директор МОУ ООШ №25

которому разъяснены права, предусмотренные ст. 25.5 Кодекса Лысак А.С. 07.12.2016г.

Потерпевшие от правонарушения, свидетели (если имеются):

1. Лысак А.С. 07.12.2016г.

Документ, удостоверяющий личность Лысак А.С. 07.12.2016г.

2. Лысак А.С. 07.12.2016г.

которым разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 25.2; 25.6 Кодекса Лысак А.С. 07.12.2016г.

Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

С объяснениями не Карушевскими согласно Лысак А.С. 07.12.2016г.

Зачитаны по протоколу Лысак А.С. 07.12.2016г.

Лысак А.С. 07.12.2016г.

Иные сведения, необходимые для разрешения дела

Государственный инспектор Лысак А.С. 07.12.2016г.

Граждан Р.М. 07.12.2016г.



Протокол подписать отказався _____

должностное лицо, должностное лицо, должностное лицо в случае отказа от подписи лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, если является владельцем лица, должностное лицо

Подписи потерпевших, свидетелей (при необходимости):

1. _____
Фамилия, имя, отчество, подпись, дата

2. _____
Фамилия, имя, отчество, подпись, дата

К протоколу прилагаются следующие документы:

1. Распоряжение на проведение проверки №8420-р от 22.11.2016г.

(распоряжение на проведение проверки по контролю, акт проверки, протокол по делу об административном правонарушении и административной ответственности)

2. Акт проверки № 216-219-19 от 07.12.2016г.

(информация об акте проверки и акте административного дела и др.)

3. Предписание № 216-219-19П от 07.12.2016г.

Копию протокола об административном
 правонарушении получил _____


подпись

Лысак А.С. 07.12.2016г.
Фамилия, имя, отчество дата