



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Краснодарский край, Белореченский район, ст. Гурийская, ул. Почтовая, 57.
(место составления акта)

" 07 " декабря 20 16 г.
(дата составления акта)
16⁰⁰
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 216-259-19

По адресу/адресам: Муниципального общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа №25 расположенного по адресу: 352643, Краснодарский край, Белореченский район, ст. Гурийская, ул. Почтовая, 57.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Северо-Кавказского управления Федеральной службы по

экологическому, технологическому и атомному надзору от 22.11.2016 № 8420-р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документированная/выездная)

МОУ ООШ №25 расположенного по адресу: 352643, Краснодарский край, Белореченский район, ст. Гурийская, ул. Почтовая, 57.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 07.12.2016 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверки фактуса, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день / 6 часов

(работы день/часов)

Акт составлен: Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МОУ ООШ №25

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Лысак А.С. 28.11.2016г. 10³⁰

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Адыгейского территориального отдела Градков Роман Михайловичем

В проверке участвовали эксперты: НЕТ

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертов организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов/лица наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал(а): Директор МОУ ООШ №25, Лысак А.С. Альбина Сергеевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены

- нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Лицо, допустившее нарушение
1.	Отсутствует ответственный за электрохозяйство предприятия и его заместитель.	п.1.2.3., 1.2.7. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом РФ №4145 от 22.01.2003г. (далее ПТЭЭП)	Лысак А.С. директор МОУ ООШ №25
2.	Отсутствует электротехнический персонал в объеме, обеспечивающим безопасную эксплуатацию электроустановок. Отсутствует договор со специализированной организацией об эксплуатации электроустановок.	1.2.1. ПТЭЭП	Лысак А.С. директор МОУ ООШ №25
3.	Неэлектротехническому персоналу не присвоена группа I по электробезопасности, отсутствует перечень профессий и рабочих мест, требующих присвоения I группы. Отсутствует журнал учета присвоения группы I по электробезопасности. Группа I по электробезопасности присваивается не правомочным лицом.	п.1.4.4. ПТЭЭП	Лысак А.С. директор МОУ ООШ №25
4.	В учреждении отсутствует нормативно-техническая документация по эксплуатации электроустановок (ПТЭЭП, Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, Межотраслевая	п.1.2.6. ПТЭЭП	Лысак А.С. директор МОУ ООШ №25

	инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, Правила устройства электроустановок, Инструкция по применению и испытанию средств защиты)		
5.	Не обеспечено укомплектование электроустановок испытанными защитными средствами согласно нормам комплектования. Отсутствует журнал учета и испытаний электрозащитных средств. Отсутствует закрепленное место для хранения средств защиты.	п.1.2.2. ПТЭЭП, п. 1.2.1., 1.2.3., Приложение №8 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, далее ИПИИСЗ	Лысак А.С. директор МОУ ООШ №25
6.	Не в полном объеме обеспечено своевременное проведение профилактических испытаний электрооборудования. Профилактические испытания не проведены по объектам: Основное здание школы №25, здание начальной школы №25.	п.1.2.2., Приложение №3 ПТЭЭП	Лысак А.С. директор МОУ ООШ №25
7.	Отсутствуют инструкции по охране труда для электротехнического и электротехнологического персонала и на отдельные виды работ (работы на высоте, с переносными электроприемниками, на сверлильном станке, на шлифовальном станке, покос травы, оперативные переключения и т.д.).	п.1.7.4. ПТЭЭП	Лысак А.С. директор МОУ ООШ №25
8.	Отсутствуют производственные инструкции по эксплуатации электроустановок.	п.1.8.1. ПТЭЭП	Лысак А.С. директор МОУ ООШ №25
9.	Отсутствует комплект схем электроснабжения учреждения.	п.1.8.6. ПТЭЭП	Лысак А.С. директор МОУ ООШ №25
10.	Отсутствует оперативная документация (однолинейная схема, оперативный журнал, перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок, журнал дефектов электрооборудования, журнал учета электрооборудования, списки работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, одиночного осмотра электроустановок, имеющих право отдавать распоряжения, наряды, которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего, подлежащих проверке знаний на право производства специальных работ и	п.1.8.9. ПТЭЭП	Лысак А.С. директор МОУ ООШ №25

	электроустановках.		
11.	Открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет.	п.2.7.7. ПТЭЭП	Лысак А.С. директор МОУ ООШ №25
12.	Отсутствуют паспорта на каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство.	п.2.7.15. ПТЭЭП	Лысак А.С. директор МОУ ООШ №25
13.	Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	п.2.12.3. ПТЭЭП	Лысак А.С. директор МОУ ООШ №25
14.	Вышедшие из строя люминесцентные лампы, лампы типа ДРЛ и другие источники, содержащие ртуть не хранятся в специальном помещении. Не заключен договор со специализированной организацией о вывозе данных ламп для уничтожения и дезактивации.	п.2.12.15. ПТЭЭП	Лысак А.С. директор МОУ ООШ №25
15.	У места ввода заземляющих проводников в здание отсутствует опознавательный знак (земля).	п.1.7.118. ПУЭ	Лысак А.С. директор МОУ ООШ №25
16.	В помещениях для пребывания детей розетки установлены на высоте менее 1,8 метра, в кабинете №4.	п.6.6.30. ПУЭ	Лысак А.С. директор МОУ ООШ №25
17.	В коридоре установлен автоматический выключатель на бойлер, с токоведущими частями не огражденными от случайных прикосновений.	п.2.2.4. ПТЭЭП	Лысак А.С. директор МОУ ООШ №25

Выявленные факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
НЕТ

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)




(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение № 8420-р от 22.11.2016 г. о проведении плановой проверки;

2. Предписание № 216-259-19П от 07.12.2016 г.
 3. Приказ о назначении директора № 100 от 17.08.1998 г.

Подпись лиц, проводивших проверку:
 государственный инспектор


 Р.М. Гривков

С актом проверки ознакомлен(а), копия акта со всеми приложениями получил(а):
 Лысак Альбина Сергеевна, директор МОУ ООШ №25 ст. Гурьевской

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
 или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
 его уполномоченного представителя)

07⁰⁰ 07 декабря 20 16 г.


Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лица,
 проводившего проверку)