



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Ставропольская, д. 4, Краснодар, 399003, Телефон: (861) 299-04-51, факс: (861) 299-04-54

E-mail: spe@eko.nadzor.ru <http://www.seskav-gosnadzor.ru>

ПРЕДПИСАНИЕ № 216-259-19Ц

«07» декабря 2016 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №25
Директору Лысак А.С.

Мной, государственным инспектором Григорьев Романом Михайловичем, в присутствии Лысак Альбины Сергеевны, директора МОУ ООШ №25, на основании распоряжения Северо-Кавказского управления Ростехнадзора № 8420-р от 22.11.2016 г., и постановления Правительства РФ от 30.07.2004г. № 401 «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» в период с 10.11.2016 по 15.11.2016г. проведена плановая выездная проверка электроустановок и технической документации МОУ основная общеобразовательная школа №25

Установлено:

Форма собственности:	Муниципальная
Юридический адрес:	КК, Белореченский район, ст. Гурьевская ул. Почтовая, 57.
Фактический адрес:	КК, Белореченский район, ст. Гурьевская ул. Почтовая, 57.
Руководитель учреждения:	Лысак Альбина Сергеевна
Ответственный за эл.хозяйство:	-

В целях предупреждения пожаров, аварий и несчастных случаев в энергоустановках, а также эффективного использования электрической энергии, руководителю учреждения предлагается устранить следующие нарушения обязательных требований:

№ п.п.	Содержание мероприятий по организации эксплуатации и техническому состоянию, место устранения (установка)	Ссылка на параграф (пункт) НТД	Срок исполнения
1	2	3	4
1.	Отсутствует ответственный за электрохозяйство предприятия и его заместитель.	п.1.2.3., 1.2.7. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом РФ №4145 от 22.01.2003г. (далее ПТЭЭП)	01.04.2017г.
2.	Отсутствует электротехнический персонал в объеме, обеспечивающим безопасную эксплуатацию электроустановок. Отсутствует договор со специализированной организацией об эксплуатации электроустановок.	1.2.1. ПТЭЭП	01.04.2017г.
3.	Неэлектротехническому персоналу не присвоена группа I по электробезопасности, отсутствует перечень профессий и рабочих мест, требующих присвоения I группы. Отсутствует журнал учета присвоения группы I по электробезопасности. Группа I по электробезопасности присваивается не правомочным лицом.	п.1.4.4. ПТЭЭП	01.04.2017г.
4.	В учреждении отсутствует нормативно-техническая документация по эксплуатации электроустановок (ПТЭЭП, Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, Правила устройства электроустановок, Инструкция по применению и испытанию средств защиты)	п.1.2.6. ПТЭЭП	01.04.2017г.
5.	Не обеспечено укомплектование электроустановок испытанными защитными средствами согласно нормам комплектования. Отсутствует журнал учета и испытаний электрозащитных средств. Отсутствует закрепленное место для хранения средств защиты.	п.1.2.2. ПТЭЭП, п. 1.2.1., 1.2.3., Приложение №8 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, далее ИПИИСЗ	01.04.2017г.

6.	Не в полном объеме обеспечено своевременное проведение профилактических испытаний электрооборудования. Профилактические испытания не проведены по объектам: Основное здание школы №25, здание начальной школы №25.	п.1.2.2., Приложение №3 ПТЭЭП	01.04.2017г.
7.	Отсутствуют инструкции по охране труда для электротехнического и электротехнологического персонала и на отдельные виды работ (работы на высоте, с переносными электроприемниками, на сверлильном станке, на шлифовальном станке, покое травмы, оперативные переключения и т.д.).	п.1.7.4. ПТЭЭП	01.04.2017г.
8.	Отсутствуют производственные инструкции по эксплуатации электроустановок.	п.1.8.1. ПТЭЭП	01.04.2017г.
9.	Отсутствует комплект схем электроснабжения учреждения.	п.1.8.6. ПТЭЭП	01.04.2017г.
10.	Отсутствует оперативная документация (однолинейная схема, оперативный журнал, перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок, журнал дефектов электрооборудования, журнал учета электрооборудования, списки работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единовременного осмотра электроустановок, имеющих право отдавать распоряжения, наряды, которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего, подлежащих проверке знаний на право производства специальных работ в электроустановках.	п.1.8.9. ПТЭЭП	01.04.2017г.
11.	Открытые проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет.	п.2.7.7. ПТЭЭП	01.04.2017г.
12.	Отсутствуют паспорта на каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство.	п.2.7.15. ПТЭЭП	01.04.2017г.
13.	Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	п.2.12.3. ПТЭЭП	01.04.2017г.
14.	Вышедшие из строя люминесцентные лампы, лампы типа ДРЛ и другие источники, содержащие ртуть не хранятся в специальном помещении. Не заключен договор со специализированной организацией о вывозе данных ламп для уничтожения и дезактивации.	п.2.12.15. ПТЭЭП	01.04.2017г.
15.	У места ввода заземляющих проводников в здание отсутствует опознавательный знак (земля).	п.1.7.118. ПУЭ	01.04.2017г.
16.	В помещениях для пребывания детей розетки установлены на высоте менее 1,8 метра, в кабинете №4.	п.6.6.30. ПУЭ	01.04.2017г.
17.	В коридоре установлен автоматический выключатель на бойлер, с токоведущими частями не огражденными от случайных прикосновений.	п.2.2.4. ПТЭЭП	01.04.2017г.

На основании части 2 статьи 20, статьи 21, частей 1, 2 статьи 28, статьи 29.1. Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее

01 апреля 2017 г. направить (начальнику) руководителю Адыгейского территориального отдела СКУ Ростехнадзора уведомление об исполнении предписания.

Предписание выдано (выдал)




Р.М. Градков

(расшифровка подписи)

Первый экземпляр предписания для исполнения получила и с его содержанием ознакомлена:

Директор МОУ ООШ №25
(должность руководителя организации)




А.С. Лысак

(расшифровка подписи)

07 декабря 2016г.

(дата)