

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России
по Краснодарскому краю

Краснодарский край г.Краснодар ул.Дзержинского,95/97, (8612) 24-04-35

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ейского района

Краснодарский край г. Ейск ул. Красная, 68/1, (86132) 4-33-01

**Предписания № 161 / 1 / 3
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад комбинированного вида №26 г. Ейска МО Ейский район
во исполнение распоряжения главного государственного инспектора
г. Ейска и Ейского района по пожарному надзору № 161

от «05» 06 20 19 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч. 00 мин.
«17» 06 20 19 г. по 15 ч. 30 мин. «21» июня 20 19 г.,
проведена проверка Старшим дознавателем ОНД и ПР Ейского района

подполковником внутренней службы Лойленко М.И. здания и помещений

МБДОУ ДСКВ №26 г.Ейск расположенного по адресу: Ейский район, г.

Ейск ул. Южная, 104

совместно с Заведующий МБДОУ ДСКВ №26 г. Ейск МО Ейский район Кош-
кина Елена Геннадьевна

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №
69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нару-
шения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в
ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пунк- та) и наименование нормативного пра- вового акта Рос- сийской Федерации и (или) норматив- ного документа по пожарной безопас- ности, требования которого (ых) нару- шены	Срок устране- ния нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (под- пись) о выполне- нии (указы- вается только выполне- ние)
1	2	3	4	5
1.	Из помещений групповых ячеек отсутствуют вторые эвакуацион- ные выходы.	{ст.53 Федераль- ного закона от 22.07.08г. №123- ФЗ; п.5.2.12 СП 1.1310.2009; п.4.6 СНиП 31- 06-2009; п.2.4	04.05.2020	

		СНиП 2.08.02-89*)	
2.	Двери прачечной и гладильной не выполнены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 45.	(ст.88 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ; п.6.27 СНиП 31-06-2009; п.1.82 СНиП 2.08.02-89*)	04.05.2020
3.	Эвакуационное освещение находится в не исправном состоянии.	(п.43 ППР РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. №390 «О противопожарном режиме»)	04.05.2020

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При неисполнении с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Ст. дознаватель
ОНД и ПР Ейского района

Лойленко М.И.

« 21 » июня 2019 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

✓ *Томас*

Заведующий МБДОУ ДСКВ №26 г.
Ейска МО Ейский район

Кошкина Е.Г.

« 21 » июня 2019 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России
по Краснодарскому краю

Краснодарский край г.Краснодар ул.Дзержинского,95/97, (8612) 24-04-35

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ейского района

Краснодарский край г. Ейск ул. Красная, 68/1, (86132) 4-33-01

**Предписания № 162 / 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад комбинированного вида №26 г. Ейска МО Ейский район
во исполнение распоряжения главного государственного инспектора
г. Ейска и Ейского района по пожарному надзору № 162

от «05» июня 2019 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 16 ч. 00 мин.
«17» июня 2019 г. по 16 ч. 30 мин. «21» июня 2018 г.,
проведена проверка Старшим дознавателем ОНД и ПР Ейского района

подполковником внутренней службы Лойленко М.И. здания и помещений
МБДОУ ДСКВ №26 г.Ейск расположенного по адресу: Ейский район, г.

Ейск п. Широчанка ул. Косиора, 34
совместно с Заведующий МБДОУ ДСКВ №26 г. Ейск МО Ейский район Кош-
кина Елена Геннадьевна

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №
69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нару-
шения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в
ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Из помещений групповых ячеек отсутствуют вторые эвакуационные выходы.	(ст.53 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ; п.5.2.12 СП 1.1310.2009;	04.05.2020	

		п.4.6 СНиП 31-06-2009; п.2.4 СНиП 2.08.02-89*)	
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, физических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Ст. дознаватель
ОНД и ПР Ейского района

Лойленко М.И.

М.Л.П.

« 21 » ИЮНЯ 2019 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

✓ *Лосев*

Заведующий МБДОУ ДСКВ №26 г.
Ейска МО Ейский район

Кошкина Е.Г.

« 21 » ИЮНЯ 2019 г.