

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от 03.09.2021 № 777

Типовая форма



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Краснодар, ул. Уральская, д.121, тел. 991-07-48, gu@23.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Апшеронского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Индустриальная, д.3, тел. (86152)2-74-94,
ond_ap@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №2/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению лицей
№ 1

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела – главного государственного
инспектора Апшеронского района по пожарному надзору подполковника внутренней
службы Некрасова Юрия Александровича

№ 2 от « 10 » января 202 2 года

в период с « 19 » января 202 2 г. по « 01 » февраля 202 2 г.

Жежелевым Тимофеем Вадимовичем – инспектором отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Апшеронского района управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Краснодарскому краю – государственным инспектором Апшеронского
района по пожарному надзору;

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного
пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 1 Шановалова Ольга Анатольевна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Указатели к источникам наружного противопожарного водоснабжения не соответствуют предъявляемым требованиям.	п. 48 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее по тексту ППРФ №1479)	01.08.2022	
2.	Не проводится проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций кровли с периодичностью не реже 1 раза в год	п. 13 ППРФ №1479 от 16.09.2020 г.	01.08.2022	
3.	В помещениях кухни отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	п.3 ст. 4; п. 1, ст. 91 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.4.4; п.42, табл. 3 Приказ МЧС России от 20.07.2020 N 539 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих	01.08.2022	

		защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности"		
4.	В помещении «кабинет учителя физкультуры» (согласно экспликации к поэтажному плану здания(строения) 1 этаж №52 помещения)отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	п.3 ст. 4; п. 1, ст. 91 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.4.4; п.42, табл. 3 Приказ МЧС России от 20.07.2020 N 539 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности"	01.08.2022	
5.	В плане эвакуации не указана кнопка включения систем пожарной автоматики, а также место размещения самого плана эвакуации. В левом нижнем углу плана эвакуации не указано наименование организации – разработчика плана эвакуации. В правом нижнем углу плана эвакуации не нанесена маркировка в соответствии с требованиями 10.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009.	п.6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля.	01.08.2022	
6.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п. 54 ППРФ №1479 от 16.09.2020 г.	01.08.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения лицей № 1
Шаповалова Ольга Анатольевна


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Апшеронского района
управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по
Краснодарскому краю – государственный инспектор
Апшеронского района по пожарному надзору
Жежелев Тимофей Вадимович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

