

А К Т

проверки готовности теплотребляющих энергоустановок и тепловых сетей потребителя к эксплуатации в отопительном периоде 2025 - 2026гг.

рп Дубровка

28 мая 2025г.






Мы, нижеподписавшиеся, представители ГУП «Брянсккоммунэнерго»:

Инженер отдела энергоинспекции Дятковского СП, Дубровского участка
Чернова Марина Николаевна
Мастер котельной Михаев В. И.

и представители потребителя тепловой энергии Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Дубровского района», в лице
директора Желенковой Валентины Алексеевны

произвели проверку готовности к ОЗП теплотребляющих энергоустановок и тепловых сетей объекта: Центральной межпоселенческой библиотеки,
по адресу: Брянская область, Дубровский район, рп Дубровка, ул. Ленина, д. 73.


Результаты осмотра и испытания следующие:

№ п/п	пункт оценочного листа	Проводимые работы и мероприятия	Результат проверки (выполнено/не выполнено)	Подпись представителя ГУП «БКЭ»
1	п. 1.1.1	Промывка теплотребляющей установки	выполнено	
2	п. 1.1.2	Наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплотребляющих установок. Установка и пломбирование дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы	отсутствует	
3	п. 1.1.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники)	выполнено	
4	п. 1.1.5	Проведение испытаний на плотность и прочность тепловых сетей (при наличии)	выполнено	
		Проведение испытаний на плотность и прочность оборудования индивидуальных тепловых пунктов	выполнено	
		Проведение испытаний на плотность и прочность внутренних систем теплоснабжения	выполнено	


5	п. 1.1.10	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды	отсутствует	
6	п. 1.2.1	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	выполнено	
7	п. 1.4.1	Периодическая проверка допущенного к эксплуатации узла учета (при наличии)	выполнено	
8	п. 1.4.2	Проверка контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	выполнено	
9	п. 2.1	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	выполнено	
10	п. 2.2	Проведение дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения	отсутствует	

Представитель ТСО:

«Брянсккоммунэнерго»: инженер
энергоинспектор Дятьковского СП,
Дубровского участка


 Чернова М.Н.

Мастер котельной



Представитель потребителя ТЭ:

Представитель потребителя:
Директор
МБУК «ЦБС Дубровского района»

 Желенкова В.А.

