

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель

Исполнительного комитета МО

«Лениногорский муниципальный

район РТ»

Михайлова З.Г.

«3» февраля 2010г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
жилых домов и внутридомовых территорий

№ ____ / ____

Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования «Лениногорская
детская художественная школа им. М.Х. Хаертдинова»

Полное юридическое наименование объекта

423250, Республика Татарстан, г. Лениногорск, проспект Ленина, 4(885595)5-34-58, факс 5-38-
37, len.dhsh76@mail.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Исполнительный комитет МО «Лениногорский муниципальный район»

1. Ведомственная принадлежность объекта Министерство культуры Республики Татарстан

2. Вид деятельности дополнительное образование детей

3. Форма собственности муниципальная

Муниципальная, ведомственная, частная

4. Размещение объекта _____

Отдельно стоящее здание 4 этажа; (встроенное; пристроенное; - этаж в здании; год постройки
(капитального ремонта) 1980; кадастровый номер участка, 16:51:012901:119; номер БТИ Межрайонный
филиал №10 РГУП; «БТИ», инв. № 30, лит. А

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 250 детей

6. Заключение о доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения
(отметить фактическую доступность)

Степень доступности объекта	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
	на кресле- коляске (К)	с поражением опорно- двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
Объект полностью доступен	-	-	-	-	-
Объект доступен в зоне оказания услуги	+	+	-	+	+
Объект частично доступен	+	+	-	+	+

7. Выводы:

Объект доступен для инвалидов и других маломобильных групп населения _____

Доступен для инвалидов

Частично доступен

на кресле-коляске

Частично доступен

с поражением опорно-двигательного аппарата

Не доступен

с поражением зрения

Частично доступен

с поражением слуха

Частично доступен

других маломобильных групп населения

Паспорт составлен на основании _____

Дата составления паспорта «28» _____

Руководитель рабочей группы _____

Руководитель объекта _____

акт _____

Заместитель директора _____

Директор _____

_____ 2010г.

(Ильина А.Р.)

(Галлямова Э.Р.)

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель

Исполнительного комитета МО
«Ленингорский муниципальный район РТ»

Михайлова З.Г.

«3» февраля 2020г.

АКТ

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
жилых домов и внутридомовых территорий

№ 1 / —

Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования «Ленингорская детская художественная школа им. М.Х.Хаертдинова»
Полное юридическое наименование объекта

423250, Республика Татарстан, г. Ленингорск, проспект Ленина, 4 (885595) 5-34-58, факс 5-38-37, len.dhsh76@mail.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Исполнительный комитет муниципального образования «Ленингорский муниципальный район»

1. Ведомственная принадлежность объекта Министерство культуры Республики Татарстан
Департамент, комитет

2. Вид деятельности Дополнительное образование детей

3. Форма собственности муниципальная

Муниципальная, ведомственная, частная

4. Размещение объекта

Отдельно стоящее здание 4 этажа; (встроенное; пристроенное; — этаж в здании); год постройки (капитального ремонта) 1980
кадастровый номер участка 16: 51: 01 29 01: 119; номер БТИ Межрайонный филиал №10 РГУП: «БТИ», инв. № 30, лит. А

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 250 детей от 0 до 18 лет

1. 6. Функциональное назначение объекта

обучение

ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пути движения						
	Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий	Хорошее	Не требуется
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	Имеется	Не требуется
	Продольный уклон* пути движения	не более	5	%	К	Имеется	Не требуется
	Поперечный уклон* пути движения	не более	1-2	%	К	Имеется	Не требуется
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м	не более	10	%	К	Имеется	Не требуется
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется	Не требуется
	Границы пешеходных путей	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее	0,05	м	К, С	Имеется	Не требуется
	Пересечение тротуаров с проезжей частью	высота бортового камня не более	0,04	м	К	Имеется	Не требуется
	Границы эксплуатируемых газонов и площадок	перепад высот бордюров, бортовых камней не более	0,04	м	К	Имеется	Не требуется
	Тротуары из бетонных плит	толщина швов между плитами не более	0,015	м	К, О	Асфальт	Не требуется
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	наличие	-	-	для всех категорий	Хорошее	Не требуется
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий	-	-	К, О	Отсутствуют	Не требуется
	Доступность функциональных зон и	наличие	-	-	для всех	Доступно	Не требуется

площадок участка, элементов благоустройства	наличие			категорий	Доступно	Не требуется
Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна	наличие	-	-	для всех категорий	Доступно	Не требуется
Лестницы наружные						
На перепадах уровней лестницы с поручнями	наличие	-	-	для всех, кроме К	Отсутствует	Требуется
Поручни лестниц с двух сторон	на высоте	0,9	м	для всех, кроме К	Отсутствует	Требуется
Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	Имеется	Не требуется
Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	Имеется	Не требуется
Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Имеется	Не требуется
Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	Имеется	Не требуется
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	Отсутствует	Требуется
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	Отсутствует	Требуется
Пандусы наружные						
На перепадах уровней пандусы с поручнями или подъемники	наличие	-	-	К, О, М	Отсутствует	Требуется
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	Отсутствует	Требуется
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	Отсутствует	Требуется
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	Отсутствует	Требуется
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	Отсутствует	Требуется
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	Отсутствует	Требуется

Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	Отсутствует	Требуется
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	Отсутствует	Требуется
Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	Отсутствует	Требуется
Препятствия на пешеходных путях						
Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути	не более чем	0,1	м	С	Отсутствуют	Не требуется
Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре	не более чем	0,3	м	С	Отсутствуют	Не требуется
Ограждение бордюром камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м	высотой не менее	0,05	м	С	Отсутствуют	Не требуется
Ограждение выступающих частей объектов	высотой не менее	0,7	м	С	Отсутствуют	Не требуется
Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения	высота не менее	2,1	м	С	Отсутствуют	Не требуется
Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	высотой	0,9	м	для всех, кроме К	Отсутствуют	Не требуется
Тактильная предупреждающая информация						
Тактильные средства на покрытии пешеходных путей	до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем	0,8	м	С	Отсутствует	Требуется
Глубина рифов для тактильных дорожных указателей	должна быть	7	мм	С	Отсутствует	Требуется
Тактильные указатели с конусообразными рифами перед	по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на	0,8	м	С	Отсутствует	Требуется

началом подземного перехода	расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода							
Тактильные указатели с продольными рифами перед началом наземного перехода	по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии	0,8	м	С	Отсутствует	Требуется		
Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90°	две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход на расстоянии	0,8	м	С	Отсутствует	Требуется		
Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг мачты светофора	вокруг мачты светофора в обхват – квадрат, состоящий из 4-х плит со стороны плитки, равной	0,5	м	С	Отсутствует	Требуется		
Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия	0,8	м	С	Отсутствует	Требуется		
Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороны квадрата	0,5	м	С	Отсутствует	Требуется		
Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.)	на расстоянии	0,5	м	С	Отсутствует	Требуется		
Информационные указатели								
Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов	наличие	-	-	для всех категорий	Отсутствует	Требуется		
Высота расположения визуальных указателей	вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м	-	-	К	Отсутствует	Требуется		
Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов	наличие	-	-	К, С	Отсутствует	Требуется		

2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Автостоянки						
	Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях	не далее	50	м	К	Имеется	Не требуется
	Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях	не далее	100	м	К	Имеется	Не требуется
	Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания	не менее (но не менее одного места)	10	%	К	Имеется	Не требуется
	Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий	при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25 при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50 при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75 при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100 при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150 при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200 при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300 при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400 при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500 при общем количестве мест на	1 2 3 4 5 6 7 8 9 2	мест мест мест мест мест мест мест мест мест %	К К К К К К К К К К	1 - - - - - - - - - -	Не требуется - - - - - - - - - -

		автостоянке 501 - 1000 при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест	20	мест	К	-	-
	Ширина зоны парковки автомобиля инвалида	не менее	3,5	м	К	Имеется	Не требуется
	Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов	от входов в общественные здания не далее	100	м	К	Имеется	Не требуется
	Дорожный знак автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	Отсутствует	Требуется
	Дорожная разметка автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	Отсутствует	Требуется
	Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара	наличие	-	-	К	Отсутствует	Требуется

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо или входная площадка						
	Вход, приспособленный для для инвалидов и других маломобильных групп населения	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется	Не требуется
	Навес	наличие	-	-	для всех категорий	Отсутствует	Требуется
	Водоотвод	наличие	-	-	для всех категорий	Отсутствует	Требуется
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется	Не требуется

	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	Отсутствует	Требуется
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	Отсутствует	Требуется
	Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	Отсутствует	Требуется
	Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	Отсутствует	Требуется
	Тамбур						
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	1,8	м	К	Отсутствует	Требуется
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях	не менее	1,5	м	К	-	-
	Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	2,2	м	К	Соответствует	Не требуется
	Двери						
	Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	Соответствует	Не требуется
	Высота порогов	не более	0,025	м	К	Соответствует	Не требуется
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	Соответствует	Не требуется
	Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует	Не требуется
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м м	для всех категорий	Отсутствует	Не требуется

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8

Ширина пути движения							
Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении	не менее	1,5	м	К	Соответствует	Не требуется	
Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски	не менее	1,8	м	К	Соответствует	Не требуется	
Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее	1,2	м	К	Соответствует	Не требуется	
Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске	не менее	1,4	м	К	Соответствует	Не требуется	
Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»	не менее	1,2	м	К	Соответствует	Не требуется	
Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»	не менее при ширине не менее	1,5 1,5	м	К	Соответствует	Не требуется	
Ширина проемов в стене							
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку	не менее	0,9	м	К	Соответствует	Не требуется	
Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м	не менее	1,2	м	К	Соответствует	Не требуется	
Перемещение по этажам							
Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание	наличие	-	-	К, О, М	Отсутствует	Не требуется	
Лифты							

Ширина кабины лифта	не менее		1,1	м	К	Отсутствует	Не требуется
Глубина кабины лифта	не менее		1,4	м	К	Отсутствует	Не требуется
Ширина дверного проема лифта	не менее		0,9	м	К	Отсутствует	Не требуется
Световая и звуковая информирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках	наличие		-	-	К	Отсутствует	Не требуется
Лестницы							
Глубина проступи лестниц	не менее		0,3	м	для всех, кроме К	Соответствует	Не требуется
Высота подъема ступеней	не более		0,15	м	для всех, кроме К	Соответствует	Не требуется
Одинаковая геометрия и размеры ступеней	наличие		-	-	для всех, кроме К	Соответствует	Не требуется
Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени	наличие		-	-	для всех, кроме К	Соответствует	Не требуется
Уклон лестниц	не более 1:2		-	-	для всех, кроме К	Соответствует	Не требуется
Закругление ребра ступеней лестниц	радиусом не более		0,05	м	для всех, кроме К	Соответствует	Не требуется
Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	высотой не менее		0,02	м	для всех, кроме К	Соответствует	Не требуется
Поручни вдоль обеих сторон лестниц	наличие		-	-	для всех, кроме К	Частично	Требуется с одной стороны
Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте		0,9 0,5	м	для всех, кроме К	Соответствует	Не требуется
Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте	наличие		-	-	для всех, кроме К	Соответствует	Не требуется
Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более		2,5	м	для всех, кроме К	Соответствует	Не требуется
На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности	ширина высота		0,01 0,015	м	С	Отсутствует	Требуется

поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр	высота рельефа цифры не менее	0,002					
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы	на расстоянии	0,6	м	С	Отсутствует	Требуется	
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	Отсутствует	Требуется	
Пандусы							
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	Отсутствует	Не требуется	
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	Отсутствует	Не требуется	
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	Отсутствует	Не требуется	
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	Отсутствует	Не требуется	
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	Отсутствует	Не требуется	
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	Отсутствует	Не требуется	
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	Отсутствует	Не требуется	
Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	Отсутствует	Не требуется	
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на пандусы	на расстоянии	0,6	м	С	Отсутствует	Не требуется	
Двери							
Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	Соответствует	Не требуется	
Высота порогов	не более	0,025	м	К	Соответствует	Не требуется	
Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	Соответствует	Не требуется	

материалом	наличие			для всех категорий	Соответствует	Не требуется
Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует	Не требуется
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м	для всех категорий	Отсутствует	Не требуется
Защита противоударной полосой нижней части дверных полотен	на высоту не менее	0,3	м	К	Отсутствует	Требуется
Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с	наличие	-	-	К, О, М	Отсутствует	Требуется
Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан	-	-	-	для всех категорий	Отсутствует	Не требуется
Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует	Не требуется
Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены	на расстоянии не менее	0,6	м	К	Соответствует	Не требуется
Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот	не более	0,025	м	К	Не соответствует	Требуется
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами	на расстоянии	0,6	м	С	Отсутствует	Требуется

5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

5.1 Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания						
	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН	не менее	5	%	для всех категорий	Имеется	Не требуется
	Места для инвалидов и других МГН в гостиницах						
	Наличие в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей	не менее	10	%	для всех категорий	-	-
	Зоны отдыха						
	Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН	наличие	-	-	для всех категорий	-	-
	Условия отдыха в зале ожидания	наличие	-	-	для всех категорий	-	-
	Расстановка оборудования						
	Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя; не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе	-	-	К	-	-

	Свободное пространство для подъезда кресла-коляски вокруг скамьи	наличие	-	-	К	-	-
	При невозможности устройства островной скамьи, наличие вдоль одной из стен скамьи	шириной не менее длиной не менее	0,6 2,5			-	-
	Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в нижнем ярусе	высотой от пола не более	1,3	м	К	-	-
	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	не менее	2,4	м	К	-	-
	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей	не менее	1,8	м	К	-	-
	Комната отдыха при раздевальных					-	-
	Организация дополнительной площади из расчета на каждого из одновременно занимающихся инвалидов	не менее	0,4	м ²	К	-	-
	Площадь комнаты отдыха при сауне	не менее	20	м ²	К	-	-
	Шкафы для хранения					-	-
	Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений	наличие	-	-	К	-	-
	Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды	0,4 x 0,5	-	м	для всех категорий	-	-

5.2 Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8

[illegible]

6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузлы						
	В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов	наличие	-	-	К, О	Отсутствует	Требуется
	Ширина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,65	м	К, О	Отсутствует	Требуется
	Глубина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,8	м	К, О	Отсутствует	Требуется
	Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной	наличие	-	-	К	Отсутствует	Требуется
	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	наличие	-	-	К, О	Отсутствует	Требуется
	Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья	наличие	-	-	К, О	Отсутствует	Требуется
	Душевые						
	В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной	наличие	-	-	К	-	-
	Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной	наличие	-	-	К	-	-
	Размеры закрытых кабин душевых	не менее 1,8 x 1,8	-	м	К	-	-
	Размеры открытых кабин душевых и со сквозным проходом; полудушей	не менее 1,2 x 0,9	-	м	К	-	-
	Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий						

Размеры кабин личной гигиены женщин	не менее 1,8 x 2,6	-	м	К	-	-
Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях		-	м	К	-	-
Ширина проходов между рядами кабин душевых закрытых и открытых	не менее	1,8	м	К	-	-
Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных	не менее	1,8	м	К	Отсутствует	Требуется
Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров	не менее	1,8	м	К	Отсутствует	Требуется
Удобство использования						
Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами	наличие	-	-	К, О	Отсутствует	Требуется
Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	наличие	-	-	К, О	Отсутствует	Требуется
Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями	наличие	-	-	К, О	Отсутствует	Требуется

7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Расположение мест обслуживания МГН						
	Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует	Не требуется

	наружу			-	-	K, O, C, Г	-		-	
	Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей	наличие		-	-	K, O, C, Г	-		-	
	Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну	наличие		-	-	K, O	-		-	
	Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания вблизи от эвакуационного выхода в непроходной зоне	наличие		-	-	K, O, C, Г	-		-	
	Расстояние до эвакуационного выхода									
	Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	не более		15	м	K, O, C, Г	Соответствует		Не требуется	
	Расстояние от любого места пребывания инвалида в зале помещения до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов	не более		4	м	K, O, C, Г	Соответствует		Не требуется	
	Ширина эвакуационных путей									
	Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек	не менее		0,9	м	K	Соответствует		Не требуется	
	Ширина (в свету) проемов и дверей в	не менее		1,2	м	K	Соответствует		Не требуется	

остальных случаях									
Ширина проходов внутри помещений	не менее				1,2	м	К	Соответствует	Не требуется
Ширина переходных лоджий и балконов	не менее				1,5	м	К	-	-
Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации	не менее				1,8	м	К	Соответствует	Не требуется
Увеличение ширины проходов в зальном помещении	на ширину свободного проезда кресла-коляски				0,9	м	К	-	-
Время эвакуации									
Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время	по расчету					мин	К, О, С, Г		
Пожаробезопасные зоны									
Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений	наличие				-	-	К, О, С, Г	Отсутствуют	-
Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями	наличие				-	-	К, О, С, Г	Отсутствуют	-
Расчетная пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования	инвалид в кресле-коляске инвалид в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно инвалид, перемещающийся с сопровождающим				2,40 2,65 0,75 1,0	м ² /чел	К, О, С, Г	Отсутствуют	-
Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери	наличие				-	-	К, О, С, Г	Отсутствуют	-

элементов объекта	3	величина	изм	установлен норматив	состояние	мероприятия
1	2	4	5	6	7	8
Визуальная информация						
Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	наличие	-	-	К, О, С, Г	Отсутствует	Требуется
Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения	наличие	-	-	К, О, С, Г	Отсутствует	Требуется
При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других компенсирующих мероприятий	наличие	-	-	К, О, С, Г	Отсутствует	Требуется
Звуковая информация						
Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	С	Отсутствует	Требуется
Текстофоны в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	Г	Отсутствует	Требуется
Освещенность						
Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	Имеется	Не требуется
Связь с диспетчером или дежурным						
Двусторонняя связь с диспетчером	наличие	-	-	К, О, С, Г	Отсутствует	Не требуется

или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопка звонка			-	К, О, С, Г	Отсутствует	Требуется
В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату	наличие					
Рельефные информирующие обозначения						
Дублирование информации внутри обозначений помещений здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки	на высоте от на высоте до	1,4 1,75	м	С	Отсутствует	Требуется
Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевалных и гардеробах	наличие	-	-	С	-	-
Тактильная предупреждающая информация						
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей	на расстоянии	0,6	м	С	Отсутствует	Требуется
Глубина рифов для тактильных напольных указателей	должна быть	5	мм	С	Отсутствует	Требуется
Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша	полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии	0,6	м	С	Отсутствует	Требуется
Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены	Полоса шириной не менее	0,5	м	С	Отсутствует	Требуется

Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия	0,6	м	С	Отсутствует	Требуется
Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороны квадрата	0,5	м	С	Отсутствует	Требуется

9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ограждения опасных зон						
	Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания	размер в свету по высоте менее	1,9	м	К, О, С	Соответствует	Не требуется
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот	более	0,45	м	К, О, С	Отсутствует	Требуется
	Меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик и т.п.) у мест или зон для зрителей на креслах в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах	наличие	-	-	К	-	-
	Ограничение выступающих конструктивных элементов						
	Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует	Не требуется
	Ограничение выступающих	не более	0,1	м	К, О, С, Г	Отсутствует	Не требуется

конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	на высоте от на высоте до	0,7 2,0				
Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре	не должны выступать более чем	0,3	м	К, О, С, Г	Отсутствует	Не требуется
Установка приборов						
Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств	на высоте от пола не более на высоте от пола не менее на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее	1,1 0,85 0,4	м	К, О, С	Отсутствует	Требуется
Расположение выключателей и розеток в помещениях	на высоте от уровня пола	0,8	м	К, О, С	Соответствует	Не требуется
Обозначение дверей в помещении, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН						
Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, осязаемыми тактильно	наличие	-	-	К, О, С, Г	Отсутствует	Не требуется
Недопустимые покрытия полов						
Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса)	более	0,013	м	К, О, С, Г	Отсутствует	Не требуется

Примечание:

* Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.

10. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

№№	Позиции обследования	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
		на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
1	2	3	4	5	6	
	Пешеходные пути	Частично доступен	Частично доступен	Не доступен	Доступен	Частично доступен
	Автостоянки	Не доступен	Частично доступен	Не доступен	Доступен	Не доступен
	Входная группа	Частично доступен	Частично доступен	Не доступен	Доступен	Частично доступен
	Пути движения в зданиях или сооружениях	Частично доступен	Частично доступен	Не доступен	Доступен	Частично доступен
	Планировочные решения	Частично доступен	Частично доступен	Не доступен	Доступен	Частично доступен
	Санитарно-гигиенические помещения	Не доступен	Не доступны	Не доступен	Доступен	Не доступен
	Пожарная безопасность	Частично доступен	Частично доступен	Не доступен	Не доступен	Частично доступен
	Средства информации и ориентирования	Не доступен	Не доступен	Не доступен	Не доступен	Не доступен
	Безопасность и удобство использования	Частично доступен	Частично доступен	Не доступен	Доступен	Частично доступен

Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия

№№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Примечания
1	2	3	4	5
1	Пешеходные пути	-	-	-
2	Автостоянки	Обустроить автостоянку: установить дорожный знак, нанести разметка, установить минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара	-	При дополнительном финансировании
3	Входная группа	Оборудовать навес и над входной площадкой, а так же установить перила на парадной лестнице. Увеличить глубину тамбура	2 полугодие 2020г.	Согласно программы капитального ремонта образовательных учреждений отрасли культуры
4	Пути движения в зданиях или сооружениях	Установить поручни вдоль лестниц, на поверхности поручней нанести рельефные обозначения этажей с размерами цифр, нанести предупредительную рифленую и/или контрастно окрасить поверхность или установить световые маячки перед входами на лестницы, крайние ступени покрасить контрастной краской, Защитить противобушарной полосой нижнюю часть дверных полотен, на двери установить петли одностороннего действия с	-	При дополнительном финансировании

		фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или установить доводчик, обеспечивающий задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с, опустить пороги на высоту не более 0,025 м, нанести предупредительную рифленую и/или контрастно окрасить поверхность или установить световые маячки перед дверными проемами			
5	Планировочные решения		-		
6	Санитарно-гигиенические помещения	Оборудовать санузел для инвалидов (расширить дверной проём, унитаз, раковина, поручни)	2 полугодие 2020г.	Согласно программы капитального ремонта образовательных учреждений отрасли культуры	
7	Пожарная безопасность	Установить пожарную сигнализацию с учетом восприятия всеми категориями инвалидов	-	При дополнительном финансировании	
8	Средства информации и ориентирования	Привести в соответствие с нормами визуальную и звуковую информацию, установить кнопку звонка, с выходом к дежурным из кабинки туалета, установить тактильную предупреждающую информацию	-	При дополнительном финансировании	
9	Безопасность и удобство использования	Установить ограждения с поручнями вдоль обеих	-	При дополнительном финансировании	

		сторон всех лестниц и пандуса, установить горизонтальные поручни на всем пути движения МГН.		
--	--	---	--	--

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта

Заместитель директора по АХЧ
(должность)

Ильина А.Р.
(фамилия, и. о.)

«22» января 2020г.

Руководитель объекта

«22» января 2020г.