

Законному представителю
МАОУ «СОШ № 62 г. Челябинска»

ул. Кудрявцева, д. 79
г. Челябинск, 454081

25 ноября 2021 г.

г. Челябинск

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 180150

об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

Я, заместитель главного государственного инспектора Челябинской области по пожарному надзору Смирнов Андрей Александрович, находясь по адресу: г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, каб. 203, рассмотрев: протокол от 16.11.2021 № 71 государственного инспектора Челябинской области по пожарному надзору Гейт Александра Эдуардовича о возбуждении дела об административном правонарушении (далее по тексту – Протокол), предусмотренном частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ и другие материалы дела об административном правонарушении в отношении юридического лица:

Полное наименование юридического лица: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №62 г. Челябинска» ИНН 7452019465

Сокращенное наименование юридического лица: МАОУ «СОШ № 62 г. Челябинска»

Юридический адрес, тел./факс: 454081, г. Челябинск, ул. Кудрявцева, д. 79

Фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя юридического лица: директор Власова Ирина Валентиновна

Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: приказ №187-к от 27.07.2018 «О трудовом договоре», Устав МАОУ «СОШ №62 г. Челябинска».

Документ, удостоверяющий личность законного представителя юридического лица: паспорт гражданина Российской Федерации серия 7512 №096199 выдан отделом УФМС России по Челябинской области в Тракторозаводском районе 05.06.2012.

Привлекалось ли ранее к административной ответственности и конда: не привлекалось

УСТАНОВИЛ:

09 ноября 2021 года в 14:00 часов в здании и помещениях, используемых (эксплуатируемых) Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 62 г. Челябинска» по адресу: г. Челябинск, ул. Кудрявцева, 79, допущены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (далее - СПС), в том числе технические средства, функционирующие в составе СПС (за исключением технических средств, установленных в рамках текущего ремонта в помещениях пищеблока и шести кабинетах, в том числе дымовых пожарных извещателей ИП212-141). Основания: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 (далее — ППР);

2. На объекте защиты отсутствует (не разработан) Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, утверждаемый руководителем организации и составляемый с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе указанных систем (в том числе СПС) и в соответствии с которым должна эксплуатироваться СПС и проводиться работы по техническому обслуживанию. Основания: п.54 ППР;

3. Формирование сигнала о пожаре, в том числе сигнала на запуск системы оповещения и эвакуацией людей при пожаре и отправки тревожного сигнала в подразделение пожарной охраны (без участия дежурного персонала объекта защиты) происходит от одного пожарного извещателя без верификации, т.е. без подтверждения достоверности обнаружения пожара. (Исключение составляют шлейфы СПС с пожарными извещателями, защищающими помещения пищеблока и обеденного зала – в данных помещениях в ходе проверки обслуживающая организация настроила алгоритм формирования

сигнала о пожаре при срабатывании двух пожарных извещателей). Основание: часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, часть 10 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2007 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 6.5.1 СП 484.1311.500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной»;

4. На объекте защиты продолжается эксплуатация СПС с истекшим сроком службы технических средств СПС (более 10 лет), в том числе при наличии рекомендаций организации, осуществляющей техническое обслуживание СПС объекта защиты, о необходимости модернизации СПС, замене технических средств СПС и повышения достоверности сигналов о пожаре. Основание: п. 54 ППР, Пункт 6.6.1 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»

за что предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вам необходимо:

1. Рассмотреть настоящее представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

2. Принять меры к устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, путем:

- издания распорядительных документов о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности;

- разработки и утверждения плана устранения нарушений требований пожарной безопасности;

3. В течение 1 (одного) месяца со дня получения Вами настоящего представления необходимо сообщить о принятых мерах (по п. 2) в орган, должностному лицу, вынесшим данное представление.

Одновременно разъясняю, что в соответствии статьи 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Настоящее представление может быть обжаловано в суде по месту рассмотрения дела в течении 10 суток с момента его получения в рамках оспаривания постановления о назначении административного наказания (в порядке главы 30 КоАП РФ)».

Заместитель главного государственного инспектора
Челябинской области по пожарному надзору

А.А.Смирнов

Представление получил Власова О.В. 16.11.2021 Киселев

Представление направлено _____