



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Челябинской области**

ул. Елькина, д. 73, г. Челябинск, 454092
тел/факс 8(351)263-64-90 E-mail: rospn@chel.sumet.ru
<http://74.rospotrebnadzor.ru/>

ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 06/32-2-39 г. Челябинск, пер. Островского, 14 «15» февраля 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом - экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков
Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Ахметшиной Миленой
Рашитовной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 62 г. Челябинска», расположенного по адресу: 454081, Челябинская область,
город Челябинск, ул. Кудрявцева, д. 79

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- На момент проведения профилактического визита частично остекление деревянных окон выполнены не из цельного стекла, имеются трещины. Конструкции деревянных окон не позволяют обеспечить параметры микроклимата, соответствующие требованиям гигиенических нормативов (сквозняки) (нарушение п. 2.7.1., 2.8.3. СП 2.4.3648-20);
- В соответствии с экспертным заключением по результатам инструментального обследования № П.1/01420-23 от 14.02.2023 г. в точках: учебный кабинет № 16, 2 этаж (доска, рабочее место обучающегося); учебный кабинет № 25, 3 этаж (доска, рабочее место обучающегося); учебный кабинет № 31, 3 этаж (доска, рабочее место обучающегося) освещенность не соответствует требованиям п.144. таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,
обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Заменить оконные блоки в коридорах на 3 этажах, частично в учебных кабинетах.

Срок: до «01» декабря 2024 г.

2. Обеспечить соответствие уровня освещенности в точках: учебный кабинет № 16, 2 этаж (доска, рабочее место обучающегося); учебный кабинет № 25, 3 этаж (доска, рабочее место обучающегося); учебный кабинет № 31, 3 этаж (доска, рабочее место обучающегося).

Срок: до «01» сентября 2023 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Юридическое лицо Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 62 г. Челябинска»: 454081, Челябинская область, город Челябинск, ул. Кудрявцева, д. 79

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, пер. Островского, д. 14 тел.: 8(351) 727-08-65, электронный адрес: rospn-06@chel.surnet.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт ОНГДиП

(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

Ахметшина М.Р.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «15» февраля 2023 г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: