



Утверждаю:

Д.Н. Медведев

Паспорт индивидуального теплового пункта

МБУ «ДК «Россия»

г. Киров, Нововятский район, ул. Советская 17

Мощность	Площадь отапливаемых помещений, м ²	2162
	Системы отопления, Вт (ккал/час)	192244 165300
	Суммарная теплового пункта, Вт (ккал/час)	192244 165300
Расход воды	Сетевой на отопление, кг/ч	6612
	Сетевой воды на тепловой пункт, кг/ч	6612
Гидравлическое сопротивление	Давление сетевой воды на вводе из теплового пункта P1, (кгс/см ²)	4,8
	Давление сетевой воды на выводе из теплового пункта P22, (кгс/см ²)	4,0
	Располагаемый напор на вводе (кгс/см ²)	0,8
	Сопротивление системы отопления, м. вод. ст.	1,0
Температура	Теплосети, °С	95/70
	В системе отопления, °С	95/70
	Холодной воды, °С	5
Приборы учета	Теплосчетчик марка	ТСК-7
	Расходомер Диаметр	ПРЭМ Ду40, 2 шт
КИПиА	Термометр	0-100 °С
	Монометр	МТП-160, 2 шт, 0-10 кгс/см ² ц.д., 0,1 кгс/см ² , класс точности 1,5

Паспорт составил _____/ Е.В. Коршунов