

**Информация  
о выполнении предписания по устранению нарушений по пожарной  
безопасности в 2015 году**

№ п/п	Предписание № 24/1/19 от 07 апреля 2015г.) проверки соблюдения требований пожарной безопасности)	Отметка о выполнении	Причина невыполнения
1.	В коридоре 2 этажа полы на путях эвакуации отделаны линолеумом с неизвестными показателями пожарной опасности	выполнено	-
2.	Люк выхода на кровлю не доведен до нормируемого предела огнестойкости	выполнено	-
3	В актовом зале на скамейках не предусмотрены устройства для крепления к полу	Скамейки в актовом зале не предусмотрены	-
4.	Не обеспечено наличие на дверях складов обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности	выполнено	

Директор МАОУ «СОШ № 30»  
г.Стерлитамак Республики Башкортостан



О.А.Валикова