

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ  
 БЕДСТВИЙ  
 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
 ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
 СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН  
 (г. УФА, ул. 8 МАРТА, 12/1, ТЕЛ. (3472) 52-59-52)  
 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА СТЕРЛИТАМАК (г. СТЕРЛИТАМАК,  
 ул. ХУДАЙБЕРДИНА, 100, ТЕЛ. (3473) 21-26-63)

**Предписание N 24/1/19**  
 по устранению нарушений обязательных требований  
 пожарной безопасности

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 30» - городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

Директору Валиковой Ольге Александровне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД по г. Стерлитамак УНД и ПР ГУ МЧС России по (наименование органа ГПН)  
 РБ № 24 от 02 марта 2015 года, Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период

“ 11 ” 03 20 15 г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. продолжительность 2 часа  
 “ 07 ” 04 20 15 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. продолжительность 1 час

проведена проверка Заместителем главного государственного инспектора г. Стерлитамак РБ по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ подполковником внутренней службы Ибрагимовым Ириком Фаизовичем, государственным инспектором по г. Стерлитамак по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ старшим лейтенантом внутренней службы Мухаметзяновым Расимом Рауфовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку,

в отношении: комплекса зданий и сооружений Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30» - городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, расположенных по адресу: г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, 10.

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МАОУ «СОШ № 30» Валиковой О.А., заместителем директора МАОУ «СОШ № 30» Даниловой Н.Г.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Содержание пункта (абзац, пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполненные)
1	2	3	4	5
1.	Люк выхода на кровлю не доведен до нормируемого предела огнестойкости	ст. 88, 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), п. 8.4* СНиП 21-01-97*	15.01.2016 г.	15.11.15
2.	Не обеспечено наличие на дверях складов обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	ст. 151, 27 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.) (далее - ППР РФ)	15.01.2016 г.	8 04.15

3.	В актовом зале на скамейках не предусмотрены устройства для крепления к полу	Ст. 4 ФЗ № 123, п. 5.30 СНиП 31-06-2009	15.01.2016 г.	прохожа мероприят
4.	В коридоре 2-го этажа полы на путях эвакуации отделаны линолеумом с неизвестными показателями пожарной опасности (сертификаты не предоставлены)	п.6 Ст. 134 таблица 3, 28, ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.	15.01.2016 г.	23.11.15г

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора ОНД по г. Стерлитамак  
УНДиПР ГУ МЧС России по РБ  
Ибрагимов И.Ф.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«07» апреля 2015 г.

Предписание для исполнения получено

  
(подпись)

Директор МАОУ «СОШ № 30» Валикова О.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«07» апреля 2015 г.

