

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску
г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а Телефон (3512) 791-29-64, 791-75-11

ОНДиПР по городу Челябинску
пр. Победы, 400, г. Челябинск

19.05.2021
12 ч. 30 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 528

По адресу: г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д.13 Б.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Окорокова А.В. № 528 от 12.05.2021 года.

Была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Объекта защиты, эксплуатируемого Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 462 г. Челябинска» (далее по тексту сокращено – МАДОУ «Детский сад № 462 г. Челябинска»)

Дата и время проведения проверки:

19.05.2021 года с 11ч. 30мин. до 12ч. 30мин. - 1 час 00 минут.

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/ 1 час 00 минут.

Акт составлен: ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а): Ипатьева М.К. – заведующий МАДОУ «Детский сад № 462 г. Челябинска» 14.05.2021. На объекте Ипатьева М.К. – заведующий МАДОУ «Детский сад № 462 г. Челябинска» - 19.05.2021 в 11 час. 30 мин. ✓

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившее проверку: Самохин Александр Павлович – инспектор ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области.

При проведении проверки присутствовали: Ипатьева М.К. – заведующий МАДОУ «Детский сад № 462 г. Челябинска.

Общая характеристика пожарной опасности объекта:

МАДОУ «Детский сад № 462 г. Челябинска» эксплуатирует двухэтажное здание, расположенное по адресу г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 13 Б. Класс функциональной пожарной опасности Ф1.1. Занимаемая площадь 1366,2 м². Год ввода здания в эксплуатацию – 1988, согласно акту №124 государственной приемочной комиссии о приемке законченного строительством объекта в эксплуатацию от 29.12.1988. Здание двухэтажное с подвалом, степень огнестойкости – II. Наружные стены – панельные, перегородки – кирпич, гипсолит, кровля мягкая, покрытие – рубероид. Здание снабжено централизованным водяным отоплением, электрифицировано, проведена телефонная связь.

Здание защищено внутренним противопожарным водопроводом (пожарных кранов – 4 шт.), средствами первичного пожаротушения (порошковые огнетушители – 23 шт.) системой автоматической пожарной сигнализации (согласно проекту 2008 года). Система пожарной сигнализации обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожаров на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала, а также дублирует этот сигнал на пульт подразделения пожарной охраны «3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области» без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал.

Подъезд к зданию свободен. Подъезд пожарных автомобилей к зданию обеспечен со всех сторон.

Наружное противопожарное водоснабжение здания обеспечивается двумя пожарными гидрантами, расположенными с юга и севера от территории МАДОУ «Детский сад № 462 г. Челябинска» в радиусе 100м (согласно письму от МУП «ПОВВ» №03-2301 от 09.12.2020 с приложением на 1 листе).

В ходе проведения проверки установлено: предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности №61/1/1 от 26.02.2021 выполнено в полном объеме.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

При приведении проверки применялись способы фиксации доказательств, измерительные приборы: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы : не прилагаются.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОНДиПР города Челябинска

УНДиПР Главного управления МЧС России


по Челябинской области

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Иванов Иван Иванович, зав. отделом
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


А.П. Самохин.

20 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон «Доверия» Главного управления МЧС России по Челябинской области (351)239-99-99.



**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 462 г. Челябинска»**

Ул. 250-летия Челябинска, 13Б г. Челябинск, 454021 тел/факс (8-351) 795-91-90,
e-mail: mdoukalin462@mail.ru

Заместителю главного
государственного инспектора
г. Челябинска по пожарнадзору
Е.В. Ленц
Заведующего МАДОУ «ДС № 462
г. Челябинска»
М.К. Ипатьевой

Уважаемый Евгений Владимирович.

Довожу до Вашего сведения, что нарушения требований пожарной безопасности на момент проверки на 26.02.2021 года, полностью устранены 10.03.2021 года.

Заведующий МАДОУ



М.К. Ипатьева