

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а Телефон (3512) 791-29-64, 791-75-11

Предписание № 61/1/1

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 462 г. Челябинска» (далее по тексту сокращено – МАДОУ «Детский сад № 462 г. Челябинска»)

при проведении в период с «11» ч. «00» мин. до «12» ч. «30» мин. 11.02.2021, с «16» ч. «30» мин. до «17» ч. «00» мин. 26.02.2021 плановой выездной проверки государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору – инспектором ОНДиПР по г. Челябинску Тихомировой Евгенией Николаевной объекта защиты – нежилого здания МАДОУ «Детский сад № 462 г. Челябинска» по адресу: г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 13 Б, используемого (эксплуатируемого) МАДОУ «Детский сад № 462 г. Челябинска», совместно с Ипатьевой Марией Кирилловной – заведующим МАДОУ «Детский сад № 462 г. Челябинска», Сазоновой Ниной Евдокимовной – заместителем заведующего по АХЧ МАДОУ «Детский сад № 462 г. Челябинска».

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное)
	2	3	4	5
1.	Расход воды на наружное пожаротушение составляет менее 10 л/с (по факту в предоставленной справке МУП «ПОВВ» №03-2301 от 09.12.2020 с приложением на 1 листе расход воды на наружное пожаротушение не определен).	Осн.: ст. 68, 99 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2, Таблица 2 СП 8.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»	01.05.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Настоящее предписание может быть обжаловано начальнику ОНДиПР по городу Челябинску по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская, 24а или начальнику УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области по адресу: г. Челябинск ул. Пушкина, 68, в течение 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 644 от 30.11.2016.).

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе в трехмесячный срок обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.




В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Государственный инспектор г. Челябинска по пожарному надзору
«26» февраля 2021 г.

Тихомирова Е.Н.
(подпись).

Предписание для исполнения получил:

   «26» февраля 2021 г.
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

Флиппый телефон «Ловедия» ГУ МЧС России по Челябинской области 8(351) 239-99-99