

**МБОУ  
«Гимназия № 32»**

654054, Кемеровская область,  
г. Новокузнецк, ул. Новоселов, 53  
тел.факс:61-20-86, тел.61-20-88  
ИНН 4218004730  
КПП 421801001  
[32school\\_nvzk@mail.ru](mailto:32school_nvzk@mail.ru)  
[www.gimn32.ru](http://www.gimn32.ru)

Исх. № 180  
« 15 » сентября 2020г.

В отдел надзорной деятельности и профилактической  
работы города Новокузнецка и Новокузнецкого района  
директора МБОУ «Гимназия №32»  
Морозовой М.В.

**Служебная записка**

28.02.2020 МБОУ «Гимназия №32» получила предписание № 15/1/72 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности:

1. Помещение спортзала не оборудовано домовыми пожарными извещателями автоматической установки пожарной сигнализации (фактически в спортзале установлены пожарные извещатели пламени).
2. Помещение актового зала не оборудовано домовыми пожарными извещателями автоматической установки пожарной сигнализации (фактически в актовом зале установлены пожарные извещатели пламени).

Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности – 01.09.2020

Замечания устранены. В актовом зале и спортивном зале установлены извещатели пожарные дымовые линейные ИПДЛ.

К документу прилагаются:

1. Сертификат соответствия.
2. Акт проверки работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).
3. Акт проверки оборудования.
4. Акт выполненных работ.

Директор



М.В. Морозова