

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Лесосибирск
662543 Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Кирова, 6, тел. (839145)2-12-92

Предписание № 71

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угроз

возникновения пожара

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ №41 «ЛЕСНАЯ
СКАЗКА» ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА»**

г. Лесосибирск

08 сентября 2021г.
15 часов 00 минут

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 01.09.2021 №71 в период с 11:00 часов до 12:00 часов 08 сентября 2021, государственным инспектором МО г. Лесосибирск по пожарному надзору Гончаровым Максимом Анатольевичем, совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 41 «Лесная Сказка» Тимошиной Юлией Вячеславовной проведена плановая выездная проверка объектов защиты МБДОУ «Детский сад № 41 «Лесная Сказка» по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, 5 м-н. 10А.

требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения	Срок устранения выявленного нарушения
1.	Не обеспечена автоматическая разблокировка и (или) открывание ворот, установленных на проездах на территории детских садов.	Срок устранения выявленного нарушения

1.	Не обеспечена автоматическая разблокировка и (или) открывание ворот, установленных на проездах на территории детских садов.	01.10.2022
2.	Чердак в здании детского сада, класса функциональной пожарной опасности	01.10.2022



Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в уста- новленном сроке является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридиче- ских лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федера- ции обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) спо- сами их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления;

		<p>установками пожарной сигнализации и автомати- ческой пожарной сигнализацией».</p> <p>В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими уста- новками все помещения независимо от пло- щади, кроме помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - вентилятор (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные поме- щения категории А или Б), насосных водо- снабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток. <p>Пункт 9 таблицы 1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудо- вания, подлежащих защите автоматиче- скими установками пожарной сигнализации и ав- томатической пожарной сигнализацией».</p> <p>Здания общественного и административно- бытового назначения оборудуются автоматиче- скими установками пожарной сигнализации независимо от площади и этажности.</p>	01.10.2022
3.	<p>Не обеспечено ежегодное проведение испытаний установки пожарной сиг- нализации до их замены в установленном порядке при эксплуатации сверх срока службы, установ- ленного изготовителем (10 лет).</p>	<p>Пункт 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p> <p>При эксплуатации средств обеспечения по- жарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное про- ведение испытаний средств обеспечения по- жарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p>	

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организации;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор МО г. Лесосибирск
по пожарному надзору Гончаров М.А.

«08» сентября 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

_____ (подпись)

_____ (должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 227-09-19



ности Ф1.1, не оборудован системами пожарной сигнализации.

1. Пожарная безопасность объекта защиты обеспечивается при выполнении одного из следующих условий:

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Пункт 4.4, пункт 42 таблицы 3 свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».

Чердаки в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2 независимо от площади оборудуются системами пожарной сигнализации.

Часть 4 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требованная действовавшая до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяющаяся ранее действовавшая требованная. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требованная настоящего Федерального закона, применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Пункт 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими