

Зарегистрирована

ОНЧ и ПР Мостовского района

(Наименование подразделения МЧС России,
предоставляющего государственную услугу)

"15" января 2021г.

Регистрационный N 03233551 ТО ССС180

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 «Сказка» поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район

(указывается организационно- правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица)

Ф1.1 – здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

(которому принадлежит объект защиты; функциональное назначение; полное и сокращенное наименование)

МБДОУ детский сад №7 «Сказка» поселка Мостовского

(в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 10223043555

Идентификационный номер налогоплательщика 2342013750

Место нахождения объекта защиты Краснодарский край, Мостовский район, п. Мостовской, ул. Гоголя, 104

(указывается адрес фактического нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица, которому принадлежит объект защиты 352570, Краснодарский край, Мостовский район, п. Мостовской, ул. Гоголя, 104, e-mail: skazka7104g@mail.ru, тел: 8 (86192) 5-11-39

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию)

Введено в эксплуатацию в 1984 году, реконструкции не проводились, капитальный ремонт проводился в 2020 году (сметная документация 82/СМ/21-09-2020, 2020г.), класс функциональной пожарной опасности не менялся (дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III степень
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	1.1
1.4.	Высота здания	7 м
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	2108м ²
1.6.	Объем здания	14756 м ³
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	-
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	В здании установлена проводная, ВЭРС-ПК-16, ИПТ -105, ИП-212-66, ИПР-3су «Гранит», обеспечивающая автодозвон, извещение о пожаре. Отключение электроэнергии на объекте производится рубильником, расположенным в щитовой.

		Противопожарное водоснабжение: - ПГ-2 К-150 – 30 метров от здания детского сада на пересечении ул. Ленина и ул. Первомайская.
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты Для МБДОУ детского сада комбинированного вида №7 «Сказка» поселка Мостовского проведен расчет значения индивидуального пожарного риска. Максимальное расчетное значение индивидуального пожарного риска составляет $0,585 \cdot 10^{-8}$, допустимые значения уровня пожарного риска 10^{-6} год⁻¹. Максимальный индивидуальный пожарный риск МБДОУ детского сада №7 «Сказка» поселка Мостовского, расположенного по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, п. Мостовской, ул. Гоголя, 104, соответствует требуемым величинам, установленным Федеральным законом от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара, на усмотрение собственника, равен 100.000 (сто тысяч) рублей.	
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты	
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты
4.1.	Противопожарные	пункты 4.3-4.13, таблица
		Сведения о выполнении выполняется/ не выполняется
		выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	1 СП 4.13130.2013	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	пункты 5.1, 8.4, 8.6-8.8, 10.1, 10.3-10.5, таблица 1 СП 8.13130.2009	выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	пункты 7.1, 8.1 СП 4.13130.2013	выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	пункты 6.6.1, 6.7.10-6.7.14, таблица 6.12 СП 4.13130.2013	выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	пункты 4.1.3, 4.2.1-4.2.8, 4.3.1-4.3.4, 4.4.1-4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 5.2.1-5.2.5, 5.2.10, 5.2.12-5.2.17, 5.2.19-5.2.21, 5.2.23, 5.2.27 СП 1.13130.2009	выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарноспасательных подразделений при ликвидации пожара	пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6 СП 4.13130.2013	выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	– пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП 7.13130.2013; – пункты 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4-13.14.13, 13.15.2-13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А СП 5.13130.2009; – пункты 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009; – пункты 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10	выполняется

		СП 10.13130.2009; – пункты 5.1, 8.4, 8.6-8.8, 10.1, 10.3–10.5, таблица 1 СП 8.13130.2009	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	пункты 14.2, 14.4 СП 5.13130.2009	выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	– пункты 2-4, 6-14, 21-24, 30-40, 42, 43, 48-50, 55, 57-59, 61-66, 70, 71, 74-77, 96-105, 460-462, 465, 471, 475, 476, 478, 480 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; – пункты 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4, приложения А, Г; – пункты 5.2.3, 6.7.10, 6.7.11, 6.7.14, таблица 6.12 СП 2.13130.2012	выполняется

Настоящую декларацию разработал

Заведующий Л. В. Азимова

«14» декабря 2020г.


(подпись)