

Утверждаю
Заведующий
МБДОУ детский сад № 18 с.
Екатериновка

Д.Н.Руденко

26 июня 2023 г.

АКТ

проверки внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность.

С. Екатериновка

26 июня 2023 г.

В соответствии с планом противопожарных мероприятий МБДОУ детский сад № 18 с. Екатериновка на 2023 год, пожарно-техническая комиссия МБДОУ детский сад № 18 с. Екатериновка в составе:

- представителя МБДОУ детский сад № 18 с. Екатериновка Д.Н. Руденко
- представителя ООО «Баррус» Ю.А. Кострикова, В.А. Холматова.

26.06.2023 г. руководствуясь СП30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и ППР в РФ провела проверку работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) здания МБДОУ детский сад № 18 с. Екатериновка, расположенного по адресу Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Московский, 21 и составила настоящий акт о нижеследующем:

Произведен внешний осмотр пожарных разводки ВПВ и внутренних пожарных кранов объекта:

- стволы и рукава к системе водопровода подсоединены;
- давление в системе водопровода без подключения к насосной станции составляет 2,1 Кгс / кв. см –(гидротестер пожарных кранов «Балтика-01» сертификат соответствия ROCC RU C-RV.NP 15.H05948/20).
- практическая отдача воды на один рукав в пожарном кране, наиболее удалённом от ввода в здание, соответствует нормативным требованиям;
- пожарные краны укомплектованы рукавами и стволами, пронумерованы, опечатаны;
- пожарные рукава просушены, перекатаны на новую скатку и присоединены к системе водопровода.

Комиссия считает, что сеть внутреннего противопожарного водопровода обеспечивает требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения и по результатам проверки удовлетворяет нормативным требованиям.

Члены комиссии:

Представитель
МБДОУ детский сад № 18
с. Екатериновка

/ Д.Н. Руденко /

Представитель
ООО «Баррус»

/Костриков Ю.А./

/ Холматов В.А./

