

Зарегистрирована

ОГПН Щербиновского района

« 22 » мая 2010 г.

Регистрационный № 03-258-807-20-481

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 18 муниципального образования Щербиновский район, село Екатериновка, МДОУ детский сад № 18 МОЩР с. Екатериновка

(Указывает организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Ф 1.1 – Здания детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1022305030912

Идентифицированный номер налогоплательщика 2358005378

Место нахождения объекта защиты: Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Московский, 21
(Указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты 353645 Краснодарский край, с. Екатериновка, пер. Московский, 21

тел. 8(861-51) 3-83-82

№ п/п	Наименование раздела
1	2
I.	<u>Оценка пожарного риска не производилась</u> В соответствии с требованиями нормативных документов и предписаниями органов государственного пожарного надзора, на объекте принимаются необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности
II.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> Ущерб имуществу третьих лиц от пожара, в соответствии с договорными соглашениями, составляет 50 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
III.	Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты
1.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
1.1	Система обеспечения пожарной безопасности МДОУ детский сад № 18 МОЩР с. Екатериновка, в соответствии п.3 ст. 5 ФЗ № 123-ФЗ включает в себя: - систему предотвращения пожара, - комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
1.2	Исключение условий образования горючей среды объекта защиты обеспечивается в соответствии ст. 49 № 123-ФЗ одним или несколькими из следующих способов: 1) применение негорючих веществ и материалов; 2) ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов; 3) использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды; 4) изоляция горючей среды от источников зажигания; 5) удаление из помещений и коммуникаций пожароопасных отложений пыли. Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания, в соответствии п. 1. Ст. 50 ФЗ № 123-ФЗ достигаться следующими способами: 1) применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной зоны; 2) применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения электроустановок и других устройств, приводящих к появлению источников зажигания.
1.3	В здании, в соответствии п.1 ст. 57 ФЗ № 123-ФЗ применены основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости здания и классу их конструктивной пожарной опасности.
1.4	Здание, в соответствии п.1 ст. 60 ФЗ № 123-ФЗ обеспечено первичными средствами пожаротушения.
1.5	Здание в соответствии п.1 ст. 62 ФЗ № 123-ФЗ имеет источник противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

1.6	Подъезд пожарных автомобилей, в соответствии п.1 ст. 67 ФЗ № 123-ФЗ обеспечен к зданию.
1.7	Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники в соответствии п.9 ст. 67 ФЗ № 123-ФЗ рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.
1.8	Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения здания, в соответствии п.1 ст.80 ФЗ № 123-ФЗ обеспечивают в случае пожара: 1) эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; 2) возможность проведения мероприятий по спасению людей; 3) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; 4) нераспространение пожара на соседние здания, сооружения и строения.
1.9	Системы противопожарной защиты здания, в соответствии п.3 ст.81 ФЗ № 123-ФЗ обеспечивают возможность эвакуации людей в безопасную зону до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара.
1.10	Линии электроснабжения помещений здания, в соответствии п.4 ст.82 ФЗ № 123-ФЗ имеют устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников.
1.11	Разводка кабелей и проводов от поэтажных распределительных щитков до помещений, в соответствии п.6 ст.82 ФЗ № 123-ФЗ осуществлена в каналах из негорючих строительных конструкций или погонажной арматуре, соответствующих требованиям пожарной безопасности.
1.12	Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в здании, в соответствии п.7 ст.82 ФЗ-123 имеют защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.
1.13	Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в здании, в соответствии п.1 ст.84 ФЗ-123 осуществляться следующими способами: 1) подача звуковых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей.
1.14	Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, в соответствии п.7 ст.84 ФЗ-123 предусмотрены функционирующими в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания.
1.15	Технические средства, используемые для оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей из здания <u>МДОУ детский сад № 18 МОЩР с. Екатериновка</u> при пожаре, в соответствии п.8 ст.84 ФЗ-123 разработаны с учетом состояния здоровья и возраста эвакуируемых людей и детей.
1.16	Звуковые устройства оповещения людей о пожаре, в соответствии п.10 ст.84 ФЗ-123 не имеют разъемных устройств, возможности регулировки уровня громкости подключены к электрической сети, а также к другим средствам связи.
1.17	Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, в соответствии п.11 ст.84 ФЗ-123 оборудованы источниками бесперебойного электропитания.

1.18	Внутренний противопожарный водопровод, в соответствии п.1 ст.86 ФЗ-№ 123 обеспечивает нормативный расход воды для тушения пожаров в здании.
1.19	Пределы огнестойкости строительных конструкций соответствуют принятой степени огнестойкости здания (п.2 ст.87 ФЗ-123).
1.20	Класс пожарной опасности строительных конструкций, в соответствии п.6 ст.87 ФЗ-123 соответствует принятому классу конструктивной пожарной опасности здания.
1.21	Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестниц и лестничных клеток, в соответствии п.19 ст.88 ФЗ-123 обеспечивает безопасную эвакуацию людей из здания при пожаре и препятствует распространение пожара между этажами.
1.22	Эвакуационные пути в здании и выходы из здания, в соответствии п.1 ст.89 ФЗ-123 обеспечивают безопасную эвакуацию людей.
1.23	Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и из зданий, в соответствии п.8 ст.89 ФЗ-123 определено в зависимости от максимально возможного числа эвакуируемых через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей до ближайшего эвакуационного выхода.
1.24	Число эвакуационных выходов из помещений, в соответствии п.10 ст.89 ФЗ-123 установлено в зависимости от предельно допустимого расстояния от наиболее удаленной точки до ближайшего эвакуационного выхода.
1.25	Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации, в соответствии п.6 ст.103 ФЗ-123 обеспечивают электробезопасность.
1.26	Переносные огнетушители, в соответствии п.1 ст.105 ФЗ-123 обеспечивают тушение пожара одним человеком на площади, указанной в технической документации организации-изготовителя.
1.27	Технические характеристики переносных огнетушителей, в соответствии п.2 ст.105 ФЗ-123 обеспечивают безопасность человека при тушении пожара.
1.28	Конструктивное исполнение строительных элементов здания, в соответствии п.1 ст.137 ФЗ-123 исключает причину скрытого распространения горения по зданию.
1.29	Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием, в соответствии п.4 ст.137 ФЗ-123 имеют предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций.
1.30	Аппараты защиты, в соответствии п.6 ст.142 ФЗ-123 отключают участок электрической цепи от источника электрической энергии при возникновении аварийных режимов работы до возникновения загорания.
1.31	Электрооборудование системы оповещения, в соответствии п.4 ст.143 ФЗ-123 сохраняет работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасное место.
2.	СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
2.1	Высота эвакуационных выходов в свету, в соответствии п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 предусмотрена не менее 1,9 м, шириной не менее 0,8 м.

2.2	Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль, в соответствии п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 предусмотрена не менее ширины марша лестницы.
2.3	Ширина эвакуационного выхода здания, в соответствии п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 позволяет беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.
2.4	Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации, в соответствии п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 открываются по направлению выхода из здания.
2.5	Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток, в соответствии п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.
2.6	В здании на путях эвакуации, в соответствии п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 не применяются материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков, лестничных клетках; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в лестничных клетках; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах.
2.7	Уклон лестниц на путях эвакуации, в соответствии п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 принят не более 1:1; ширина проступи — не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см.
2.8	Ширина лестничных площадок, в соответствии п. 4.4.3 СП 1.13130.2009 не менее ширины марша.
2.9	Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении в соответствии п. 4.4.3 СП 1.13130.2009 не уменьшают ширину лестничных площадок и маршей.
2.10	Лестничные клетки, в соответствии п. 4.4.6 СП 1.13130.2009 имеют выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями.
2.11	Лестничные клетки, в соответствии п. 4.4.7 СП 1.13130.2009 имеют световые проемы площадью не менее $1,2 \text{ м}^2$ в наружных стенах на каждом этаже.
2.12	Переходы, в соответствии п. 4.4.7 СП 1.13130.2009 имеют ширину не менее 1,2 м с высотой ограждения 1,2 м, ширина простенка между дверными проемами в наружной воздушной зоне составляет не менее 1,2 м.
2.13	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации, в соответствии п. 5.1.1 СП 1.13130.2009 в свету составляет не менее 1,2 м — для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 15 чел.
2.14	Число подъемов в одном марше между площадками, в соответствии п. 5.2.1 СП 1.13130.2009 составляет не менее 3-х и не более 16-и.
2.15	Лестничные марши и площадки, в соответствии п. 5.2.2 СП 1.13130.2009 имеют ограждения с поручнями.
2.16	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом), в соответствии п. 5.2.3 СП 1.13130.2009 предусмотрена горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.

2.17	Уклон маршей лестниц в надземных этажах, в соответствии п. 5.2.4 СП 1.13130.2009 принят не более 1:2.
2.18	Ширина лестничного марша в здании, в соответствии п. 5.2.5 СП 1.13130.2009 предусмотрена не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа.
2.19	Промежуточная площадка в прямом марше лестницы, в соответствии п. 5.2.5 СП 1.13130.2009 имеет глубину не менее 1 м.
2.20	В соответствии п. 5.2.10 СП 1.13130.2009 на путях эвакуации не предусмотрены винтовые лестницы и забежные ступени, а также разрезные лестничные площадки.
2.21	В соответствии п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 не менее двух эвакуационных выходов имеют помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.
2.22	Каждый этаж здания, в соответствии п. 5.2.13 СП 1.13130.2009 имеет не менее 2-х эвакуационных выходов.
2.23	Ширина эвакуационных выходов в свету, в соответствии п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 предусмотрена не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел.
2.24	Лестничные марши и площадки, в соответствии п. 8.1.2 СП 1.13130.2009 имеют ограждения с поручнями.
3.	СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
3.1	Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости и пожарной опасностью, в соответствии п. 5.2.3 СП 2.13130.2009 не снижает требуемых пожарно-технических показателей конструкций.
3.2	Заделка неплотностей, в соответствии п. 5.2.3 СП 2.13130.2009 осуществляется средствами огнезащиты.
3.5	Заполнение проемов в противопожарных преградах, в соответствии п. 5.3.5 СП 2.13130.2009 выполнено из негорючих материалов с пределом огнестойкости в соответствии с табл. 24, 25 № 123-ФЗ.
4.	СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности»
4.1	СОУЭ-2, в соответствии п. 3.3 СП 3.13130.2009 включается автоматически от командного сигнала.
4.2	Звуковые сигналы СОУЭ-2, в соответствии п. 4.1 СП 3.13130.2009 обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.
4.3	Настенные звуковые оповещатели, в соответствии п. 4.4 СП 3.13130.2009 расположены таким образом, что их верхняя часть расположена на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, на расстояние не менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя.
4.5	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, принцип действия которых основан на работе от электрической сети, в соответствии п. 5.1 СП 3.13130.2009 включаться одновременно с основными осветительными

	приборами рабочего освещения.
4.8	Световые оповещатели «Выход», в соответствии п. 5.3 СП 3.13130.2009 установлены над эвакуационными выходами 1-го этажа здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону.
5.	СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»
5.1	В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники СПЗ, в соответствии п. 4.2 СП 6.13130.2009 относятся к электроприемникам I категории надежности электроснабжения.
5.2	При наличии одного источника электропитания, в соответствии п. 4.3 СП 6.13130.2009 предусмотрено использование в качестве резервного источника питания электроприемников пожарной сигнализации аккумуляторные батареи, которые обеспечивают питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 3 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.
5.3	При использовании аккумулятора в качестве источника питания, в соответствии п. 4.3 СП 6.13130.2009 предусмотрен режим подзарядки аккумулятора.
5.4	В соответствии п. 4.13 СП 6.13130.2009 не предусмотрена совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгутах, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
5.5	В соответствии п. 4.14 СП 6.13130.2009 не предусмотрена установка устройств защитного отключения (УЗО) в цепях питания электроприемников систем противопожарной защиты.
6.	СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»
6.1	Количество, тип и ранг огнетушителей, необходимых для защиты здания МДОУ детский сад № 18 МОЦР с. Екатериновка, установлен в соответствии п. 4.1.1 СП 9.13130.2009
6.2	Порошковые огнетушители из-за высокой запыленности во время их работы и, как следствие, резко ухудшающейся видимости очага пожара и путей эвакуации, а также раздражающего действия порошка на органы дыхания, в соответствии п. 4.1.7 СП 9.13130.2009 не предусмотрено применять в помещениях малого объема (менее 40 м ³).
6.3	Здание МДОУ детский сад № 18 МОЦР с. Екатериновка, в соответствии п. 4.1.23 СП 9.13130.2009 на каждом этаже имеет не менее двух переносных огнетушителей.
6.4	В МДОУ детский сад № 18 МОЦР с. Екатериновка, в соответствии п. 4.1.32 СП 9.13130.2009 определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей.
6.5	Каждый огнетушитель, установленный в здании МДОУ детский сад № 18 МОЦР ст. Старощербиновская, в соответствии п. 4.1.33 СП 9.13130.2009 иметь порядковый номер. Учет проверки наличия и состояния огнетушителей ведется в журнале
6.6	Огнетушители, в соответствии п. 4.2.1 СП 9.13130.2009 в здании МДОУ детский сад № 18 МОЦР с. Екатериновка расположены в соответствии с

	требованиями ГОСТ 12.4.009 (раздел 2.3) таким образом, что они защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т. д.).
6.7	Огнетушители, в соответствии п. 4.2.1 СП 9.13130.2009 хорошо видны и легкодоступны в случае пожара.
6.8	В соответствии п. 4.2.1 СП 9.13130.2009 огнетушители размещены вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также около выхода из помещения. Огнетушители не препятствуют эвакуации людей во время пожара.
6.9	Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя, в соответствии п. 4.2.4 СП 9.13130.2009 определено требованиями ППБ 01-03,
7.10	Расстояние от двери до огнетушителя, в соответствии п. 4.2.8 СП 9.13130.2009 предусмотрено таким, что оно не мешает ее полному открыванию.
7.11	Огнетушители, в соответствии п. 4.2.9 СП 9.13130.2009 установлены в таких местах, где значения температуры не выходят за температурный диапазон, указанный на огнетушителях.
8.	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
8.1	В процессе эксплуатации объекта, в соответствии п. 4.3 СНиП 21-01-97*: - обеспечено содержание здания и работоспособность средств его противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них; - обеспечено выполнение правил пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке, в том числе ППБ 01-03; - не допущены изменения конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке.
8.2	Защита людей на путях эвакуации, в соответствии п. 6.4 СНиП 21-01-97* обеспечивается комплексом объемно-планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий.
8.3	Эвакуационные пути в пределах помещения, в соответствии п. 6.4 СНиП 21-01-97* обеспечивают безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения.
8.4	За пределами помещений защиту путей эвакуации, в соответствии п. 6.4 СНиП 21-01-97* предусмотрена из условия обеспечения безопасной эвакуации людей с учетом функциональной пожарной опасности помещений, выходящих на эвакуационный путь, численности эвакуируемых, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, количества эвакуационных выходов из здания.
8.5	Высота эвакуационных выходов в свету, в соответствии п. 6.16 СНиП 21-01-97* составляет не менее 1,9 м, ширина не менее 1,2 м.
8.6	Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации, в соответствии п. 6.17 СНиП 21-01-97* открываются по направлению выхода из здания.
8.7	Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных

	клеток, в соответствии п. 6.18* СНиП 21-01-97* не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.
8.8	Пути эвакуации, в соответствии п. 6.22 СНиП 21-01-97* имеют освещение в соответствии с требованиями СНиП 23-05.
8.9	Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету, в соответствии п. 6.27 СНиП 21-01-97* составляет не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов составляет не менее 1,0 м.
8.10	В полу на путях эвакуации, в соответствии п. 6.4 СНиП 21-01-97* не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах.
8.11	При высоте лестниц более 45 см, в соответствии п. 6.27 СНиП 21-01-97* предусмотрены ограждения с перилами.
8.12	На путях эвакуации, в соответствии п. 6.27 СНиП 21-01-97* отсутствуют винтовые лестницы, лестницы полностью или частично криволинейных в плане, а также забежные и криволинейные ступени, ступени с различной шириной проступи и различной высотой в пределах марша лестницы и лестничной клетки.
8.13	Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе, расположенной в лестничной клетке, в соответствии п. 6.29 СНиП 21-01-97* составляет не менее ширины любого эвакуационного выхода.
8.14	Уклон лестниц на путях эвакуации, в соответствии п. 6.30* СНиП 21-01-97* составляет не более 1:1; ширина проступи — не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см.
8.15	Промежуточные площадки в прямом марше лестницы, в соответствии п. 6.31* СНиП 21-01-97* имеют длину не менее 1 м.
8.16	Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении, в соответствии п. 6.31* СНиП 21-01-97* не уменьшают расчетную ширину лестничных площадок и маршей.
8.17	В лестничных клетках, в соответствии п. 6.32* СНиП 21-01-97* не предусмотрено размещение трубопроводов с горючими газами и жидкостями, встроенных шкафов, открытой прокладки электрических кабелей и проводов, а также размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.
8.18	В объеме обычных лестничных клеток, в соответствии п. 6.32* СНиП 21-01-97* не предусмотрены встроенные помещения любого назначения.
8.19	Лестничные клетки, в соответствии п. 6.34* СНиП 21-01-97* имеют выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно (через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями).
8.20	Лестничные клетки, в соответствии п. 6.35 СНиП 21-01-97* имеют световые проемы площадью не менее 1,2 м ² в наружных стенах на каждом этаже.
8.21	В подвальных этажах, в соответствии п. 7.7 СНиП 21-01-97* не предусмотрено размещение помещения, в которых применяются или хранятся горючие газы и жидкости, а также легковоспламеняющиеся материалы.
8.22	Строительные конструкции в здании, в соответствии п. 7.8 СНиП 21-01-97* не способствуют скрытому распространению горения.

8.23	Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью, в соответствии п. 7.11 СНиП 21-01-97* не снижают требуемых пожарно-технических показателей конструкций.
9.	ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»
9.1	В МДОУ детский сад № 18 МОЩР с. Екатериновка, в соответствии п. 6 ППБ 01-03 разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с приложением № 1 ППБ 01-03.
9.2	Все работники на объекте, в соответствии п. 7 ППБ 01-03 допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.
9.3	В служебных кабинетах у телефонов на видном месте, в соответствии п. 13 ППБ 01-03 вывешена табличка с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.
9.4	На объекте, в соответствии п. 15 ППБ 01-03 распорядительным документом (приказом) установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе: - определены действия работников при обнаружении пожара; - определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму.
9.5	Территории объекта, в пределах противопожарных расстояний между сооружениями, в соответствии п. 21 ППБ 01-03 своевременно очищается от опавших листьев и сухой травы.
9.6	Использование открытого огня на территории объекта, в соответствии п. 26 ППБ 01-03 не допускается.
9.7	Территория объекта, в соответствии п. 27 ППБ 01-03 в темное время суток имеет наружное освещение для мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к зданиям и сооружениям.
9.8	Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности в соответствии п. 27 ППБ 01-03 обозначены знаками пожарной безопасности.
9.9	Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности, в соответствии п. 27 ППБ 01-03 соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.
9.10	В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры, в соответствии п. 37 ППБ 01-03 заделаны строительным раствором (негорючими материалами), обеспечивающими требуемый предел огнестойкости.
9.11	Двери технических помещений, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, в соответствии п. 44 ППБ 01-03 постоянно закрыты на замок. На дверях указанных помещений имеется информация о месте хранения ключей.
9.12	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в соответствии п. 51

	ППБ 01-03 обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов).
9.13	Двери на путях эвакуации, в соответствии п. 52 ППБ 01-03 открываются свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
9.14	Световые указатели «выход», используемые на путях эвакуации, в соответствии п. 61 ППБ 01-03 находятся в исправном и включенном состоянии.
9.15	Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей с противопожарными преградами в зданиях и сооружениях, в соответствии п. 64 ППБ 01-03 заделаны огнестойким материалом.
9.16	Сеть противопожарного водопровода, в соответствии п. 89 ППБ 01-03 находится в исправном состоянии. Проверка её работоспособности предусмотрена не реже двух раз в год (весной и осенью).
9.17	Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (далее - ТО и ППР) системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, в соответствии п. 96 ППБ 01-03 предусмотрено выполнять специализированной организацией по договору.
9.18	Система оповещения о пожаре, в соответствии п. 102 ППБ 01-03 обеспечивают в соответствии с планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по 1-му этажу здания.
9.19	Оповещатели, в соответствии п. 104 ППБ 01-03 запроектированы без регулятора громкости и подключены к сети без разъемных устройств.
9.20	Здание, в соответствии п. 108 ППБ 01-03 обеспечено первичными средствами пожаротушения.
9.21	Первичные средства пожаротушения, в соответствии п. 108 ППБ 01-03 содержатся в соответствии с паспортными данными на них и с учетом положений, изложенных в приложении № 3 ППБ 01-03.
10.	РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»
10.1	Прибор пожарной сигнализации, в соответствии п. 2.3.2. РД 009-01-96 установлен на общей настенном щите внутри помещения и месте, наиболее удобном для эксплуатации и недоступном для посторонних лиц.
10.2	Прибор сигнализации и управления, в соответствии п. 2.3.3. РД 009-01-96 установлен в невзрывоопасной зоне (помещении) на стене с обеспечением нулевого распространения огня.
10.3	Оповещатели, в соответствии п. 5.6. РД 009-01-96 находятся постоянно в исправном состоянии и находиться в дежурном режиме.
10.4	Оповещатели, в соответствии п. 5.7. РД 009-01-96 обеспечивают необходимую слышимость во всех местах пребывания людей.
11.	РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое

обслуживание и планово-предупредительный ремонт»	
11.1	На объекте, в соответствии п. 1.2 РД 009-02-96 и РД 009-01-96 организовано ТО и ППР системы оповещения о пожаре путем заключения договора с организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.
11.2	ТО и ППР на объекте, в соответствии п. 1.3 РД 009-02-96 проводится с целью поддержания системы оповещения о пожаре в работоспособном и исправном состоянии в течении всего срока эксплуатации, а также обеспечения её срабатывания при возникновении пожара.
11.3	ТО и ППР, в соответствии п. 1.4 РД 009-02-96 обеспечивает: - контроль технического состояния системы оповещения о пожаре; - проверка соответствия состояния системы оповещения о пожаре, в том числе её электрических и иных параметров проекту и требованиям технической документации; - ликвидация последствий воздействия на систему оповещения о пожаре неблагоприятных климатических, производственных иных условий; - выявление и устранение причин ложных срабатываний системы оповещения о пожаре; - определение предельного состояния системы оповещения о пожаре, при которых её дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения освидетельствования; - анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемой системы оповещения о пожаре её надежности при эксплуатации; - разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО и ППР системы оповещения о пожаре.
11.4	ТО и ППР системы оповещения о пожаре, в соответствии п. 1.5 РД 009-02-96 включает в себя: - проведение плановых профилактических работ; - устранение неисправностей и проведение текущего ремонта; - оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации.

К декларации прилагается копия страхового полиса - **нет**

Настоящую декларацию разработал

Заведующий МДОУ детский сад № 18
МОЦР с. Екатериновка

(Должность, фамилия, инициалы)

«22» марта 2010 г.



Л.И.Малышенко