

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

350000, г. Краснодар, ул. Уральская, 121 т.268-64-40 ф.268-64-40 E-mail: www.23.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Щербиновского района
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Краснодарскому краю**

(наименование органа государственного надзора)

353620, Краснодарский край, ст. Старощербиновская, ул. Мира д.5, тел. 8 (86151) 7-81-01, E-mail:
ond34@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 16/1/5

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18
муниципального образования Щербиновский район село Екатериновка,*

Заведующая МДОУ ДС № 18 МО ЩР с. Екатериновка Руденко Диана Николаевна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Худяков В.А.

Отделение надзорной деятельности и № 16
профилактической работы Щербинов-
ского района Управления надзорной
деятельности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС России
по Краснодарскому краю
(наименование органа ГПН)

от « 25 » января 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин.

« 03 » февраля 2021 г. по 10 ч 00 мин. « 01 » марта 2021 г.

проведена плановая выездная проверка с целью Исполнение еже-
годного плана плановых проверок на 2021г.

Лицо проводившее проверку: Дознаватель ОНД и ПР Щербиновского района УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Краснодарскому краю Аборин Иван Александрович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Наименование объекта и адрес: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-
ждение детский сад № 18 муниципального образования Щербиновский район село Екатериновка, с.
Екатериновка, пер. Московский 21

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Заведующая МДОУ ДС № 18 МО ЦР с. Екатериновка Руденко Диана Николаевна
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Помещение насосной станции (№ 18 согл. техн. паспорта), расположенное в здании детского сада (Литер А) не отделено от других помещений противопожарными стенами 1-го типа (или противопожарными перегородками 1-го типа) (дверь, ведущая в насосную станцию не противопожарная с нормируемым пределом огнестойкости, а также имеется проем в помещении № 17).	В нарушение ст. 4, ст. 6, ст. 86 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.8.58 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1)», п. 12.11 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»; п.5.10.11 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)».	13.09.21	
2	Заведующая детским садом не обеспечила помещение насосной станции (№ 18 согл. техн. паспорта) схемами противопожарного водоснабжения.	В нарушение п. 51 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	13.09.21	
3	Помещение насосной станции (№ 18 согл. техн. паспорта), расположенное в здании детского сада (Литер А) не оборудовано телефонной связью с помещением пожарного поста.	В нарушение ст. 4, ст. 6, ст. 86 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.10.14 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила	13.09.21	

		проектирования (с Изменением N 1)».		
4	На объекте защиты помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещение № 3 (коридор) и помещение № 4 (электрощитовая) согл. тех. паспорта) не отделены между собой противопожарной преградой (противопожарной дверью, с устройством для самозакрывания и уплотнения в притворах) с нормируемым пределом огнестойкости.	В нарушение ст. 4, ст.6, ст.59 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 24 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п.4.1, п.4.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1).	13.09.21	
5	Не обеспечено для электроприемников ВПВ детского сада (пожарных насосных установок, электрозапорных устройств и т.п.) 1-й категории надежности электроснабжения (согласно проекта на систему ВПВ детского сада от 2019г.).	В нарушение ст. 4, ст.6, ст.59 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.1.7 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования».	13.09.21	
6	Заведующая детским садом не обеспечила категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте в соответствии с НПБ 105-03 (помещение № 4 электрощитовая - согл. техн. паспорта).	В нарушение глав № 5,7,8, ст. 4, ст.6 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п.2, п.3, п.4 табл.1, п.5, п.6 НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».	13.09.21	
7	На объекте защиты кабельные	В нарушение ст.4, ст.6, ст.82 ч.2	13.09.21	

	линии систем противопожарной защиты объекта в здании не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.	Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.8, п.4.9 СП 6.13130.2013 «Свод правил системы противопожарной защиты электрооборудование требования пожарной безопасности»; ГОСТ 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара».		
8	Помещения № 57, 56 (согл. техн. паспорта) здания детского не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с требованиями НПБ, СП.	В нарушение ст.4, ст.6, ст.54, ст.83, ст.91 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прил. А п.А.4, п.А.10 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.4, п.14 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».	13.09.21	
9	В период эксплуатации системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), установленных в здании детского сада не обеспечено правильное и своевременное ведение эксплуатационной документации по техническому обслуживанию и текущему ремонту, а именно: отсутствуют акт первичного обследования системы, форма технических параметров системы, форма графика проведения ТО и ТР системы, паспорт системы, журнал регистрации вызовов.	В нарушение п. 54 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п.5.2.1, п.5.2.3, п.5.2.4, п.5.2.5 прил. Б ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».	13.09.21	
10	Ответственная за пожарную безопасность в детском саду не обучена пожарно-техническому минимуму с	В нарушение п. 3 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от	13.09.21	

	отрывом от производства.	16 сентября 2020 г. № 1479; п. 32, п. 36 Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утверждённые приказом МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645.		
11	Не обеспечено техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности (контракт на техническое обслуживание системы внутреннего противопожарного водопровода здания детского сада отсутствует).	В нарушение п. 54 правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	13.09.21	
12	Не обеспечено выполнение на объекте защиты (здание и территория детского сада) требований, предусмотренных статьёй 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", а именно отсутствуют знаки пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнём запрещено».	В нарушение п. 11 правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	13.09.21	
13	Заведующей детским садом не организована разработка документации с указанием порядка и сроков проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума (соответствующая документация и приказ отсутствует).	В нарушение п.3 правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций".	13.09.21	
14	Ежеквартальная и ежегодная проверка огнетушителей, установленных на объекте защиты проводится в неполном объеме, а именно не в соответствии с СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».	В нарушение ст. 4, ст.6 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5, п. 4.3.6, п. 4.3.7 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».	13.09.21	
15	Заведующая детским садом не организовала не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооруже-	В нарушение пп. «б» п. 17 правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	13.09.21	

	ний при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.			
16	Заведующая детским садом не обеспечила объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX Правил противопожарного режима, с учетом физико-химических и пожароопасных свойств горючих веществ, и их взаимодействие с огнетушащими веществами (помещение кухни не оборудовано соответствующим огнетушителем).	В нарушение п.14, п.395, п.404 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний».	13.09.21	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;

- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в сентября 2021 г.

(квартал, месяц).

Подписи лиц, проводивших проверку:

Дознаватель ОНД и ПР Щербиновского района
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Краснодарскому краю,
Аборин И.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзо-


ру)



«01» марта 2021г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующая МДОУ ДС № 18 МО ЩР с. Ека-
териновка Руденко Диана Николаевна
(должность, фамилия, инициалы)

«01» марта 2021г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.