

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России
по Краснодарскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

Краснодарский край г.Краснодар ул.Дзержинского, 95/97, (8612) 24-04-35
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Щербиновского
района
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Краснодарский край, ст. Старощербиновская, ул. Мира, 5 тел. 8(86151)78101
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписания № 5 / 1 / 10
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад № 18 муниципального образования Щербиновский район село
Екатериновка
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора
Щербиновского района по пожарному надзору № 5
(наименование органа ГПН)

от «29» января 2019 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 00 мин.
«11» февраля 2019 г. по 14 ч. 00 мин. «11» февраля 2019 г.
проведена проверка _____ начальником ОНДиПР Щербиновского района
(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору,

майор вн. службы Цветковым Д.Е. в здании, помещениях и терри-
тории МБДОУ д/с № 18 по адресу с. Екатериновка, пер. Московский, 2
(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующий МБДОУ д/с № 18 Руденко Диана Николаевна
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нару-
шения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в
ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не обеспечено дублирование сигнала о срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны в соответствии с требованиями норм.	(ст.83 ч.7 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	01.08.2019	
2	Система внутреннего противопожарного водоснабжения находится в неисправном состоянии (не	(п. 61 Правила противопожарного режима в РФ)	01.08.2019	

	обеспечивает требуемый расход воды для целей пожаротушения)			
3	Извещатели пожарные ручные в количестве 10 шт. находятся в не-исправном состоянии	(п. 61 Правила противопожарного режима в РФ)	01.08.2019	
4	В спортивном зале допускается блокирование дверей эвакуационного выхода, ведущих непосредственно на улицу	(п.п. «б» п. 36 Правила противопожарного режима в РФ)	01.08.2019	
5	В 2-х групповых ячейках первого этажа допускается блокирование дверей эвакуационного выхода, ведущих непосредственно на улицу	(п.п. «б» п. 36 Правила противопожарного режима в РФ)	01.08.2019	
6	На объекте защиты в целом на дверях эвакуационных выходов не обеспечивается возможность их свободного открывания изнутри без ключа	(п. 35 Правила противопожарного режима в РФ)	01.08.2019	
7	Отсутствует указатель места расположения источников наружного противопожарного водоснабжения (водоем)	(ст. 63 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 55 Правила противопожарного режима в РФ; НПБ 160-97 «Нормы пожарной безопасности. Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды размеров общие технические требования»).	01.08.2019	
8	Не определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год	(п. 50 Правила противопожарного режима в РФ).	01.08.2019	
9	Объект не обеспечен средствами индивидуальной защиты людей при пожаре	(ст. 52, 55 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ Р 58202-2018).	01.08.2019	
10	Не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц	(п. 24 Правила противопожарного режима в РФ).	01.08.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехме-

сячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Начальник ОНДиПР
Щербиновского района
(должность государственного инспектора)

Цветков Д.Е.
(фамилия, инициалы)

« 18 » февраля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ д/с № 18

Руденко Д.Н.

(подпись)

(должность)

« 18 » февраля 2019 г.