

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России
по Краснодарскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

Краснодарский край г.Краснодар ул.Дзержинского, 95/97, (8612) 24-04-35
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Щербиновского
района
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Краснодарский край, ст. Старощербиновская, ул. Мира, 5 тел. 8(86151)78101
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписания № 151 / 1 / 1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад № 18 муниципального образования Щербиновский район село
Екатериновка

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения государственного инспектора
Щербиновского района по пожарному надзору № 151
(наименование органа ГПН)

от « 06 » августа 20 19 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин.
« 08 » августа 20 19 г. по 12 ч. 00 мин. « 08 » августа 20 19 г.
проведена проверка _____
дознавателем ОНДиПР Щербиновского района
(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору,

старшим лейтенантом вн. службы Абориным И.А. в здании, помещениях и
территории МБДОУ д/с № 18 по адресу с. Екатериновка, пер. Москов-
ский, 21
(проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ д/с № 18 Руденко Д.Н.
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №
69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нару-
шения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в
ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пунк-та) и наименование нормативного пра-вового акта Рос-сийской Федерации и (или) норматив-ного документа по пожарной безопас-ности, требования которого (ых) нару-шены	Срок устране-ния нарушения требования пожарной без-опасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает-ся только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Система внутреннего противопо-жарного водоснабжения находит-ся в неисправном состоянии (не обеспечивает требуемый расход воды для целей пожаротушения.	(В нарушение п. 61 Правила про-тивопожарного режима в РФ).	13.01.2020	


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, долж-ностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с за-конодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


(подпись)

М.П.

Дознаватель ОНД и ПР
Щербиновского района

(должность государственного инспектора)

Аборин И.А.

(фамилия, инициалы)

« 21 » августа 2019 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующая
МБДОУ д/с № 18

(должность)

Руденко Д.Н.

« 21 » августа 2019 г.