

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России
по Краснодарскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

Краснодарский край г.Краснодар ул.Дзержинского, 95/97, (8612) 24-04-35
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Щербиновского
района
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Краснодарский край, ст. Старощербиновская, ул. Мира, 5 тел. 8(86151)78101
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 7 / 1 / 1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад № 18 муниципального образования Щербиновский район село
Екатериновка

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора
Щербиновского района по пожарному надзору № 7
(наименование органа ГПН)

от «09» января 20 20 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин.
«21» января 20 20 г. по 13 ч. 00 мин. «21» января 20 20 г.
проведена проверка
(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору,

старшим лейтенантом вн. службы Абориным И.А. в здании, помещениях и территории МБДОУ д/с № 18 по адресу с. Екатериновка, пер. Москов-ский, 21

проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес) наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ д/с № 18 Руденко Д.Н.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Система внутреннего противопожарного водоснабжения находится в неисправном состоянии (не обеспечивает требуемый расход воды для целей пожаротушения).	(В нарушение п. 61 Правила противопожарного режима в РФ).	13.04.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Дознаватель ОНД и ПР
Щербиновского района

(должность государственного инспектора)

Аборин И.А.

(фамилия, инициалы)

« 21 » января 20 20 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая
МБДОУ д/с № 18

Руденко Д.Н.

(подпись)

(должность)

« 21 » января 20 20 г.