

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Усть-Лабинском филиале
З.Ю. Нагорников

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 667/34 «24» апреля 2025 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования Динской район «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза Алексея Петровича Компанийца» по адресам: Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Пластуновская, ул. Мира, дом № 26 (нежилые помещения Литер А, 1 этаж, инв. №№ 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 23; Литер А1, 1 этаж, инв. №№ 26, 27, 28, 36; Литер А1, 2 этаж, инв. №№ 57, 58; Литер А2, 1 этаж, инв. № 41), Краснодарский край, р-н Динской, ст-ца Пластуновская, ул. Мира, д. 26, помещение 1-8,11-17,27 (нежилые помещения Литер Б, 1 этаж, инв. №№ 3, 4, 5, 11, 12; Литер Б1, 1 этаж, инв. № 27) используемых для осуществления деятельности по организации труда и отдыха подростков и их оздоровления

Производство экспертизы начато: 22.04.2025 г. в 15:00 час.

Производство экспертизы окончено: 24.04.2025 г. в 12:00 час.

1. **Основание:** заявление директора МАОУ МО Динской район СОШ № 5 имени А.П. Компанийца Устьяновой Л.Н. вх. № 1262/313/ОИ от 03.04.2025 г.

2. **Заявитель:** МАОУ МО Динской район СОШ № 5 имени А.П. Компанийца.

Юридический адрес: 353206, Краснодарский край, р-н Динской, ст-ца Пластуновская, ул. Мира, д. 26.

ИНН: 2330019476.

ОГРН: 1022303617423.

Фактические адреса: Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Пластуновская, ул. Мира, дом № 26; Краснодарский край, р-н Динской, ст-ца Пластуновская, ул. Мира, д. 26, помещение 1-8,11-17,27.

3. **Разработчик:** нет.

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

4. **Цель экспертизы:** на соответствие главам I, II, III (разделы 3.12., 3.14.) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главам I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», главе IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий,

Усть-Лабинский

филиал

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

352330, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
тел./факс (86135) 5-02-36 ulabfguz@mail.ru

сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», главам II (п. 3, 4, 6), X (п. 216) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», главам III (таблицы 3.1, 3.5), V (таблицы 5.34, 5.54), VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. Перечень рассмотренных материалов:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 11.03.2025 г. № ЮЭ9965-25-33104880, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://egrul.nalog.ru>;
- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выданное МАОУ МО Динской район СОШ № 5 26.06.1994 г. ИФНС России по Динскому району;
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.23.080.М.000588.05.12 от 15.05.2012 г. на осуществление образовательной деятельности МАОУ МО Динской район СОШ № 5, выданное ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кореновском, Динском районах;
- выписка из реестра лицензий Рособнадзора на осуществление образовательной деятельности МАОУ МО Динской район СОШ № 5 (регистрационный номер лицензии 10278 от 14.12.2021 г.) по состоянию на 20.12.2021 г.;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (здание школы с пристройками), по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Пластуновская, ул. Мира, дом № 26 от 28.04.2023 г. № КУВИ-001/2023-98200369, выданная филиалом ГАУ КК «МФЦ КК» в Динском районе;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (нежилое помещение), по адресу: Краснодарский край, р-н Динской, ст-ца Пластуновская, ул. Мира, д. 26, помещение 1-8,11-17,27 от 20.12.2021 г., выданная филиалом ГАУ КК «МФЦ КК» в Динском районе;
- технический паспорт МОУ СОШ № 5, ст-ца Пластуновская, ул. Мира, дом № 26, составленный Филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация» по Динскому району по состоянию на 25.03.2007г.;
- технический паспорт нежилого помещения № 1-8;11-17;27, ст-ца Пластуновская, ул. Мира, дом № 26, составленный ГУП КК «Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ» филиал по Динскому району по состоянию на 25.03.2007 г.;
- приказ директора МАОУ МО Динской район СОШ № 5 «Об открытии и организации профильного лагеря с дневным пребыванием и лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием» от 21.03.2025 г. № 86;
- договор № 1-л-25 от 24.03.2025 г. об оказании услуг по медицинскому обслуживанию детей, посещающих ЛДП (ЛТО) при образовательных учреждениях Динского района с ГБУЗ «Динская ЦРБ» МЗ КК;
- лицензия ГБУЗ «Динская ЦРБ» МЗ КК № ЛО-23-01-014772 от 03.09.2020 г. на осуществление медицинской деятельности, выданная МЗ КК;
- договор № 05/2025/ЛТО от 31.03.2025 г. об оказании услуг по предоставлению питания учащимся профильного ЛТО с ООО «Кубанская Степь»;
- информационное письмо директора МАОУ МО Динской район СОШ № 5 от 31.03.2025 г. № 92;
- договор № 38 от 28.12.2024 г. холодного водоснабжения с ООО «Пластуновское ЖКХ»;
- договор № 39 от 28.12.2024 г. теплоснабжения в горячей воде с ООО «Пластуновское ЖКХ»;

- договор № 9612/Т-СП от 15.01.2025 г. на оказание услуг с твердыми коммунальными отходами с АО «Мусороуборочная компания»;
- договор № 4 от 28.02.2025 г. на откачку выгребной ямы с ООО «Пластуновское ЖКХ»;
- договоры № 2500134/001 от 09.01.2025 г., № 2501274/ДР от 31.03.2025 г. по дератизации, дезинсекции и акарицидным обработкам с Усть-Лабинским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- акт проверки дымовых и вентиляционных каналов от 09.04.2024 г. № 122, составленный специалистами Динское РО ККО «ВДПО» МАОУ МО Динской район СОШ № 5;
- информационное письмо директора ООО «Кубанская Степь» от 20.03.2025 г. № 008;
- протокол измерений освещенности № 23-01-34/13645-01-25 от 26.03.2025 г., выполненный ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335);
- протокол измерений метеорологических факторов № 23-01-34/13645-02-25 от 26.03.2025 г., выполненный ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- протокол испытаний № 23-01-34/13412-25 от 15.04.2025 г., выполненный ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на базе МАОУ МО Динской район СОШ № 5 по адресам: Динской район, ст-ца Пластуновская, ул. Мира, дом № 26 (нежилые помещения Литер А, 1 этаж, инв. №№ 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 23; Литер А1, 1 этаж, инв. №№ 26, 27, 28, 36; Литер А1, 2 этаж, инв. №№ 57, 58; Литер А2, 1 этаж, инв. № 41), Краснодарский край, р-н Динской, ст-ца Пластуновская, ул. Мира, д. 26, помещение 1-8,11-17,27 (нежилые помещения Литер Б, 1 этаж, инв. №№ 3, 4, 5, 11, 12; Литер Б1, 1 этаж, инв. № 27), составленный Усть-Лабинским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 21.04.2025 г.

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка материалов:

В соответствии с приказом директора МАОУ МО Динской район СОШ № 5 «Об открытии профильного лагеря с дневным пребыванием и лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием» от 21.03.2025 г. № 86 запланировано открытие лагеря труда и отдыха подростков с дневным пребыванием (далее ЛТО) на базе помещений школы со списочным составом 15 человек и возрастным составом от 14 лет и старше. Период работы ЛТО составляет 21 календарный день с 23.06.2025 г. по 13.07.2025 г., режим работы с 8:00 до 14:00 часов с организацией 2-х разового горячего питания, дневной сон не предусмотрен.

МАОУ МО Динской район СОШ № 5 имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.23.080.М.000588.05.12 от 15.05.2012 г. и лицензию № 10278 от 14.12.2021 г. на осуществление образовательной деятельности.

Согласно информационному письму директора МАОУ МО Динской район СОШ № 5 от 31.03.2025 г. № 92:

- ЛТО не будут посещать дети-инвалиды, дети с ОВЗ, которым необходимо создание специальных условий для пребывания и сопровождения;
- занятия с использованием электронных средств обучения в ЛТО не предусмотрены;
- на собственной территории школы отсутствуют: плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники, не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов школы;
- собственная территория, свободная от застройки и физкультурно-спортивных площадок, в том числе и по периметру этой территории, озеленена на 50%;
- расстояние от контейнерной площадки для сбора ТКО до здания и площадок (игровых,

Здание школы с помещениями спортивного и медицинского назначения			
Б, 1	3	Кабинет фельдшера	18,1
Б, 1	4	Процедурный кабинет	19,4
Б, 1	5	Кладовая спортивного инвентаря	17,2
Б, 1	11	Раздевалка для девочек при спортивном зале	12,4
		Душевая для девочек при спортивном зале	
		Туалет для девочек при спортивном зале	
Б, 1	12	Раздевалка для мальчиков при спортивном зале	9,0
		Душевая для мальчиков при спортивном зале	
		Туалет для мальчиков при спортивном зале	
Б1, 1	27	Спортивный зал	159,2

Цокольного и подвального этажей в зданиях школы нет. Состав и площади помещений, указанные в таблице, с учетом списочного состава детей, соответствуют гигиеническим нормативам. Площадь на одного человека в комнате для отдыха и досуговых занятий, исходя из количества детей, составляет не менее 2,5 кв.м.

Помещения постоянного пребывания детей (комната для отдыха и досуговых занятий), помещения пищеблока (зона приготовления холодных блюд и зона порционирования блюд в горячем цехе, мясорыбный и овощной цеха) и процедурный кабинет медицинского пункта оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (переносные бактерицидные облучатели-рециркуляторы воздуха закрытого типа).

Стены, полы и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств: стены в комнате для отдыха и досуговых занятий окрашены влагостойкой водно-дисперсионной краской, полы покрыты паркетом; в туалетах, душевых, раздевалках, комнатах уборочного инвентаря стены на высоту 1,5 м выложены кафельной плиткой, выше панелей до потолка окрашены влагостойкой водно-дисперсионной краской; потолки во всех помещениях окрашены водно-дисперсионной краской.

В раздевалке для верхней одежды выделено место для просушивания одежды и обуви.

Назначение лагеря – трудовые мероприятия уборке и благоустройству территории школы, уход за клумбами и др. В ЛТО не допускается привлечение детей к работам с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет, а также к уборке туалетов, душевых, умывальных, мытью окон и светильников, уборке снега с крыш, выполнению ремонтно-строительных и отделочных работ, подъему и переносу тяжестей.

Режим дня разработан в соответствии с назначением лагеря, предусматривает максимально общественно полезный труд на свежем воздухе длительностью в зависимости от погодных условий, а также проведение физкультурных и культурных мероприятий. Комната для отдыха и досуговых занятий оборудована регулируемым по высоте ученическими столами и стульями, шкафами, игровым оборудованием и др. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Для спортивных мероприятий будут использоваться: спортивный зал, оснащенный спортивным инвентарем, который хранится в специально выделенном помещении и спортивные площадки на территории ЛТО.

Здание школы оборудовано центральной системой отопления, представлен договор № 39 от 28.12.2024 г. теплоснабжения с ООО «Пластуновское ЖКХ».

Основные помещения ЛТО имеют боковое естественное освещение. Система общего искусственного освещения имеется во всех помещениях ЛТО и обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами со спектром светового излучения тепло-белый. В каждом

помещении используется один тип ламп. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную (решетки), в помещениях пищеблока - пылевлагонепроницаемую (пластиковые плафоны). Для равномерного освещения помещений используются отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых оттенков. Все источники искусственного освещения в исправном состоянии, не имеют следов загрязнений. Неисправные и перегоревшие люминесцентные и бактерицидные лампы хранятся в отдельном месте подсобного помещения школы в специальной ёмкости с крышкой.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений (фрамуги). Остекление окон выполнено из цельного стекла. Трещин и иного нарушения целостности стекол нет. Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (вертикальные поворотные раздвижные жалюзи) с длиной до подоконника. Все открываемые окна в помещениях, в т.ч. помещениях пищеблока, оборудованы москитными сетками. Контроль температуры воздуха в комнате для отдыха и досуговых занятий, спортивном зале осуществляется с помощью термометров.

Холодное водоснабжение здания ЛТО централизованное, представлен договор № 38 от 28.12.2024 г. холодного водоснабжения с ООО «Пластуновское ЖКХ». Горячее водоснабжение осуществляется от водонагревателей проточного и накопительного типа. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, туалеты, душевые, умывальные, умывальные перед обеденным залом, помещения для мытья и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов. Горячая и холодная вода подается через смесители.

Здание ЛТО оборудовано нецентрализованной (автономной) системой водоотведения со спуском сточных вод в подземный водонепроницаемый накопитель (ёмкость). Сливные трапы оборудованы в производственных помещениях пищеблока душевых и туалетах. Полы в указанных помещениях имеют уклон к отверстиям трапов. Канализационная и водопроводная системы в рабочем состоянии, аварийных ситуаций не выявлено. Вывоз накопившихся сточных вод производится ООО «Пластуновское ЖКХ» по договору № 9612/Т-СП от 15.01.2025 г.

Для соблюдения правил личной гигиены детей в ЛТО имеются 2 туалетные комнаты (для девочек и мальчиков), оборудованные умывальниками и туалетными кабинами с дверями:

- 4 кабинки с напольными унитазами в туалете для мальчиков;
- 4 умывальные раковины в туалете для мальчиков;
- 4 кабинки с напольными унитазами в туалете для девочек;
- 4 умывальные раковины в туалете для девочек.

Количество санитарно-технических приборов, исходя из списочного состава детей в лагере, соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Все туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями с туалетной бумагой, напольными унитазами «Чаша Генуя», конструктивные особенности которых не предусматривают сиденья. При спортивном зале имеются два туалета для девочек и мальчиков, для персонала в школе оборудован отдельный туалет. Все туалетные комнаты оснащены мусорными ведрами, держателями с туалетной бумагой, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены жидким мылом, держателями с бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправное, без дефектов.

Питьевой режим организован посредством установки стационарных питьевых фонтанчиков.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено отдельное помещение. Помещение оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Уборочный инвентарь маркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку (красного цвета) и хранится отдельно от другого инвентаря - в

шкафу в туалете для девочек, там же для технических целей установлен отдельный водопроводный кран. Условия для просушивания уборочного инвентаря созданы.

Помещения для оказания медицинской помощи в составе кабинета фельдшера и процедурного кабинета находятся на праве безвозмездного пользования у ГБУЗ «Динская ЦРБ» МЗ КК, имеющим лицензию № ЛО-23-01-014772 от 03.09.2020 г. на осуществление медицинской деятельности в указанных кабинетах. Медицинское обслуживание детей осуществляется на основании договора № 1-л-25 от 24.03.2025г. с ГБУЗ «Динская ЦРБ» МЗ КК. Помещения оснащены необходимым оборудованием. В кабинетах предусмотрены раковины для мытья рук с подводом холодной проточной воды и горячей воды через электрический водонагреватель накопительного типа. Дополнительно раковины оснащены резервными электрическими водонагревателями проточного типа. Покрытия пола, стен и потолков помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом и устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств: полы выложены керамической плиткой, стены окрашены масляной краской, потолки влагостойкой водно-эмульсионной краской.

В соответствии с договором № 05/2025/ЛТО от 31.03.2025 г., горячее двухразовое питание детей в ЛТО будет осуществлять ООО «Кубанская степь» (юридический адрес: 353200, Краснодарский край, р-н Динской, ст-ца Динская, ул. Центральная, д. 23А, офис 1).

Пищеблок с обеденным залом расположен в правом крыле первого этажа здания школы. Перед обеденным залом установлены 9 умывальных раковин высотой с учетом роста детей, которые обеспечены жидким мылом и двумя электрополотенцами. Обеденный зал для организации ЛТО имеет 15 посадочных мест и оборудован столовой мебелью (столами, табуретками), покрытие которой без дефектов и повреждений и позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выполнена из материалов, не имеющих повреждений и позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами: полы выложены керамической плиткой, стены облицованы кафельной плиткой (панели), стены выше панелей и потолки окрашены влагостойкой водно-эмульсионной краской.

Пищеблок работает на сырье. Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.

В производственных помещениях пищеблока установлено следующее оборудование:

Наименование помещения	Наименование оборудования	Количество
Склад	стеллажи	2
	подтоварники	1
	среднетемпературный холодильный шкаф с морозильной камерой	1
	психрометр	1
Склад с холодильным оборудованием	среднетемпературные холодильные шкафы	2
	среднетемпературные холодильные шкафы с морозильными камерами	2
Овощной цех (зоны первичной и вторичной обработки овощей)	производственные столы	2
	картофелеочистительная машина	1
	овощерезательная машина	1
	моечные ванны	2
	раковина для мытья рук	1

	среднетемпературный холодильный шкаф	1
Мясорыбный цех с местом для обработки яиц	производственные столы	3
	контрольные весы	1
	низкотемпературные холодильные шкафы	2
	электромясорубка	1
	моечные ванны	4
	раковина для мытья рук	1
Горячий цех с участками (зонами) порционирования блюд (раздаточная зона), приготовления холодных блюд, нарезки хлеба	производственные столы	4
	электрические плиты	3
	электропривод для готовой продукции	1
	электрические сковороды	2
	духовые (жарочные) шкафы	2
	пароконвектомат	1
	хлеборезательная машина	1
	шкаф для хранения хлеба	1
	мармит для горячих блюд на 3 конфорки	1
	моечная ванна	1
Моечная для мытья столовой и кухонной посуды	раковина для мытья рук	1
	производственные столы	2
	посудомоечная машина	1
	моечные ванны (для мытья столовой и стеклянной посуды, и столовых приборов), две из которых оборудованы душевой насадкой с гибким шлангом	5
	моечные ванны для мытья кухонной посуды, оборудованные душевой насадкой с гибким шлангом	2
	стеллажи	2
	раковина для мытья рук	1

Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса, а объем единовременно приготавливаемых блюд соответствует количеству непосредственно принимающих пищу лиц. Холодильное оборудование обеспечивает условия для раздельного хранения пищевого продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции, товарное соседство соблюдается. Суточные пробы хранятся в отдельном холодильнике.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

Согласно информационному письму директора ООО «Кубанская Степь» от 20.03.2025 г. № 008, работы с тестом на пищеблоке не предусмотрены.

Разделочный инвентарь на пищеблоке укомплектован, промаркирован, производственные столы цельнометаллические, имеют соответствующую маркировку. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания (керамика, стекло, нержавеющая сталь и т.п.). На пищеблоке не выявлено деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря и столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.

Количество комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов соответствует

количеству порций для однократного применения и обеспечивает одновременное питание всех детей в ЛТО, имеется запас посуды и приборов.

Ко всем моечным ваннам и раковинам подведена холодная и горячая проточная вода через смесители от электрических водонагревателей накопительного типа. Канализационное оборудование выполнено так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции (сифоны с разрывом струи).

Рабочая и личная одежда и обувь персонала пищеблока хранятся в гардеробной отдельно, в шкафах и на вешалках.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в специально отведенном помещении, имеется емкость для промывания уборочного инвентаря и обработки дезинфекционными средствами.

На момент обследования все инженерные системы здания ЛТО, оборудование помещений, в том числе технологическое и холодильное, исправны, без дефектов.

Система вентиляции в помещениях школы приточно-вытяжная с естественным (через вентиляционные каналы, открывающиеся окна и двери) побуждением и вытяжная с механическим побуждением (в помещениях пищеблока). Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений. Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла (электрические плиты, сковороды и пароконвектомат в горячем цехе) и влаги (моечные ванны в моечной) дополнительно обеспечены местными системами вытяжной вентиляции (зонды) с механическим побуждением.

В соответствии с актом проверки дымовых и вентиляционных каналов от 09.04.2024 г. № 122, каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудованы отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с естественным побуждением; системы вентиляции технически исправны, эффективность вентиляции, включая объем вытяжки, соответствует нормативной производительности и требованиям НТД.

Для проведения текущих и генеральных уборок помещений ЛТО имеется запас моющих и дезинфекционных средств. Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя.

В помещениях ЛТО не обнаружено насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности. Дeratизационные, дезинсекционные мероприятия, в том числе акарицидные мероприятия проводятся Усть-Лабинским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» по договорам № 2500134/001 от 09.01.2025 г., № 2501274/ДР от 31.03.2025 г.

Согласно представленным протоколам измерений № 23-01-34/13645-01-25 от 26.03.2025 г., № 23-01-34/13645-02-25 от 26.03.2025 г., в комнате для отдыха и досуговых занятий уровни искусственного освещения не ниже допустимого норматива, параметры микроклимата (температура, относительная влажность и скорость движения воздуха) в пределах допустимых нормативов, указанных в главе V СанПиН 1.2.3685-21.

Согласно представленному протоколу испытаний № 23-01-34/13412-25 от 15.04.2025 г., микробиологические и органолептические показатели в питьевой воде из питьевого фонтанчика, не превышают установленных нормативов указанных в главе III СанПиН 1.2.3685-21.

7. Вывод: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования Динской район «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза Алексея Петровича Компанийца» по адресам: Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Пластуновская, ул. Мира, дом № 26 (нежилые помещения Литер А, 1 этаж, инв. №№ 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 23; Литер А1, 1 этаж, инв. №№ 26, 27, 28, 36; Литер А1, 2 этаж, инв. №№ 57, 58; Литер А2, 1 этаж, инв. № 41), Краснодарский край, р-н Динской, ст-ца Пластуновская, ул. Мира, д. 26, помещение 1-8,11-17,27 (нежилые помещения Литер Б, 1 этаж, инв. №№ 3, 4, 5, 11,

12; Литер Б1, 1 этаж, инв. № 27), используемые для осуществления деятельности по организации труда и отдыха подростков и их оздоровления, соответствуют главам I, II, III (разделы 3.12., 3.14.) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главам I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», главе IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», главе II (п. 3, 4, 6, 216) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», главам III (таблицы 3.1, 3.5), V (таблицы 5.34, 5.54), VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заведующий санитарно-эпидемиологическим
отделом - врач по общей гигиене



Е.Н. Борисенко