

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ МО Динской
район СОШ № 5 имени
А.П.Компайница
Л.Н.Устьянова
« 01 » сентября 2022 года

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг,
а также оказания им при этом необходимой помощи

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
муниципального образования Динской район» Средняя
общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза Алексея
Петровича Компайница »
2. Адрес объекта:
353206, Краснодарский край, Динской район с, Красносельское ул.Мира,
26 Тел. (86162) 3-72-58 и 30-9-29
3. Сведения об объекте:
 - 3.1. Год постройки (ведения в эксплуатацию) здания: 1968
г.
 - 3.2. Год проведения последнего капитального ремонта, реконструкции: _____
 - 3.3. Отдельно стоящее здание 1 этажей, 1221 кв.м.
 - 3.4. Часть здания - этажей (или помещение на - этаже), - кв.м.
 - 3.5. Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 12470 кв.м.
4. Основание для пользования объектом: МАОУ МО Динской район СОШ №5
имени А.П. Компайница
оперативное управление
(оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование и др.)
5. Сведения об имеющихся документах о невозможности выполнения
требований доступности для инвалидов объектов и услуг:
нет

Наименование предоставляемых услуг:

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего (образования)

Численность детей-инвалидов в образовательной организации:
 с нарушением опорно-двигательного аппарата 5;
 инвалиды-колясочники 3;
 инвалиды по зрению 0;
 инвалиды по слуху 0.

Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей-инвалидов:
 инклюзивное образование 3
 на дому 9 (5-с умственной отсталостью)
 дистанционно 3
 другое 0

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Условия доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния уровня доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (соблюдено «+»/ не соблюдено «-»/ не требуется «*»)
1	Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них	+
2	Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	+
3	Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта	+
4	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного	*

	передвижения по территории объекта	
5	Содействие инвалиду при входе на объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта	*
6	Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе: дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-
7	Обеспечение доступа на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение	*

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Условия доступности для инвалидов предоставляемых услуг	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг (обеспечено «+»/ не обеспечено «-»/ не требуется «*»)
1	Наличие при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	+
2	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов и др.	*

3	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	*
4	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	*
5	Адаптация официального сайта для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)	*
6	Обеспечение предоставления услуг тьютора на основании соответствующей рекомендации в заключении ПМПК или ИПРА	*
7	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	+
8	Оказание работниками образовательной организации иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг	+
9	Проведение инструктирования сотрудников, предоставляющих услуги населения, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	+
10	Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	-

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№ п/п	Мероприятия, необходимые для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов	Объем расходов (тыс. рублей)	Сроки выполнения
1	2	3	4

1.	1. Обеспечить систему средств информационной поддержки на всем пути движения (установить указатели направления движения к доступному входу в здание для МГН).	12тыс.руб.	по мере поступления финансирования
2.	Произвести контрастную окраску ступенек лестницы	1.500т.руб.	по мере поступления финансирования
3.	1. Предусмотреть наличие общей уборной, доступной для МГН, не менее 7%, но не менее одной. 2. У дверей санитарно-гигиенического помещения следует предусмотреть специальный знак (в том числе рельефный) на высоте 1,35 м, оборудовать доступную кабину системой тревожной сигнализации, обеспечиваю связь с помещением постоянного дежурного персонала. 3. В универсальной кабине следует предусмотреть установку откидных опорных поручней.		по мере поступления финансирования

Члены комиссии:

Начальник
управления образования

_____ М.А. Ежкова

Главный специалист
управления образования
ответственный за работу с
детьми-инвалидами

_____ С.А. Красюк

Руководитель
образовательной организации

_____ Л.Н. Устьянова

Председатель (и) общественных
Организаций инвалидов (по согласованию)

_____ О.И. Велегуров

Представитель УСЗН в Динском
Районе (по согласованию)

_____ Ж.В.Мозелева