

Директору МБОУ МО Динской
район «СОШ № 5 имени героя
советского союза Алексея
Петровича Компанийца»

Устьяновой Людмиле
Николаевне

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения в области пожарной безопасности № 36/108

«02» 07. 2021 года

Динской район, ст. Динская ул. Гоголя, 102
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, государственный инспектор Динского района по пожарному надзору – инспектор ОНД и ПР
Динского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
лейтенант внутренней службы Лутай Георгий Сергеевич
(должность, звание, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 36/108 от 25.06.2021 года по административному правонарушению в
отношении должностного лица – директора МБОУ МО Динской район «СОШ № 5 имени героя
советского союза Алексея Петровича Компанийца» Устьяновой Людмиле Николаевне _____
(ненужное зачеркнуть (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица))
установил,

в 13 ч. 00 мин. 25.06.2021 г. в зданиях, в помещениях и на территории Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования Динской район
«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени героя советского союза Алексея Петровича
Компанийца», расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст.
Пластуновская, ул. Мира, 26 – должностное лицо нарушило требования нормативных документов
в области пожарной безопасности (Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №
1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", ФЗ 123 от
22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); Приказ МЧС
РФ от 18.06.2003 N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий,
сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками
пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)); а именно:

1. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил
наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого
дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных
факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и
зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. (п. 30 Постановления
Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного
режима в Российской Федерации");
2. На объекте отсутствует аварийное эвакуационное освещение. (п. 37 Постановления
Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного
режима в Российской Федерации");

3. Запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода на спортивную площадку; 1 эвакуационный выход во двор школы; 2 эвакуационный выход во двор школы; 2 эвакуационный выход из здания библиотеки непосредственно наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (п. 26 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");

4. На объекте не обеспечено наличие и исправное состояние приспособлений для самозакрывания на двери на лестничную клетку напротив кабинета № 15; на втором этаже дверь на лестничную клетку; 2 эвакуационный выход из здания библиотеки). (п. 14, 24 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");

5. Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещение электрощитовой) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (отсутствует противопожарная дверь). (ст. 4, ч. 1 ст. 88 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

6. Помещение электрощитовой не оборудовано системой пожарной сигнализации. (ч. 6 ст. 83 ФЗ 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1, 4, Приказа МЧС РФ от 18.06.2003 N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03));

7. На объекте не исключена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (в кабинете № 13 провод наращён). (п. 35 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");

чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч.1 КоАП РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст 23.34, 29.13
(указываются номера статей

Кодекса Российской Федерации об административной ответственности
и законодательный акт, в соответствии с которым выносится постановление)

Вам необходимо:

1. Рассмотреть настоящее представление
(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

2. Принять меры по устранению отмеченных нарушений

В течении 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

(подпись лица, вынесшего постановление)

Г.С. Лутай

(расшифровка подписи)

Представление получил

от. 07.09.2024 директор А.Н. Чалов

(ФИО)

Представление направлено

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)