



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИИ
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России по Нижегородской области)
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ЛУКОЯНОВСКОМУ РАЙОНУ
607800, г.Лукоянов, ул.Первомайская, д.12.
Телефон: 4-27-44 факс: 4-27-44

03.07.2019 № 2-42-6

На № _____

Директору Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Лопатинская
основная школа Афанасовой Н.В.
Нижегородская область, Лукояновский район,
с.Лопатино, ул.Новая Линия, д.17

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения
(нарушения правил пожарной безопасности) в здании Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Лопатинская основная школа.

В период с 09 ч. 00 мин. «03» июня 2019 г. по 14 ч. 00 мин. «24» июня 2019 г. на основании Распоряжения главного государственного инспектора Лукояновского района по пожарному надзору Диряева Ефима Александровича от «28» мая 2019 года № 26, проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований в области обеспечения пожарной безопасности объекта защиты Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лопатинская основная школа по адресу: Нижегородская область, Лукояновский район, с.Лопатино, ул.Новая Линия, д.17.

В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и частями 6, 6.1 и 7 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно:

п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
1.	Допущена установка контрольно-приемных приборов автоматической пожарной сигнализации на горючем основании.	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статьи <u>83</u> , 103 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.4.6 Свода правил СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», (ранее действовали требования пункта 12.49 НПБ 88-2001).
2.	Электрические кабели шлейфов и соединительных линий автоматической пожарной сигнализации в ряде помещений выполнены с отступлениями от требований ГОСТ 53315, ГОСТ Р 53325 (выполнены горючими, не сохраняющими работоспособность в условиях пожара).	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статьи <u>83</u> , 103 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.15.3 Свода правил СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», (ранее действовали требования пункта 12.57 Норм пожарной безопасности НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»).

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Государственный инспектор
Лукояновского района
по пожарному надзору

должность лица вынесшего представление



Дадущин С.Н.
Ф.И.О.

Представление получил:

Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Лопатинская
основная школа

должность,

Афанасова Н.В.
ФИО

«03» июля 2019 г.
представление направлено
(дата, N почтового отделения и N заказного письма)