

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**
ФГКУ «Специальное управление ФПС №19 МЧС России»
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Калинина, 29, т. 3-41-09
Отдел федерального государственного пожарного надзора
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Майское шоссе, 12, т.3-04-10,
электронный адрес: ZelenOGPN@yandex.ru, телефон доверия т. 3-51-37

Предписание N 13/1/1
об устранении нарушений

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
"Детский сад комбинированного вида № 32 "Страна чудес" в лице

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

заведующего Ермишкиной Татьяны Владимировны

физического лица – правообладателя объекта защиты)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного ин-
спектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» по _____

(наименование органа ГПН)

пожарному надзору № 13 от «01» февраля 2021 года,

статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» в период:

с 10 час. 00 мин. «09» февраля 2021 года до 11 час. 00 мин. «09» февраля 2021 года

с 13 час. 00 мин. «10» февраля 2021 года до 14 час. 00 мин. «10» февраля 2021 года

с 14 час. 00 мин. «11» февраля 2021 года до 16 час. 30 мин. «11» февраля 2021 года

с 10 час. 15 мин. «12» февраля 2021 года до 12 час. 00 мин. «12» февраля 2021 года

с 14 час. 00 мин. «17» февраля 2021 года до 16 час. 45 мин. «17» февраля 2021 года

с 12 час. 00 мин. «02» марта 2021 года до 14 час. 00 мин. «02» марта 2021 года

с 09 час. 30 мин. «09» марта 2021 года до 11 час. 30 мин. «09» марта 2021 года

проведена проверка

Инспектором отдела федерального государственного пожарного надзора,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

капитаном внутренней службы Кабаковой Ольгой Ивановной

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский

наименование объекта защиты и его адрес)

сад комбинированного вида № 32 "Страна чудес", расположенный по адресу: 663690,

Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 66

совместно с заведующим МБДОУ д/с № 32 Ермишкиной Татьяны Владимировны;

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

заместителем заведующего по хозяйственной работе МБДОУ д/с № 32 Хильченко

Ириной Викторовной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений (место их выявления)	Пункт и наименование нормативных правовых актов РФ, требования, которых нарушены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	<i>Ширина эвакуационного выхода менее 1,2м, при числе эвакуирующихся более 15 человек</i> (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1). Согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 32 от 07.09.2020 г. № 04:537:002:000011850 и экспликации к поэтажному плану литер Б <u>2 этаж:</u> <i>из помещения холла</i> фактически 0,88 м (из помещения № 20 в лестничную клетку № 15) <u>1 этаж:</u> <i>из помещения раздевалки групповой ячейки группы № 8 в холл</i> фактически 0,88 м при числе эвакуирующихся 18 человек (из помещения № 62 в помещение № 59); <i>из помещений раздевалки бассейна в общий коридор</i> фактически 0,88 м при числе эвакуирующихся 25 человек (из помещения № 50 и из помещения № 54 в помещение № 95)	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; ч. 8 ст. 89 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.5.1.4	30.06.2022
2.	<i>Ширина эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу на лестницу 3-го типа, менее 1,2м при числе эвакуирующихся более 15 человек</i> (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1) Согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 32 от 07.09.2020 г. № 04:537:002:000011850 и экспликации к поэтажному плану литер Б <u>1 этаж:</u> <i>из помещения игровой групповой ячейки группы № 8</i> фактически 0,88 м при числе эвакуирующихся 18 человек (из помещения № 63 на лестницу 3-го типа)	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; ч. 8 ст. 89 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.5.1.4	30.06.2022
3.	В полу на путях эвакуации, в месте перепада высот, не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. Согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 32 от 07.09.2020 г. № 04:537:002:000011850 и экспликации к поэтажному плану литер Б <u>1 этаж:</u> <i>выход из игровой группы № 8 наружу на лестницу 3-го типа</i> перепад высот в полу 0,16 м (помещение № 63); <i>выход из раздевалки бассейна в общий коридор</i> перепад высот в полу 0,15 м (из помещения № 54 в помещение № 95)	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.5	30.06.2022

4.	Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки не предусмотрены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15. Согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 32 от 07.09.2020 г. № 04:537:002:000011850 и экспликации к поэтажному плану литер Б 2 этаж: Выход из групповой ячейки группы № 1 через холл в лестничную клетку (из помещения № 20 в лестничную клетку № 15); Выход из групповой ячейки группы № 2 через холл в лестничную клетку (из помещения № 7 в лестничную клетку № 12); Выход из групповых ячеек групп № 5, № 6 через холл в лестничную клетку (из помещения № 42 в лестничную клетку № 43); Выход из групповых ячеек групп № 9, № 10 через холл в лестничную клетку (из помещения № 50 в лестничную клетку № 49) 1 этаж: Выход из групповых ячеек групп № 3, № 4 через холл в лестничную клетку (из помещения № 100 в лестничную клетку № 96); Выход из групповых ячеек групп № 3, № 4 через холл в поэтажный коридор (из помещения № 100 в помещение № 95); Выход из групповых ячеек групп № 7, № 8 через холл в лестничную клетку (из помещения № 59 в лестничную клетку № 58); Выход из групповых ячеек групп № 7, № 8 через холл в поэтажный коридор (из помещения № 59 в помещение № 95)	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.5.2.3	30.06.2022
5.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки не осуществляется.	Правила противопожарного режима в РФ (п. 71), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	30.06.2022
6.	При ширине лестницы более 1,5м не предусмотрены поручни с двух сторон. Согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 32 от 07.09.2020 г. № 04:537:002:000011850 и экспликации к поэтажному плану литер Б: Наружная лестница центрального входа фактически 2,38 м	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.5	30.06.2022

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела федерального
(должность, фамилия, инициалы государственного

государственного пожарного надзора
инспектора по пожарному надзору)

Кабакова Ольга Ивановна

«09» марта 2021 г.



С предписанием об устранении нарушений ознакомлен, экземпляр для исполнения получил:

v Ермишкина
(подпись)

«09» марта 2021 г.

Ермишкина Татьяна Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного

Заведующий МБДОУ д/с № 32

должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении, которого проводится проверка.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием об устранении нарушений:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)