

## ПАСПОРТ

### Общественное здание

#### 1. Информация об объекте

Наименование Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение № 3

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) Приморско-Ахтарский р-н г. Приморско-Ахтарск п. Приморский ул. Специалистов 3

Форма собственности объекта Муниципальная  
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте  
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Собственность  
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон:

Количество этажей здания , этаж расположения объекта

Комментарий:

Плановая дата обследования: **07.2023**

Фактическая дата обследования: **14.07.2023**

Организация:

Должность лица:

ФИО:

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>Участки и территории</b>				
<b>Вход на территорию</b>				
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	Соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4
<b>Вход</b>				
<b>Лестница на входе наружная</b>				
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	Не требуется	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
Поручни на высоте	О, С	90 см.	Не требуется	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует	п. 4.1.12
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 4.1.12
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Соответствует	п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b>				

1  
01-2001"

Требования СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-

2

К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Не соответствует	п. 4.1.14
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Не соответствует	п. 4.1.14
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	Не соответствует	п. 4.1.15
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	Не соответствует	п. 4.1.15
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	Не соответствует	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	Не соответствует	п. 4.1.15
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	Не соответствует	п. 4.1.15
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Не соответствует	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	Не требуется	п. 4.1.14; п. 5.2.13
<b>Входная площадка</b>				
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	Не соответствует	п. 5.1.3
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Не соответствует	п. 5.1.3
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	Соответствует	п. 5.1.3
<b>Дверь входная наружная</b>				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4

Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не требуется	п. 5.1.5
<b>Зона оказания услуги</b>				
<b>Обслуживание в кабинете</b>				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.2
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Не требуется	п. 7.1.9
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	Не требуется	п. 7.1.9
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.2.2
<b>Санитарно-гигиеническое помещение</b>				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	Не требуется	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	Не требуется	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	Не требуется	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Не требуется	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	Не требуется	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Не требуется	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Не требуется	п. 5.3.3; рис. Д. 11

Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Не требуется	п. 5.3.6
Средства информации				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	Соответствует	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	Г, К, С, У	наличие	Соответствует	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	Г, У, К, С	от 1,5 до 4,5 м.	Соответствует	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	С, У	наличие	Не требуется	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	Не требуется	п. 5.5.3; 5.5.4

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
	Участки и территории	+	+	+
Вход	-	-	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	#	#	#	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	+
Средства информации	+	#	+	+

**4. Заключение о доступности объекта для инвалидов** (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X*	X*	X	X	X
Объект недоступен					

**5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта**

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с длиной одного марша пандуса не более 9,0 м. (С учетом исполнения минимальных потребностей)
	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с уклоном марша пандуса 1/20 (5%) (С учетом исполнения минимальных потребностей)
	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, со свободной зоной в верхнем и нижнем окончании пандуса не менее 1,5 x 1,5 м. (С учетом исполнения минимальных потребностей)
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - вдоль обеих сторон марша пандуса; (С учетом исполнения минимальных потребностей)
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - с непрерывной поверхностью по всей длине марша пандуса; (С учетом исполнения минимальных потребностей)
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: -

	на высоте 0,9 м.; (С учетом исполнения минимальных потребностей)
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,7 м.; (С учетом исполнения минимальных потребностей)
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.; (С учетом исполнения минимальных потребностей)
	Обустроить входную площадку размером не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м. (С учетом исполнения минимальных потребностей)
	Обустроить входную площадку размером не менее 2,2 x 2,2 м. (С учетом исполнения минимальных потребностей)
	Снизить высоту порога входной двери наружной до 1,4 см. и менее (С учетом исполнения минимальных потребностей)
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

«14» июля 2023г.  
 Дата составления Паспорта  
 Специалист 1 категории, контрактный управляющий



Николаенко.А.Н.