



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Челябинской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)  
г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, тел. 8 (351) 239-70-48, und@74.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску

(наименование органа государственного пожарного надзора)  
г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а, тел. 8 (351) 791-75-11, ondchel@74.mchs.gov.ru  
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

### ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

г. Челябинск

(место составления)

«09» 02 2022 г.

(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат 10 ч 00 мин «09» 02 2022 г.

Осмотр закончен 11 ч 00 мин «09» 02 2022 г.

(указываются дата и время каждого из посещения объекта (помещений) контролируемого лица)

Инспектор ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области лейтенант внутренней службы — государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору Слободина Наталья Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

место проведения осмотра Челябинская область, г. Челябинск, ул. Скульптора Головницкого, д. 18.

(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:

1. заведующий МАДОУ "ДСП 18 г. Челябинска" Маврина Мария Анатольевна  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица)

2. \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица)

дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы (\* в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали

(фамилии, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта, фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей)

(\* в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Специалисту (эксперту)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

(подпись специалиста (эксперта))

Осмотром установлено: МАДОУ "ДСП 18 г. Челябинска"  
является объектом государственного надзора с начала 2022 года  
по адресу: ул. Тагильская, 24а, класс функционального  
пожарной безопасности Ф.1. Номер договора 5450, 5.л.2

Перед входом в здание свободно пропуск осуществляется со всех сторон.  
На фасаде здания установлена указательная с светодиодной подсветкой табличка с дублированием надписи: "Фрунзенский-п/д. Наружной стеной - по р. шпигла, периметральный п/д, прикрытие - по р. шпигла, кровля - по р. шпигла, лифтная".

Статические центрально-вертикальные, вертикальные - вертикально-горизонтальные, освещенные люминесцентными лампами. Здание освещено темной светом. Нишевые наружные светильники.

В здании предусмотрена внутренняя противопожарная сигнализация. Показатели пожарной первичными приборами пожаротушения - оптическими типами ОП-4.

В здании смонтирована система АПС, соулз-электронная, предусмотрена система дублирования. Во время проверки внешнего индикаторного вида установлено, система находится в исправном состоянии, формируются сигналы в соответствии с логической схемой "и" от двух пожарных извещателей. Сигнал на пульте пожарной охраны пришел.

На первом этаже по п. п. № 4 по тех. паспорту - смонтирована система пожарной сигнализации.

На первом этаже помещения № 49 по тех. паспорту - смонтирована система пожарной сигнализации.

На первом этаже в помещении № 49 установлена групповая пожарная сигнализация.

- В групповой ячейке № 1 отсутствует ковровое покрытие
- В групповой ячейке № 2 отсутствует ковровое покрытие
- В групповой ячейке № 3 отсутствует ковровое покрытие
- В групповой ячейке № 4 отсутствует ковровое покрытие
- В групповой ячейке № 5 отсутствует ковровое покрытие
- В групповой ячейке № 6 отсутствует ковровое покрытие
- В групповой ячейке № 7 отсутствует ковровое покрытие
- В групповой ячейке № 8 отсутствует ковровое покрытие
- В групповой ячейке № 9 отсутствует ковровое покрытие
- В групповой ячейке № 10 отсутствует ковровое покрытие
- В групповой ячейке № 11 отсутствует ковровое покрытие
- В групповой ячейке № 12 отсутствует ковровое покрытие
- В групповой ячейке № 13 отсутствует ковровое покрытие
- В групповой ячейке № 14 отсутствует ковровое покрытие
- В групповой ячейке № 15 отсутствует ковровое покрытие
- В групповой ячейке № 16 отсутствует ковровое покрытие
- В групповой ячейке № 17 отсутствует ковровое покрытие.

На 2 этаже над входом, выходящим с малого коридора на ЛК. Установлено световое табло "Выход" (помещение № 22)

На 2 этаже над входом, выходящим с малого коридора на ЛК (помещение № 34) установлено световое табло "Выход"

На 3 этаже над входом, выходящим с малого коридора на ЛК (помещение № 35) установлено световое табло "Выход"

На 3 этаже над входом, выходящим с малого коридора на ЛК (помещение № 35) установлено световое табло "Выход"

При сдаче помещений двух пожарных извещателей замурованы система речевого оповещения (электронная).  
Текст речевого оповещения: "Код ДТ, иди сюда! Выключите экраны детского сада"

спр.н.  
Компьютер № 2 (классовый) - на двери входной установлена задвижка с указанными катировки по взрывопожарной и пожарной безопасности, компьютеры - катировки №2 в дверной прорез установлен противопожарный дверь.

В подвальном этаже в помещении № 1 котил. напорную смонтирована система пожарной сигнализации. Количество смонтированных извещателей в здании, в помещениях которых имеется предмет документация.

Во время проведения внешнего осмотра объекта установлено: при проверке в ЗР/1/1 от 19.02.2011 выполнены в полном объеме, нарушающих требований пожарной безопасности не выявлено.

*[Large scribbled-out area covering the top half of the page]*

(описывается каждое помещение в отдельности в том порядке, в котором они осматривались, выявленные при осмотре нарушения обязательных требований пожарной безопасности в каждом из помещений, а также излагаются заявления (пояснения) контролируемого лица) и полученные результаты

(подпись лица, проводившего осмотр)

В ходе осмотра проводилась (-ись)

*[Handwritten signature]*

(подпись контролируемого лица (представителя))

(фото съемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшему в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра

*не имеются*

Имеются (их описание) не имеются

(фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

*Заведующий МАДОУ «Детский сад № 182 Коммунальный»  
Левченко Мария Николаевна*

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

*[Handwritten signature]*

(подпись)

Специалист (эксперт)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**Инспектор ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР  
Главного управления МЧС России по Челябинской области  
лейтенант внутренней службы — государственный инспектор  
города Челябинска по пожарному надзору  
Слободина Наталья Сергеевна**

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

*[Handwritten signature]*

(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.