

установлена кнопка вызова

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

### 1. Информация об объекте

Наименование Избирательный участок 12-02 БОУ СОШ № 2

Место нахождения (адрес) ст. Динская, ул. Мира, 2 тел. 6-29-05, 6-40-30

Форма собственности объекта муниципальная

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте оперативное управление БОУ СОШ № 2

Количество этажей здания 3, этаж расположения объекта 1.

### 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>2.1. Участки и территории</b>				
<b>Вход на территорию:</b>				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	Соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4
<b>Лестница на входе на территорию:</b>				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	-	Не требуется п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте <b>90 см.</b>	О, С	наличие	-	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3–0,5 м.	С	наличие	-	п. 4.1.12
- контрастная окраска <b>краевых</b> ступеней	С	наличие	-	п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:<sup>3</sup></b>				
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 4.1.15
<b>Поручни пандуса:</b>				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	-	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	-	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-	п. 4.1.15

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

<sup>3</sup> При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>Автостоянка</b>			-	
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	-	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером <b>6,0 х 3,6 м.</b>	К	5%	-	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	-	п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:			-	
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	-	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	-	п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:			-	
- ширина	К	не менее 1,0 м.	-	рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%	-	п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	-	п. 4.1.8
<b>Путь к входу в здание:</b>				
- указатели направления движения	К	наличие	<b>Отсутствуют</b>	п. 4.1.3 <b>не требуются</b>
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	<b>Соответствует</b>	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	<b>Соответствует</b>	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	<b>Соответствует</b>	п. 4.1.8
<b>Открытая лестница:</b>			<b>Отсутствует</b>	<b>не требуются</b>
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	-	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте <b>90 см.</b>	О, С	наличие	-	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и внизу шириной 0,3–0,5 м.	С	наличие	-	п. 4.1.12
- контрастная окраска <b>краевых</b> ступеней	С	наличие	-	п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий открытую лестницу:<sup>3</sup></b>	К	наличие	-	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-	п. 4.1.14

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	-	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	-	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-	п. 4.1.15
<b>2.2. Вход</b>				
<b>Лестница на входе наружная:</b>				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	<b>Отсутствуют</b>	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) <b>требуются</b>
- поручни на высоте	О, С	90 см.	-	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	-	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	<b>Соответствует</b>	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	<b>Соответствует</b>	п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:<sup>3</sup></b>	К	наличие	<b>имеется</b>	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	<b>Соответствует</b>	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	<b>Соответствует</b>	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	<b>Соответствует</b>	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	<b>Имеется</b>	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	<b>Имеется</b>	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	<b>Соответствует</b>	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	<b>Соответствует</b>	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	<b>Соответствует</b>	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	<b>Отсутствует</b>	п. 4.1.14; п. 5.2.13 <b>не требуется</b>
<b>Входная площадка</b>				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>Размер входной площадки:</b>			-	
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.		п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	<b>Соответствует</b>	п. 5.1.3
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	<b>Имеется</b>	п. 5.1.3
<b>Дверь входная наружная:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	<b>Соответствует</b>	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	<b>Соответствует</b>	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	<b>имеется</b>	п. 5.1.5
<b>Тамбур</b> (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	<b>Соответствует</b>	п. 5.1.7; рис. Д. 10
<b>Дверь входная внутренняя:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	<b>Соответствует</b>	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	<b>Соответствует</b>	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	<b>имеется</b>	п. 5.1.5
<b>2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1</b>				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	<b>Соответствует</b>	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	<b>Соответствует</b>	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	<b>Соответствует</b>	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	<b>Соответствует</b>	п. 5.2.4
<b>Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:</b>				
- на стенах	С	не более 10 см.	<b>Соответствует</b>	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	<b>Соответствует</b>	п. 5.2.7
<b>Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)</b>			<b>Отсутствует</b>	<b>Не требуется</b>
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	-	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	-	п. 5.2.15
Поручни на высоте	О, С	90 см.	-	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	-	п. 5.2.10

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	-	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз	С	наличие	-	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	Наличие	-	п. 5.2.12
<b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу<sup>3</sup> (в зону оказания услуги):</b>			<b>Отсутствует</b>	<b>Не требуется</b>
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	-	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	-	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	-	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	-	п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.	-	п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.	-	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	-	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	-	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	<b>Отсутствует</b>	п. 5.2.13 <b>Не требуется</b>
<b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	<b>Соответствует</b>	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	<b>Соответствует</b>	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	<b>Отсутствует</b>	п. 5.1.5 <b>не требуется</b>
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:</b>			<b>Отсутствует</b>	<b>не требуется</b>
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	-	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	-	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	-	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	-	п. 5.2.20

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	-	п. 5.2.20
<b>2.4. Зона оказания услуги<sup>4</sup> – этаж 1</b>				
<b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	Соответствует	п. 7.1.7
<b>Размер места для инвалида-колясочника:</b>				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	-	п. 7.1.9
<b>Предприятия торговли</b>				
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-	п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	-	п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	-	п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	-	п. 7.4.2
<b>Предприятия питания</b>				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	-	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	-	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	-	п. 7.4.7
<b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>				
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	-	п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	-	п. 6.3.1
<b>Входная дверь в номер:</b>				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	-	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4

<sup>4</sup> При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	-	п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):			-	
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	-	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
<b>Обслуживание в кабинете:</b>				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	-	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	-	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	-	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	-	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	-	п. 5.2.2
<b>2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1</b>				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	имеется	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	<u>отсутствует</u>	п. 5.3.6 <b>требуется</b>
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	<u>отсутствует</u>	п. 5.3.3; рис. Д. 11 <b>требуется</b>
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	<u>отсутствует</u>	п. 5.3.6 <b>требуется</b>
<b>2.6. Средства информации – этаж 1</b>				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	<u>отсутствует</u>	п. 5.5.1 <b>требуется</b>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г	наличие	<u>отсутствует</u>	п. 5.5.8 <u>требуется</u>
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	<u>отсутствует</u>	п. 5.5.4; 5.5.6 <u>требуется</u>
Речевые информаторы	С	наличие	<u>отсутствует</u>	п. 5.5.3; 5.5.4 <u>требуется</u>
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	<u>отсутствует</u>	п. 5.5.3; 5.5.4 <u>требуется</u>

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	+	+	+	+
Пути движения	+	+	+	+
Зона оказания услуги	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	+	+
Средства информации	+	+	+	+

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)


	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Согласованы мероприятия обеспечивающий доступ инвалидов с общественным объединением
Вход	-
Пути движения	-
Зона оказания Услуги	-
Санитарно-гигиеническое помещение	-
Средства Информации	-

«17» 04 2017 г.  
Дата составления Паспорта

Старший специалист 2 разряда УСЗН в Динском районе

  
подпись

Ж.В.Мозелева



**ВКЛАДЫШ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ**  
**1. Информация об объекте**

Наименование **БОУ СОШ № 2**

Место нахождения (адрес) **ст. Динская, ул. Мира, 2 тел. 6-29-05, 6-40-30**

Форма собственности объекта **муниципальная**

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте **оперативное управление БОУ СОШ № 2 – директор**

Количество этажей здания **3**, этаж расположения объекта **2**

**2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) –этаж 2**

Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 5.2.7
<b>Лестница внутренняя</b> (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	Имеются	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	<u>отсутствуют</u>	п. 5.2.15 <b>требуются</b>
Поручни на высоте	О, С	90 см.	соответствует	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	соответствует	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	<u>отсутствуют</u>	п. 5.2.16 <b>требуются</b>
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей сверху и внизу	С	наличие	<u>отсутствуют</u>	п. 5.2.10 <b>требуются</b>
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	Имеется	п. 5.2.12
<b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу<sup>3</sup></b> (в зону оказания услуги):			Отсутствует	<b>Установить невозможно по техническим причинам</b>
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	-	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	-	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	-	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 5.2.13

Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	-	п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.	-	п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.	-	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	-	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	-	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	Отсутствует	п. 5.2.13 Установить невозможно по техническим причинам
<b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.5 не требуется
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:</b>			Отсутствует	Установить невозможно по техническим причинам
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	-	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	-	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	-	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	-	п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	-	п. 5.2.20
<b>2.4. Зона оказания услуги<sup>1</sup> – этаж 2</b>				
<b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	-	п. 7.1.7
<b>Размер места для инвалида-колясочника:</b>				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	-	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	-	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	-	п. 7.1.9
<b>Предприятия торговли</b>				

<sup>1</sup> При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-	п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	-	п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	-	п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	-	п. 7.4.2
<b>Предприятия питания</b>				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	-	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	-	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	Наличие	-	п. 7.4.7
<b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>				
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	-	п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	-	п. 6.3.1
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	-	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	-	п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	-	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
<b>Обслуживание в кабинете:</b>				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	Соответствует	п. 7.1.9

- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.2.2
---	---	----------------------------	---------------	----------

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории				
Вход				
Пути движения	+	+	+	+
Зона оказания услуги	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение				
Средства информации				

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Согласованы мероприятия с общественными объединениями обеспечивающие доступ инвалидов
Вход	-
Пути движения	-
Зона оказания услуги	-
Санитарно-гигиеническое помещение	-
Средства информации	-

«14» 04 2017 г.  
Дата составления Паспорта

Старший специалист 2 разряда УСЗН в Динском районе

  
подпись

Ж.В.Мозелева

**ВКЛАДЫШ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ**  
**1. Информация об объекте**

Наименование **БОУ СОШ № 2**Место нахождения (адрес) **ст. Динская, ул. Мира, 2 тел. 6-29-05, 6-40-30**Форма собственности объекта **муниципальная**Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте **оперативное управление БОУ СОШ № 2 – директор**Количество этажей здания **3**, этаж расположения объекта **3**

**2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) –этаж 3**

Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 5.2.7
<b>Лестница внутренняя</b> (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	Имеются	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	<u>отсутствуют</u>	п. 5.2.15 <b>требуется</b>
Поручни на высоте	О, С	90 см.	соответствует	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	соответствует	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	<u>отсутствуют</u>	п. 5.2.16 <b>требуется</b>
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	<u>отсутствуют</u>	п. 5.2.10 <b>требуется</b>
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	Имеется	п. 5.2.12
<b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу<sup>3</sup></b> (в зону оказания услуги):			Отсутствует	<b>Установить невозможно по техническим причинам</b>
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	-	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	-	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	-	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	-	п. 5.2.13

Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	-	п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.	-	п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.	-	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	-	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	-	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	<b>Отсутствует</b>	п. 5.2.13 <b>Установить невозможно по техническим причинам</b>
<b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	<b>Соответствует</b>	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	<b>Соответствует</b>	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	<b>Отсутствует</b>	п. 5.1.5 <b>не требуется</b>
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:</b>				
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	-	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	-	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	-	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	-	п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	-	п. 5.2.20
<b>2.4. Зона оказания услуги<sup>1</sup> – этаж 3</b>				
<b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	-	п. 7.1.7
<b>Размер места для инвалида-колясочника:</b>				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	-	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	-	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	-	п. 7.1.9
<b>Предприятия торговли</b>				

<sup>1</sup> При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-	п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	-	п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	-	п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	-	п. 7.4.2
<b>Предприятия питания</b>				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	-	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	-	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	Наличие	-	п. 7.4.7
<b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>				
Часть стойки-барьера регистрации (В х Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	-	п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	-	п. 6.3.1
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	-	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	-	п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	-	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
<b>Обслуживание в кабинете:</b>				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	Соответствует	п. 7.1.9

- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.2.2
---	---	----------------------------	---------------	----------

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории				
Вход				
Пути движения	+	+	+	+
Зона оказания услуги	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение				
Средства информации				

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Согласованы мероприятия с общественными объединениями обеспечивающие доступ инвалидов
Вход	-
Пути движения	-
Зона оказания услуги	-
Санитарно-гигиеническое помещение	-
Средства информации	-

« 14 » 07 2017 г.  
Дата составления Паспорта

Старший специалист 2 разряда УСЗН в Динском районе

  
подпись

Ж.В.Мозелева