

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
 Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
 Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 350000 г. Краснодар,
 ул. Рашпилевская, 61/1//Гоголя/, 56/1
 тел. 8(861) 2673402, факс 8(861) 2673308
 Фактический адрес: 352900 г. Армавир, ул. Ленина, 26
 Тел. (86137) 38753, факс 8(86137) 39918

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных
 лиц: РОСС RU.0001.511928.



Утверждаю:
 Заведующий ИЛЦ химик-эксперт
 Медицинской организации
 Е.В. Авраменко

МП

Протокол измерений параметров микроклимата
 № 4174/259/1 от 19.04.2022

- Заказчик: МДОБУ детский сад №4;
- Юридический адрес: Новокубанский р-н, ст. Советская, ул. Ленина, 274;
- Фактический адрес осуществления деятельности заказчика: Новокубанский р-н, ст. Советская, ул. Ленина, 274 ;
- Наименование предприятия/объекта: МДОБУ детский сад №4;
- Место проведения измерений: Новокубанский р-н, ст. Советская, ул. Ленина, 274 ;
 МДОБУ детский сад №4; Разновозрастная группа №1; групповая;
- Дата, время проведения измерений: 10.03.2022г. 11⁰⁰-11¹⁵
- Основание: Заявление № 426 от 03.02.2022г
- Измерения проводились в присутствии: Заведующего Гараниной О.А.
- Перечень основного оборудования, использованного для проведения измерений

Наименование средств измерений	Номер	Свидетельство о поверке		Поверен до	Погрешность прибора
		номер	дата		
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	321518	06/1-1569	04.08.2020	03.08.2022	Рабочий диапазон температур -25...+55 °С, влажность не более 90% ПГ±3,0% ПГ±0,2°С ПГ±(0,05+0,05V) м/с ПГ±(0,1+0,05V) м/с ПГ±1мм.рт.ст.
Рулетка измерительная металлическая P50УЗК	5105	С-АУ/21-05-2021/64592409	21.05.2021	20.05.2022	



- НД, в соответствии с которой проводились измерения: руководство по эксплуатации к измерителю параметров микроклимата «Метеоскоп-М» БВЕК.43 1110.04 РЭ.
- Регламентирующая НД: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.
- Характеристика помещения:
 - площадь: 37,0 м² объем: 122,1 м³
 - функционирование систем вентиляции и отопления: вентиляция естественная, отопление автономное;
- Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха.
 - температура, °С +3,4; б) относительная влажность, % 69,0; в) давление, мм рт. ст., 748,0;
- Дополнительные сведения: В протоколе указаны среднеарифметические значения параметров микроклимата, рассчитанные из 3 измеренных значений.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

15. Результаты измерений

№ точек	Место проведения измерения.	Категория работ по уровню энергоугат	Время проведения измерений	Высота, м	Температура воздуха, °С			Относительная влажность воздуха, %			Скорость движения воздуха, м/с		
					Фактическая	Неопределенность	Допустимые значения	Фактическая	Неопределенность	Допустимые значения	Фактическая	Неопределенность	Допустимые значения
Разновозрастная группа №1;													
Т№1	В центре помещения;		11 ⁰⁰ 11 ¹⁵	1,5 0,1	22,5 22,3	±0,4 ±0,4		48,2 48,4	±1,8 ±1,8	40-60	0,10 0,10	±0,06 ±0,06	Не более 0,1

	Должность	ФИО	Подпись
Измерение проводил (и)	Химик-эксперт МО	Ерохина Л.И.	
Руководитель подразделения	Зав. СГЛ	Сухова Т.А.	

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
 Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Гигиеническая оценка

№ 1780 « 25 » 04 2022 года

по протоколу лабораторных испытаний № 4174/259/1 от 19.04.2022г
выполненный ИЛЦ Армавирского филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

1. **Основание:** заявление №426 от 03.02.2022г

2. **Заявитель:** МДОБУ №4

Юридический адрес: Индекс: 352230 Новокубанский район, ст
Советская, ул. Ленинина, 274.

Фактический адрес: : Индекс: 352230 Новокубанский район, ст Советская, ул. Ленина, 274.

3. **Наименование объекта:** МДОБУ №4

4. **Место отбора:** групповые

5. **На соответствие:** : СанПиН 1.2.3685-2021 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

6. **Вывод:** микроклимат в групповой соответствует соответствует СанПиН 1.2.3685-2021 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям.

Врач по общей гигиене



Романов Е.В

(подпись)