

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных  
бедствий по Краснодарскому краю  
тел./факс 8 (861) 225-34-04 e-mail: ugnp\_kkrai@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Новокубанского района  
г. Новокубанск, ул. Победы, 59  
тел./факс 8 (86195) 4-62-46

**Предписание № 29/1/3**

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 8 «Огонек» х.  
Марьинский

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Новокубанского района по пожарному надзору № 29 от «05» апреля 2021 года ОНД и ПР Новокубанского района подполковника вв. службы Д.В. Долгова руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 09 ч. 00 мин. «16» апреля 2021 г. по 10 ч. 00 мин. «16» апреля 2021 г., проведена проверка старшим инспектором ОНД и ПР Новокубанского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю капитаном внутренней службы Степанцовым Павлом Евгеньевичем в отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения детского сада № 8 «Огонек» х. Марьинский, расположенного по адресу: 352241, Краснодарский край, Новокубанский район, х. Марьинский, ул. Мира, 2 А

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

**совместно с заведующим МДОБУ ДС № 8 «Огонек» Уваровой Натальей Леонидовной:**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
29/1/1	Руководителем не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	(п. 2 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479)	01.10.2021	
29/1/2	Не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его	(п. 37 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября	01.10.2021	

	автоматическом включении при отключении рабочего освещения	2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)		
29/1/3	Декларация пожарной безопасности не соответствует требованиям к декларации пожарной безопасности	(ст. 64 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях ПБ», Приказ МЧС России от 16 марта 2020 г. № 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности"	01.10.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД и ПР Новокубанского района  
УНД и ПР Главного управления МЧС России  
по Краснодарскому краю - государственный  
инспектор Новокубанского района по пожарному надзору  
Степанцов Павел Евгеньевич

«16» 09 \_\_\_\_\_ 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

✓   
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 «16» апреля \_\_\_\_\_ 2021 г.

  
 \_\_\_\_\_  
 (должность, фамилия, инициалы)

