

**ПРЕДПИСАНИЕ № 77п-15-2020**  
**должностного лица, уполномоченного осуществлять**  
**государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

« 19 » 03 20 20г.

место составления Новокубанский район

Ведущий специалист-эксперт Алтухова Ольга Анатольевна

(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

При проверке на основании плана проверок на март 2020г, МОБУСОШ № 9 им. М.П. Бабыча ст. Советской МО Новокубанский район Новокубанский район, ст.Советская, ул.К. Маркса , 139, ОГРН 1022304361364 от 12.04.2000г МИ ФНС № 13 по Краснодарскому краю (план работы, обращение, информация № и дата)

(наименование и место нахождения юр. лица, ФИО индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

выявлены нарушения санитарного законодательства; СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1. Устранить нарушения санитарного законодательства.

П. 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 провести ремонт твердого покрытия подъездных путей территории хозяйственной зоны

П. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 при организации кабинетной системы обучения оборудовать регулируемой учебной мебелью согласно роста возрастных особенностей детей 5 учебных кабинетов ( история, информатика, математика, русский язык)

П. 10.4 СанПиН 2.4.5.2408-09 стационарные питьевые фонтанчики расположенные возле обеденного зала оборудовать ограничительными кольцами вокруг вертикальной струи

П. 7.2.5 СанПиН 2.4.2.2128-10 в учебном кабинете математики исключить размещение светильников с различной природой излучения (люминисцентные и светодиодные лампы).

П. 2.3, п. 2.5, п. 2.8, п. 3.6 СанПиН 2.4.5.2408- пищеблок образовательного учреждения привести в соответствие гигиенических требований создав условия для сандезобработки, хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов, над технологическим оборудованием являющимся источником повышенного паровлаговыведения установить вытяжную систему вентиляции, решить вопросы санитарно бытового обеспечения работников пищеблока:

П. 4.1 прил. 1 СанПиН 2.4.5.2409-08 пищеблок образовательного учреждения доукомплектовать сушками для чайной посуды, недостаточно стеллажей для хранения кухонной посуды

П 14.1, СанПин 2.4.5.2409-08 обеспечить полноту охвата горячим питанием учащихся, п. 6.8 СанПиН 2.4.5. 2409-08 организовать двухразовое горячее питание обучающихся,

п. 2.1. приложения СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ» организовать проведение санитарно-паразитологические исследования внешней среды (смывы) в начальных классах, столовой, туалетных комнатах в рамках программы производственного контроля

Срок 10 час 00 мин 20.04.2020

(указать пункты, статьи нормативных актов, требования которых нарушены, срок устранения нарушений)

2. Документы, подтверждающие выполнение предписания, представить до 11-00 час « 20 » 04 2020г. по адресу: г. Армавир ул Ленина 26

3. Ответственным за выполнение предписания является МОБУСОШ № 9 им. М.П. Бабыча станицы Советской МО Новокубанский район

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством

Не выполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1, ст. 19.5 КоАП РФ.

Ведущий специалист эксперт Алтухова О.А.

(Должность лица, выдавшего предписание, ФИО)

(подпись)

Предписание получил \_\_\_\_\_

(подпись, ФИО)

19.03.2020г

(дата)