

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Рекомендации по адаптации ¹
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию: ³				п. 4.1.14 Не требуется
- длина марша пандуса ³	К	наличие	Отсутствует	
-уклон пандуса (высота / длина) ³	К	не более 9,0 м.	-	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1/20 (5%)	-	п. 4.1.14
Поручни пандуса:		не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 4.1.15
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-	
- на высоте	К	наличие	-	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,7 м.	-	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 м.	-	п. 4.1.15
Автостоянка		0,9 - 1,0 м.	-	п. 4.1.15
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	Отсутствует	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске	К	5%	-	п. 4.2.1
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	-	п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:			-	
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	-	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	-	п. 4.2.1; рис. Д.6
Размер парковочных мест для транспорта инвалидов на кресле-коляске	К	6,0 x 3,6 м.	-	п. 4.2.4; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:			-	
- ширина	К	не менее 1,0 м.	-	рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%	-	п. 4.1.9
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	-	п. 4.1.9

³ При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.